

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/11/15г.-29/11/15г.

Абонент: 408 номер Договор N: 12405
 Адрес: Кв. 38 (школа) Тип расходомера: _____
 Теплоучителитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00226742 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 фТ=0 ТЗ=0 КС=0x6846 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВРС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/11/15	75.25	47.32	27.93	216.57	211.16	210.77	208.52	2.64	7.00	5.00	5.902	24	0	
02/11/15	75.49	46.59	28.90	190.79	186.00	185.65	183.73	2.27	7.00	5.00	5.380	24	0	
03/11/15	74.46	45.06	29.40	167.79	163.67	163.19	161.62	2.05	7.00	5.00	4.813	24	0	
04/11/15	74.31	45.04	29.27	174.54	170.28	169.78	168.16	2.12	7.00	5.00	4.986	24	0	
05/11/15	74.08	45.50	28.58	176.85	172.59	172.09	170.43	2.16	7.00	5.00	4.935	24	0	
06/11/15	74.43	45.60	28.83	186.44	181.85	181.37	179.59	2.26	7.00	5.00	5.247	24	0	
07/11/15	74.12	46.41	27.71	203.26	198.32	197.88	195.86	2.46	7.00	5.00	5.495	24	0	
08/11/15	75.43	46.48	28.95	201.97	196.90	196.65	194.65	2.25	7.00	5.00	5.704	24	0	
09/11/15	75.66	47.76	27.90	217.66	212.19	212.00	209.73	2.46	7.00	5.00	5.921	24	0	
10/11/15	76.15	47.82	28.33	210.71	205.31	204.98	202.77	2.54	7.00	5.00	5.822	24	0	
11/11/15	75.88	46.67	29.21	194.69	189.74	189.35	187.41	2.33	7.00	5.00	5.545	24	0	
12/11/15	75.45	46.23	29.22	188.55	183.82	183.37	181.53	2.29	7.00	5.00	5.376	24	0	
13/11/15	75.97	46.44	29.53	192.09	187.21	186.75	184.83	2.38	7.00	5.00	5.533	24	0	
14/11/15	81.42	47.91	33.51	191.45	185.93	185.54	183.54	2.39	7.00	5.00	6.238	24	0	
15/11/15	83.08	49.09	33.99	204.74	198.62	198.33	196.10	2.52	7.00	5.00	6.760	24	0	
16/11/15	83.11	47.68	35.43	181.90	176.48	176.52	174.63	1.85	7.00	5.00	6.261	24	0	
17/11/15	82.31	47.59	34.72	189.93	184.40	184.67	182.73	1.67	7.00	5.00	6.408	24	0	
18/11/15	83.20	48.07	35.13	188.29	182.68	183.05	181.05	1.63	7.00	5.00	6.425	24	0	
19/11/15	83.56	48.40	35.16	191.61	185.82	186.19	184.11	1.71	7.00	5.00	6.545	24	0	
20/11/15	82.37	50.28	32.09	225.50	218.87	219.45	216.85	2.02	7.00	5.00	7.033	24	0	
21/11/15	82.36	48.62	33.74	199.67	193.81	194.16	191.97	1.84	7.00	5.00	6.546	24	0	
22/11/15	75.78	46.91	28.87	208.18	202.91	203.31	201.21	1.70	7.00	5.00	5.862	24	0	
23/11/15	75.67	45.63	30.04	179.21	174.69	174.90	173.16	1.53	7.00	5.00	5.251	24	0	
24/11/15	76.38	47.73	28.65	216.44	210.87	211.37	209.11	1.76	7.00	5.00	6.049	24	0	
25/11/15	77.45	48.02	29.43	214.25	208.61	209.17	206.90	1.71	7.00	5.00	6.140	24	0	
26/11/15	80.07	48.84	31.23	216.38	210.33	210.94	208.60	1.73	7.00	5.00	6.574	24	0	
27/11/15	82.26	49.48	32.78	211.39	205.19	205.78	203.39	1.80	7.00	5.00	6.733	24	0	
28/11/15	82.48	46.94	35.54	180.67	175.34	175.60	173.77	1.57	7.00	5.00	6.238	24	0	
29/11/15	80.71	46.34	34.37	188.55	183.20	183.42	181.56	1.64	7.00	5.00	6.302	24	0	
Итого:				5710.07	5556.79	5556.23	5497.51	59.28			172.024	696	0	
Средние:	78.24	47.26	30.98						7.00	5.00				

Период нормальной работы 696ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 13387ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации