

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/10/15г.-29/10/15г.

Абонент: ООО "Тепловодоснабжение"  
Адрес: Куп. Сели 38 (Желез)  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 18405  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00226742 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x6846 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/10/15	64.32	54.54	9.78	113.12	110.98	111.03	109.46	1.52	7.00	5.00	1.087	24	0	*
02/10/15	69.33	52.55	16.78	69.83	68.33	68.18	67.29	1.04	7.00	5.00	1.146	24	0	
03/10/15	69.81	52.42	17.39	72.41	70.83	70.65	69.74	1.09	7.00	5.00	1.235	24	0	
04/10/15	70.19	50.99	19.20	71.77	70.18	69.96	69.08	1.10	7.00	5.00	1.348	24	0	
05/10/15	70.50	52.64	17.86	64.00	62.60	62.50	61.70	0.90	7.00	5.00	1.122	21	3	*
06/10/15	71.89	52.17	19.72	81.68	79.78	79.69	78.68	1.10	7.00	5.00	1.577	24	0	
07/10/15	73.07	48.10	24.97	128.19	125.15	124.75	123.41	1.74	7.00	5.00	3.127	24	0	
08/10/15	74.47	48.13	26.34	178.80	174.44	174.04	172.15	2.29	7.00	5.00	4.599	24	0	
09/10/15	75.64	47.83	27.81	187.47	182.77	182.27	180.30	2.47	7.00	5.00	5.088	24	0	
10/10/15	76.05	47.89	28.16	197.35	192.31	191.83	189.73	2.58	7.00	5.00	5.421	24	0	
11/10/15	75.58	47.31	28.27	207.43	202.21	201.59	199.47	2.74	7.00	5.00	5.720	24	0	
12/10/15	76.08	47.39	28.69	197.69	192.65	192.05	190.02	2.63	7.00	5.00	5.532	24	0	
13/10/15	75.66	46.08	29.58	179.99	175.44	174.83	173.08	2.36	7.00	5.00	5.192	24	0	
14/10/15	72.87	46.10	26.77	186.49	182.11	181.47	179.65	2.46	7.00	5.00	4.878	24	0	
15/10/15	71.31	47.13	24.18	222.79	217.73	217.07	214.79	2.94	7.00	5.00	5.268	24	0	
16/10/15	71.46	46.60	24.86	200.79	196.23	195.63	193.62	2.61	7.00	5.00	4.880	24	0	
17/10/15	71.47	46.39	25.08	192.67	188.30	187.78	185.87	2.43	7.00	5.00	4.727	24	0	
18/10/15	71.15	45.95	25.20	190.22	185.93	185.42	183.61	2.32	7.00	5.00	4.689	24	0	
19/10/15	71.29	47.08	24.21	211.34	206.54	206.09	203.95	2.59	7.00	5.00	5.003	24	0	
20/10/15	71.27	48.35	22.92	248.64	243.02	242.68	240.01	3.01	7.00	5.00	5.575	24	0	
21/10/15	74.40	48.23	26.17	226.22	220.65	220.29	217.85	2.80	7.00	5.00	5.780	24	0	
22/10/15	75.96	48.75	27.21	217.70	212.16	211.82	209.44	2.72	7.00	5.00	5.779	24	0	
23/10/15	75.79	47.65	28.14	198.01	193.00	192.61	190.57	2.43	7.00	5.00	5.437	24	0	
24/10/15	75.21	47.19	28.02	195.24	190.37	189.97	187.97	2.40	7.00	5.00	5.338	24	0	
25/10/15	75.37	46.89	28.48	201.81	196.74	196.31	194.27	2.47	7.00	5.00	5.609	24	0	
26/10/15	75.67	47.37	28.30	193.22	188.33	188.01	186.04	2.29	7.00	5.00	5.330	24	0	
27/10/15	75.10	46.84	28.26	185.56	180.93	180.57	178.71	2.22	7.00	5.00	5.116	24	0	
28/10/15	74.74	46.84	27.90	192.60	187.84	187.51	185.55	2.29	7.00	5.00	5.242	24	0	
29/10/15	75.85	47.27	28.58	162.29	158.16	158.37	156.69	1.47	7.00	5.00	4.522	20	4	*
Итого:				4975.32	4855.71	4844.97	4792.70	63.01			125.367	689	7	*
Средние:	73.16	48.37	24.79						7.00	5.00				

Период нормальной работы 689ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 7ч  
Время работы прибора после сброса 12641ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации