

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/10/15г.-29/10/15г.

Абонент: ООО "Импульс"  
Адрес: С. Барышевская 5 (м/п)  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвас= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч  
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00170265 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8225 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/10/15	64.86	50.92	13.94	125.49	123.08	122.26	120.74	2.34	7.00	4.00	1.722	24	0	
02/10/15	69.51	51.13	18.38	106.15	103.85	103.31	102.03	1.82	7.00	4.00	1.914	24	0	
03/10/15	70.05	50.45	19.60	108.02	105.64	105.08	103.78	1.86	7.00	4.00	2.080	24	0	
04/10/15	70.48	48.80	21.68	108.48	106.05	105.38	104.19	1.86	7.00	4.00	2.307	24	0	
05/10/15	70.70	50.78	19.92	106.49	104.12	103.61	102.35	1.77	7.00	4.00	2.079	24	0	
06/10/15	72.45	47.73	24.72	167.76	163.85	163.90	162.12	1.73	7.00	4.00	4.057	24	0	
07/10/15	73.36	46.21	27.15	270.50	264.04	264.90	262.22	1.82	7.00	4.00	7.181	24	0	
08/10/15	74.75	46.58	28.17	278.19	271.31	272.33	269.54	1.77	7.00	4.00	7.653	24	0	
09/10/15	75.89	46.52	29.37	269.30	262.46	263.73	261.03	1.43	7.00	4.00	7.720	24	0	
10/10/15	76.27	46.80	29.47	278.37	271.24	272.70	269.87	1.37	7.00	4.00	8.003	24	0	
11/10/15	75.77	47.02	28.75	293.45	286.01	287.52	284.53	1.48	7.00	4.00	8.235	24	0	
12/10/15	76.31	46.23	30.08	261.18	254.49	255.68	253.10	1.39	7.00	4.00	7.663	24	0	
13/10/15	75.83	45.14	30.69	226.38	220.63	221.93	219.79	0.84	7.00	4.00	6.780	24	0	
14/10/15	72.89	45.34	27.55	225.25	219.93	221.43	219.23	0.70	7.00	4.00	6.067	24	0	
15/10/15	71.41	45.73	25.68	261.25	255.30	256.53	253.99	1.31	7.00	4.00	6.562	24	0	
16/10/15	71.53	45.00	26.53	234.79	229.42	230.72	228.52	0.90	7.00	4.00	6.096	24	0	
17/10/15	71.57	45.25	26.32	233.85	228.52	230.04	227.78	0.74	7.00	4.00	6.023	24	0	
18/10/15	71.27	46.04	25.23	248.06	242.46	244.16	241.71	0.75	7.00	4.00	6.126	24	0	
19/10/15	71.40	45.73	25.67	253.86	248.10	249.48	247.01	1.09	7.00	4.00	6.377	24	0	
20/10/15	71.38	46.49	24.89	297.67	290.88	292.36	289.38	1.50	7.00	4.00	7.251	24	0	
21/10/15	74.60	46.34	28.26	278.02	271.16	272.47	269.71	1.45	7.00	4.00	7.672	24	0	
22/10/15	76.08	46.65	29.43	265.60	258.83	260.07	257.38	1.45	7.00	4.00	7.625	24	0	
23/10/15	75.89	45.75	30.14	246.71	240.44	241.61	239.19	1.25	7.00	4.00	7.254	24	0	
24/10/15	75.31	45.57	29.74	246.76	240.58	241.43	239.03	1.55	7.00	4.00	7.166	24	0	
25/10/15	75.48	45.80	29.68	257.03	250.56	251.58	249.07	1.49	7.00	4.00	7.446	24	0	
26/10/15	75.80	45.70	30.10	243.70	237.52	238.38	236.01	1.51	7.00	4.00	7.161	24	0	
27/10/15	75.21	45.34	29.87	230.70	224.91	226.13	223.91	1.00	7.00	4.00	6.725	24	0	
28/10/15	74.92	45.45	29.47	237.39	231.49	232.23	229.93	1.56	7.00	4.00	6.825	24	0	
29/10/15	75.85	45.39	30.46	243.26	237.12	238.04	235.70	1.42	7.00	4.00	7.232	24	0	
Итого:				16603.66	16443.99	16468.99	16402.84	41.15			177.002	696	0	

Средние: | 73.34 | 46.75 | 26.59 | | | | | | | 7.00 | 4.00 | | | | |

Итоговые параметры на 30/10/15г. 8 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30/10/15	216909.56	210659.25	188094.81	185300.60	25358.65	5856.154	25055	3262

Период нормальной работы 696ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 28317ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации