

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/01/16г.-31/01/16г.

Абонент: Уч. з/во
Адрес: Вул. Гагарина д.7 (Силико)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходи:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12905
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч

Заводской номер 00158332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xBC0B ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/01/16	103.48	50.53	52.95	326.91	312.58	310.64	306.91	5.67	6.00	4.00	16.595	24	0	
02/01/16	103.72	51.55	52.17	354.42	338.78	336.95	332.73	6.05	6.00	4.00	17.728	24	0	
03/01/16	103.56	49.64	53.92	321.76	307.63	305.67	302.10	5.53	6.00	4.00	16.638	24	0	
04/01/16	103.32	49.09	54.23	330.44	315.98	313.90	310.32	5.66	6.00	4.00	17.175	24	0	
05/01/16	103.36	47.38	55.98	300.57	287.40	285.30	282.24	5.16	6.00	4.00	16.127	24	0	
06/01/16	101.18	47.13	54.05	318.51	305.05	302.84	299.65	5.40	6.00	4.00	16.530	24	0	
07/01/16	99.70	47.52	52.18	311.39	298.60	296.45	293.26	5.34	6.00	4.00	15.618	24	0	
08/01/16	95.35	44.91	50.44	297.77	286.42	284.17	281.46	4.96	6.00	4.00	14.471	24	0	
09/01/16	91.50	42.01	49.49	267.33	257.88	255.58	253.44	4.44	6.00	4.00	12.777	24	0	
10/01/16	91.08	40.26	50.82	246.36	237.70	235.49	233.66	4.04	6.00	4.00	12.095	24	0	
11/01/16	95.99	44.11	51.88	289.51	278.34	276.11	273.57	4.77	6.00	4.00	14.462	24	0	
12/01/16	100.67	50.90	49.77	379.27	363.42	361.43	357.02	6.40	6.00	4.00	18.132	24	0	
13/01/16	97.32	46.79	50.53	319.43	306.81	304.73	301.53	5.28	6.00	4.00	15.533	24	0	
14/01/16	88.59	42.69	45.90	287.38	277.76	275.61	273.23	4.53	6.00	4.00	12.760	24	0	
15/01/16	89.31	42.01	47.30	276.09	266.69	264.58	262.36	4.33	6.00	4.00	12.627	24	0	
16/01/16	95.74	46.43	49.31	330.76	318.05	315.93	312.69	5.36	6.00	4.00	15.712	24	0	
17/01/16	95.22	45.14	50.08	324.77	312.45	310.08	307.07	5.38	6.00	4.00	15.675	24	0	
18/01/16	87.32	42.17	45.15	274.57	265.62	263.47	261.21	4.41	6.00	4.00	12.002	24	0	
19/01/16	85.70	43.08	42.62	297.97	288.54	286.34	283.82	4.72	6.00	4.00	12.308	24	0	
20/01/16	87.78	41.62	46.16	262.15	253.52	251.48	249.40	4.12	6.00	4.00	11.715	24	0	
21/01/16	88.87	42.91	45.96	285.75	276.12	274.14	271.74	4.38	6.00	4.00	12.703	24	0	
22/01/16	95.87	46.02	49.85	309.38	297.48	295.59	292.61	4.87	6.00	4.00	14.857	24	0	
23/01/16	90.91	43.01	47.90	286.60	276.57	274.53	272.13	4.44	6.00	4.00	13.261	24	0	
24/01/16	94.67	44.80	49.87	314.71	302.87	300.73	297.84	5.03	6.00	4.00	15.126	24	0	
25/01/16	103.43	52.04	51.39	371.82	355.51	353.81	349.32	6.19	6.00	4.00	18.323	24	0	
26/01/16	105.68	54.91	50.77	411.71	393.00	391.44	385.92	7.08	6.00	4.00	20.022	24	0	
27/01/16	105.72	53.95	51.77	397.49	379.41	377.69	372.51	6.90	6.00	4.00	19.707	24	0	
28/01/16	105.44	50.33	55.11	344.09	328.49	326.32	322.39	6.10	6.00	4.00	18.156	24	0	
29/01/16	102.62	46.14	56.48	295.57	282.77	280.38	277.55	5.22	6.00	4.00	16.007	24	0	
30/01/16	92.24	42.39	49.85	269.06	259.39	257.05	254.82	4.57	6.00	4.00	12.944	24	0	
31/01/16	80.91	40.77	40.14	285.84	277.71	275.26	273.07	4.64	6.00	4.00	11.152	24	0	
Итого:				9689.38	9308.54	9243.69	9147.57	160.97			468.938	744	0	
Средние:	96.33	46.20	50.13						6.00	4.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3597ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации