

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/03/16г.-29/03/16г.

Абонент: Уют плюс Договор N: 12405
 Адрес: Куп-Тали 27 км/б Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч
 Тхв= 9.00 Град С

Заводской номер 00158332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xBCOB ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/03/16	80.45	46.37	34.08	312.22	303.40	301.82	298.76	4.64	6.00	4.00	10.348	24	0	
02/03/16	82.59	46.83	35.76	332.13	322.29	320.66	317.35	4.94	6.00	4.00	11.536	24	0	
03/03/16	78.92	46.44	32.48	311.98	303.46	302.02	298.93	4.53	6.00	4.00	9.860	24	0	
04/03/16	77.36	46.20	31.16	314.26	305.97	304.44	301.38	4.59	6.00	4.00	9.543	24	0	
05/03/16	77.31	46.47	30.84	329.17	320.53	318.89	315.64	4.89	6.00	4.00	9.892	24	0	
06/03/16	77.38	46.44	30.94	317.78	309.43	307.92	304.76	4.67	6.00	4.00	9.577	24	0	
07/03/16	77.15	46.54	30.61	307.66	299.58	298.15	295.08	4.50	6.00	4.00	9.176	24	0	
08/03/16	77.04	46.85	30.19	320.54	312.16	310.60	307.38	4.78	6.00	4.00	9.430	24	0	
09/03/16	76.90	46.59	30.31	309.97	301.89	300.39	297.29	4.60	6.00	4.00	9.158	24	0	
10/03/16	78.01	46.88	31.13	320.70	312.15	310.57	307.34	4.81	6.00	4.00	9.723	24	0	
11/03/16	77.71	46.71	31.00	310.76	302.51	300.97	297.86	4.65	6.00	4.00	9.383	24	0	
12/03/16	77.67	46.75	30.92	314.29	305.95	304.43	301.28	4.67	6.00	4.00	9.468	24	0	
13/03/16	78.15	47.71	30.44	348.26	338.94	337.28	333.64	5.30	6.00	4.00	10.323	24	0	
14/03/16	79.86	46.90	32.96	325.04	315.99	314.39	311.12	4.87	6.00	4.00	10.421	24	0	
15/03/16	83.48	47.70	35.78	333.67	323.61	321.96	318.50	5.11	6.00	4.00	11.588	24	0	
16/03/16	83.47	47.11	36.36	306.29	297.06	295.44	292.34	4.72	6.00	4.00	10.811	24	0	
17/03/16	78.98	46.32	32.66	302.28	294.03	292.46	289.48	4.55	6.00	4.00	9.609	24	0	
18/03/16	77.92	46.69	31.23	326.72	318.00	316.50	313.22	4.78	6.00	4.00	9.939	24	0	
19/03/16	85.81	46.92	38.89	306.09	296.40	294.74	291.65	4.75	6.00	4.00	11.537	24	0	
20/03/16	85.76	47.78	37.98	328.23	317.85	316.14	312.74	5.11	6.00	4.00	12.088	24	0	
21/03/16	86.39	47.98	38.41	323.81	313.46	311.72	308.32	5.14	6.00	4.00	12.055	24	0	
22/03/16	85.83	47.76	38.07	324.19	313.91	312.15	308.79	5.12	6.00	4.00	11.962	24	0	
23/03/16	81.42	46.68	34.74	307.84	298.96	297.43	294.34	4.62	6.00	4.00	10.392	24	0	
24/03/16	79.42	46.47	32.95	317.57	308.83	307.23	304.09	4.74	6.00	4.00	10.184	24	0	
25/03/16	78.80	46.83	31.97	325.37	316.53	315.02	311.73	4.80	6.00	4.00	10.128	24	0	
26/03/16	78.39	47.11	31.28	296.90	288.90	287.50	284.50	4.40	6.00	4.00	9.044	24	0	
27/03/16	76.86	47.65	29.21	326.88	318.37	316.89	313.52	4.85	6.00	4.00	9.304	24	0	
28/03/16	77.00	46.77	30.23	303.59	295.68	294.14	291.07	4.61	6.00	4.00	8.947	24	0	
29/03/16	76.78	47.15	29.63	310.72	302.64	301.17	297.98	4.66	6.00	4.00	8.973	24	0	
Итого:				9214.91	8958.48	8913.02	8820.08	138.40			294.399	696	0	
Средние:	79.75	46.92	32.83						6.00	4.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
29/02/16 24:00	53132.71	51609.48	51297.75	50765.93	843.55	1765.770	4214	72
29/03/16 24:00	62347.62	60567.96	60210.77	59586.01	981.95	2060.169	4910	72
Итого:	9214.91	8958.48	8913.02	8820.08	138.40	294.399	696	0

Период нормальной работы 696ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4990ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

