

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/03/16г.-29/03/16г.

Абонент: Част. жил. Договор N: 12405  
 Адрес: Куд-Сам 34 (жило) Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00226540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСА69 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/03/16	80.85	46.63	34.22	196.78	191.18	192.37	190.41	0.77	7.00	7.00	6.538	24	0	
02/03/16	83.00	48.65	34.35	217.62	211.12	212.63	210.26	0.86	7.00	7.00	7.251	24	0	
03/03/16	79.39	45.55	33.84	185.91	180.79	181.84	180.06	0.73	7.00	7.00	6.114	24	0	
04/03/16	77.71	45.37	32.34	187.97	182.99	184.12	182.33	0.66	7.00	7.00	5.912	24	0	
05/03/16	77.67	45.99	31.68	203.60	198.21	199.50	197.55	0.66	7.00	7.00	6.276	24	0	
06/03/16	77.76	45.97	31.79	196.59	191.38	192.62	190.75	0.63	7.00	7.00	6.084	24	0	
07/03/16	77.49	45.27	32.22	186.72	181.79	182.89	181.12	0.67	7.00	7.00	5.855	24	0	
08/03/16	77.39	44.82	32.57	184.18	179.35	180.38	178.67	0.68	7.00	7.00	5.839	24	0	
09/03/16	77.28	45.47	31.81	187.63	182.72	183.84	182.07	0.65	7.00	7.00	5.808	24	0	
10/03/16	78.38	46.30	32.08	197.08	191.79	192.98	191.04	0.75	7.00	7.00	6.146	24	0	
11/03/16	78.07	46.60	31.47	193.47	188.28	189.45	187.52	0.76	7.00	7.00	5.925	24	0	
12/03/16	77.96	45.39	32.57	183.09	178.23	179.12	177.40	0.83	7.00	7.00	5.801	24	0	
13/03/16	78.62	46.08	32.54	197.39	192.04	193.10	191.20	0.84	7.00	7.00	6.244	24	0	
14/03/16	80.23	47.76	32.47	213.95	207.95	209.24	207.02	0.93	7.00	7.00	6.750	24	0	
15/03/16	83.78	49.27	34.51	216.50	209.95	211.24	208.81	1.14	7.00	7.00	7.248	24	0	
16/03/16	83.92	47.80	36.12	188.31	182.58	183.51	181.53	1.05	7.00	7.00	6.596	24	0	
17/03/16	79.34	45.24	34.10	175.65	170.81	171.50	169.85	0.96	7.00	7.00	5.822	24	0	
18/03/16	78.29	46.59	31.70	205.07	199.57	200.57	198.51	1.06	7.00	7.00	6.324	24	0	
19/03/16	86.04	47.52	38.52	186.42	180.51	181.29	179.37	1.14	7.00	7.00	6.956	24	0	
20/03/16	86.24	48.94	37.30	203.25	196.78	197.77	195.56	1.22	7.00	7.00	7.340	24	0	
21/03/16	86.84	50.41	36.43	212.31	205.42	206.63	204.16	1.26	7.00	7.00	7.485	24	0	
22/03/16	86.35	49.22	37.13	201.12	194.70	195.67	193.43	1.27	7.00	7.00	7.231	24	0	
23/03/16	81.84	46.52	35.32	186.39	181.00	181.66	179.79	1.21	7.00	7.00	6.389	24	0	
24/03/16	79.78	46.39	33.39	197.42	191.95	192.69	190.76	1.19	7.00	7.00	6.407	24	0	
25/03/16	79.22	46.39	32.83	199.43	193.96	194.70	192.76	1.20	7.00	7.00	6.367	24	0	
26/03/16	78.84	43.76	35.08	158.99	154.67	154.97	153.57	1.10	7.00	7.00	5.423	24	0	
27/03/16	77.15	43.59	33.56	174.46	169.90	170.24	168.71	1.19	7.00	7.00	5.695	24	0	
28/03/16	77.38	44.42	32.96	175.66	171.06	171.44	169.87	1.19	7.00	7.00	5.636	24	0	
29/03/16	77.13	44.74	32.39	180.19	175.46	175.88	174.22	1.24	7.00	7.00	5.678	24	0	
Итого:				5593.15	5436.14	5463.84	5408.30	27.84			183.140	696	0	
Средние:	80.14	46.44	33.70						7.00	7.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
29/02/16 24:00	64131.05	62136.05	62250.32	61549.81	586.24	2218.510	11189	4397
29/03/16 24:00	69724.20	67572.19	67714.16	66958.11	614.08	2401.650	11885	4397
Итого:	5593.15	5436.14	5463.84	5408.30	27.84	183.140	696	0

Период нормальной работы 696ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 16291ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации