

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/03/16г.-29/03/16г.

Абонент: Уют-Мирс  
 Адрес: Куп-Зали 36 (жилищ)  
 Теплоучаститель ВКТ7 сет. N 1  
 Договорные расходы:  
 М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерений:  
 G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
 G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00227016 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС93В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/03/16	180.13	146.13	34.00	183.62	178.47	178.74	176.95	1.52	7.00	5.00	6.073	24	0	
02/03/16	182.28	147.38	34.90	200.22	194.35	194.67	192.61	1.74	7.00	5.00	6.785	24	0	
03/03/16	178.72	144.82	33.90	171.17	166.54	166.70	165.12	1.42	7.00	5.00	5.651	24	0	
04/03/16	176.99	144.63	32.36	174.84	170.29	170.50	168.88	1.41	7.00	5.00	5.510	24	0	
05/03/16	176.97	144.76	32.21	186.94	182.06	182.35	180.64	1.42	7.00	5.00	5.866	24	0	
06/03/16	177.05	144.92	32.13	183.89	179.07	179.40	177.67	1.40	7.00	5.00	5.756	24	0	
07/03/16	176.73	143.84	32.89	171.01	166.57	166.79	165.26	1.31	7.00	5.00	5.482	24	0	
08/03/16	176.66	143.14	33.52	167.83	163.50	163.68	162.25	1.25	7.00	5.00	5.484	24	0	
09/03/16	176.55	144.01	32.54	172.33	167.89	168.13	166.58	1.31	7.00	5.00	5.469	24	0	
10/03/16	177.65	145.00	32.65	181.35	176.56	177.17	175.47	1.09	7.00	5.00	5.767	24	0	
11/03/16	177.39	145.65	31.74	176.42	171.80	172.44	170.71	1.09	7.00	5.00	5.457	24	0	
12/03/16	177.23	144.18	33.05	170.35	165.90	166.35	164.80	1.10	7.00	5.00	5.487	24	0	
13/03/16	177.88	144.29	33.59	186.17	181.22	181.83	180.14	1.08	7.00	5.00	6.090	24	0	
14/03/16	179.51	146.91	32.60	196.06	190.67	191.59	189.60	1.07	7.00	5.00	6.219	24	0	
15/03/16	183.03	148.49	34.54	201.29	195.30	196.52	194.33	0.97	7.00	5.00	6.752	24	0	
16/03/16	183.23	147.34	35.89	174.05	168.84	169.93	168.11	0.73	7.00	5.00	6.064	24	0	
17/03/16	178.62	144.43	34.19	162.19	157.79	158.71	157.21	0.58	7.00	5.00	5.398	24	0	
18/03/16	177.54	146.09	31.45	190.19	185.15	186.27	184.40	0.75	7.00	5.00	5.828	24	0	
19/03/16	185.15	146.55	38.60	179.54	173.92	174.67	172.90	1.02	7.00	5.00	6.720	24	0	
20/03/16	185.46	147.62	37.84	190.35	184.39	185.14	183.16	1.23	7.00	5.00	6.986	24	0	
21/03/16	186.08	149.21	36.87	188.51	182.52	183.44	181.36	1.16	7.00	5.00	6.738	24	0	
22/03/16	185.53	148.25	37.28	179.98	174.32	174.92	173.01	1.31	7.00	5.00	6.506	24	0	
23/03/16	181.15	145.43	35.72	168.34	163.54	163.94	162.33	1.21	7.00	5.00	5.845	24	0	
24/03/16	179.04	145.53	33.51	184.38	179.33	179.87	178.11	1.22	7.00	5.00	6.016	24	0	
25/03/16	178.46	145.64	32.82	176.69	171.90	172.45	170.75	1.15	7.00	5.00	5.647	24	0	
26/03/16	178.07	142.94	35.13	145.40	141.52	141.81	140.56	0.96	7.00	5.00	4.973	24	0	
27/03/16	176.36	142.98	33.38	155.60	151.62	151.95	150.65	0.97	7.00	5.00	5.064	23	0	
28/03/16	176.62	144.02	32.60	164.60	160.35	160.78	159.31	1.04	7.00	5.00	5.230	24	0	
29/03/16	176.35	143.94	32.41	161.24	157.09	157.56	156.11	0.98	7.00	5.00	5.097	24	0	
Итого:				5144.55	5002.47	5018.30	4968.98	33.49			169.960	695	0	

Средние: | 79.39 | 45.45 | 33.94 | | | | | | | 7.00 | 5.00 | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
29/02/16 24:00	102206.40	99275.19	100221.28	98400.09	875.10	1839.975	10172	5228
29/03/16 24:00	107350.95	104277.66	105239.58	103369.07	908.59	2009.935	10867	5228
Итого:	5144.55	5002.47	5018.30	4968.98	33.49	169.960	695	0

Период нормальной работы 695ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 16105ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_