

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/01/16г.-31/01/16г.

Абонент: ИПТ ЛМХ
Адрес: Кл. Битки 38 (академ)
Тепловычислитель ВКТ7 сеп. N 1
Договорные расходы:
M сеп. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00226742 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x6846 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/01/16	103.88	58.52	45.36	221.77	211.99	213.34	209.95	2.04	7.00	5.00	9.652	24	0	
02/01/16	104.09	59.37	44.72	236.90	226.41	227.70	223.98	2.43	7.00	5.00	10.161	24	0	
03/01/16	104.01	57.65	46.36	213.98	204.50	205.64	202.48	2.02	7.00	5.00	9.513	24	0	
04/01/16	103.72	57.34	46.38	219.11	209.47	210.65	207.46	2.01	7.00	5.00	9.746	24	0	
05/01/16	103.87	54.99	48.88	199.44	190.63	191.46	188.74	1.89	7.00	5.00	9.347	24	0	
06/01/16	101.61	55.99	45.62	214.58	205.46	206.50	203.50	1.96	7.00	5.00	9.400	24	0	
07/01/16	100.15	54.73	45.42	206.98	198.38	199.23	196.44	1.94	7.00	5.00	9.038	24	0	
08/01/16	95.78	52.19	43.59	200.16	192.48	193.13	190.69	1.79	7.00	5.00	8.409	24	0	
09/01/16	92.07	49.54	42.53	180.49	174.02	174.52	172.49	1.53	7.00	5.00	7.415	24	0	
10/01/16	91.69	46.82	44.87	164.58	158.73	158.98	157.34	1.39	7.00	5.00	7.133	24	0	
11/01/16	96.47	52.14	44.33	197.01	189.37	190.10	187.65	1.72	7.00	5.00	8.416	24	0	
12/01/16	101.00	59.44	41.56	257.12	246.32	248.01	243.99	2.33	7.00	5.00	10.273	24	0	
13/01/16	97.74	54.27	43.47	209.74	201.41	202.30	199.51	1.90	7.00	5.00	8.776	24	0	
14/01/16	89.06	49.79	39.27	194.96	188.38	188.91	186.70	1.68	7.00	5.00	7.410	24	0	
15/01/16	89.82	49.39	40.43	189.02	182.55	182.94	180.86	1.69	7.00	5.00	7.392	24	0	
16/01/16	96.14	55.34	40.80	229.61	220.75	221.87	218.71	2.04	7.00	5.00	9.033	24	0	
17/01/16	95.74	53.86	41.88	215.84	207.56	208.53	205.70	1.86	7.00	5.00	8.714	24	0	
18/01/16	87.77	48.60	39.17	185.66	179.55	180.02	178.02	1.53	7.00	5.00	7.041	24	0	
19/01/16	86.06	49.79	36.27	203.42	196.94	197.62	195.30	1.64	7.00	5.00	7.153	24	0	
20/01/16	88.31	47.20	41.11	168.94	163.32	163.67	161.93	1.39	7.00	5.00	6.723	24	0	
21/01/16	89.29	48.94	40.35	186.78	180.41	180.94	178.89	1.52	7.00	5.00	7.290	24	0	
22/01/16	96.23	52.32	43.91	196.76	189.14	189.89	187.45	1.69	7.00	5.00	8.323	24	0	
23/01/16	91.20	48.62	42.58	178.46	172.19	172.61	170.67	1.52	7.00	5.00	7.344	24	0	
24/01/16	94.85	51.53	43.32	204.62	196.92	197.64	195.19	1.73	7.00	5.00	8.546	24	0	
25/01/16	103.58	58.82	44.76	243.14	232.45	233.95	230.20	2.25	7.00	5.00	10.439	24	0	
26/01/16	105.86	62.14	43.72	267.67	255.46	257.33	252.75	2.71	7.00	5.00	11.218	24	0	
27/01/16	105.89	61.40	44.49	257.15	245.40	247.31	243.03	2.37	7.00	5.00	10.962	24	0	
28/01/16	105.67	57.85	47.82	217.92	208.01	209.30	206.06	1.95	7.00	5.00	9.983	24	0	
29/01/16	102.96	53.63	49.33	185.51	177.43	178.18	175.81	1.62	7.00	5.00	8.780	24	0	
30/01/16	92.73	48.03	44.70	163.32	157.38	157.79	156.07	1.31	7.00	5.00	7.046	24	0	
31/01/16	81.22	44.63	36.59	171.83	166.91	167.21	165.64	1.27	7.00	5.00	6.111	24	0	
Итого:				6382.47	6129.92	6157.27	6073.20	56.72			266.787	744	0	
Средние:	96.72	53.38	43.34						7.00	5.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14897ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации