

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/03/16г.-29/03/16г.

Абонент: Уют-Миле  
 Адрес: Куп-Сали 38 (миле)  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
 Договорные расходы:  
 М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерений:  
 G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
 G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00226742 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x6846 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/03/16	80.51	44.79	35.72	157.72	153.29	153.49	152.03	1.26	7.00	5.00	5.481	24	0	
02/03/16	82.69	45.83	36.86	171.38	166.32	166.62	164.95	1.37	7.00	5.00	6.133	24	0	
03/03/16	79.08	44.37	34.71	144.47	140.52	140.66	139.35	1.17	7.00	5.00	4.880	24	0	
04/03/16	77.36	44.32	33.04	150.66	146.68	146.80	145.44	1.24	7.00	5.00	4.852	24	0	
05/03/16	77.35	43.88	33.47	159.55	155.37	155.40	153.98	1.39	7.00	5.00	5.204	24	0	
06/03/16	77.43	44.07	33.36	151.88	147.91	147.91	146.53	1.38	7.00	5.00	4.937	24	0	
07/03/16	77.14	43.89	33.25	147.92	144.04	144.05	142.73	1.31	7.00	5.00	4.793	24	0	
08/03/16	77.06	43.54	33.52	145.10	141.32	141.23	139.96	1.36	7.00	5.00	4.738	24	0	
09/03/16	76.95	44.15	32.80	151.39	147.45	147.41	146.06	1.39	7.00	5.00	4.839	24	0	
10/03/16	78.04	44.46	33.58	155.54	151.40	151.35	149.93	1.47	7.00	5.00	5.088	24	0	
11/03/16	77.78	44.91	32.87	155.35	151.23	151.18	149.74	1.49	7.00	5.00	4.972	24	0	
12/03/16	77.62	44.28	33.34	147.77	143.88	143.73	142.37	1.51	7.00	5.00	4.799	24	0	
13/03/16	78.26	44.23	34.03	160.84	156.54	156.37	154.91	1.63	7.00	5.00	5.329	24	0	
14/03/16	79.91	45.38	34.53	171.97	167.20	167.13	165.49	1.71	7.00	5.00	5.780	24	0	
15/03/16	83.42	46.93	36.49	179.60	174.19	174.20	172.39	1.80	7.00	5.00	6.362	24	0	
16/03/16	83.62	45.51	38.11	152.87	148.26	148.08	146.62	1.64	7.00	5.00	5.657	24	0	
17/03/16	79.01	44.36	34.65	142.09	138.22	137.99	136.70	1.52	7.00	5.00	4.793	24	0	
18/03/16	77.95	45.16	32.79	166.84	162.37	162.19	160.62	1.75	7.00	5.00	5.328	24	0	
19/03/16	85.65	45.16	40.49	154.97	150.07	149.71	148.26	1.81	7.00	5.00	6.081	24	0	
20/03/16	85.91	46.14	39.77	173.86	168.36	168.02	166.33	2.03	7.00	5.00	6.702	24	0	
21/03/16	86.54	47.51	39.03	171.66	166.14	165.89	164.14	2.00	7.00	5.00	6.493	24	0	
22/03/16	86.04	46.57	39.47	163.41	158.20	157.88	156.26	1.94	7.00	5.00	6.248	24	0	
23/03/16	81.70	44.32	37.38	142.11	137.99	137.48	136.20	1.79	7.00	5.00	5.163	24	0	
24/03/16	79.44	44.03	35.41	145.83	141.81	141.27	139.96	1.85	7.00	5.00	5.025	24	0	
25/03/16	78.89	44.46	34.43	155.73	151.46	150.91	149.50	1.96	7.00	5.00	5.218	24	0	
26/03/16	78.56	43.46	35.10	119.98	116.73	116.10	115.08	1.65	7.00	5.00	4.098	24	0	
27/03/16	76.79	43.83	32.96	133.80	130.34	129.64	128.47	1.87	7.00	5.00	4.297	24	0	
28/03/16	77.01	44.15	32.86	134.76	131.25	130.56	129.35	1.90	7.00	5.00	4.314	24	0	
29/03/16	76.76	44.63	32.13	140.36	136.75	135.90	134.67	2.08	7.00	5.00	4.397	24	0	

Итого: | | | | 4449.41 | 4325.29 | 4319.15 | 4278.02 | 47.27 | | | 152.001 | 696 | 0 | |

Средние: | 79.81 | 44.77 | 35.04 | | | | | | | 7.00 | 5.00 | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч

29/02/16 24:00 | 81513.43 | 78937.71 | 79020.15 | 77886.21 | 1051.50 | 2414.860 | 11717 | 3868 |

29/03/16 24:00 | 85962.84 | 83263.00 | 83339.30 | 82164.23 | 1098.77 | 2566.861 | 12413 | 3868 |

Итого: | 4449.41 | 4325.29 | 4319.15 | 4278.02 | 47.27 | 152.001 | 696 | 0 |

Период нормальной работы 696ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 16291ч

Представитель абонента                      Представитель теплоснабж.организации

