

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/04/16г.-27/04/16г.

Абонент: К.Г.-23 № 1/100м

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сеп. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч

M сеп. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч

Tхв= 9.00 Град С

Заводской номер 00158332

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0xВСОВ ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВСО | НС |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|-------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01/04/16 | 76.15 | 47.28 | 28.87 | 314.67 | 306.61 | 305.02 | 301.79 | 4.82 | 6.00 | 4.00 | 8.859 | 24 | 0 | |
| 02/04/16 | 76.74 | 47.31 | 29.43 | 314.40 | 306.25 | 304.57 | 301.35 | 4.90 | 6.00 | 4.00 | 9.019 | 24 | 0 | |
| 03/04/16 | 76.36 | 48.23 | 28.13 | 351.65 | 342.60 | 340.87 | 337.13 | 5.47 | 6.00 | 4.00 | 9.645 | 24 | 0 | |
| 04/04/16 | 76.17 | 47.10 | 29.07 | 317.48 | 309.35 | 307.72 | 304.50 | 4.85 | 6.00 | 4.00 | 8.997 | 24 | 0 | |
| 05/04/16 | 76.05 | 47.37 | 28.68 | 320.80 | 312.61 | 310.95 | 307.65 | 4.96 | 6.00 | 4.00 | 8.974 | 24 | 0 | |
| 06/04/16 | 74.97 | 47.77 | 27.20 | 335.53 | 327.16 | 325.62 | 322.13 | 5.03 | 6.00 | 4.00 | 8.905 | 24 | 0 | |
| 07/04/16 | 75.03 | 47.74 | 27.29 | 308.83 | 301.12 | 299.63 | 296.42 | 4.70 | 6.00 | 4.00 | 8.223 | 24 | 0 | |
| 08/04/16 | 74.49 | 48.59 | 25.90 | 299.02 | 291.68 | 290.47 | 287.25 | 4.43 | 6.00 | 4.00 | 7.560 | 24 | 0 | |
| 09/04/16 | 74.77 | 49.10 | 25.67 | 300.81 | 293.38 | 292.20 | 288.86 | 4.52 | 6.00 | 4.00 | 7.537 | 24 | 0 | |
| 10/04/16 | 73.07 | 51.48 | 21.59 | 348.06 | 339.78 | 338.82 | 334.59 | 5.19 | 6.00 | 4.00 | 7.344 | 24 | 0 | |
| 11/04/16 | 73.01 | 50.02 | 22.99 | 317.17 | 309.61 | 308.59 | 304.95 | 4.66 | 6.00 | 4.00 | 7.126 | 24 | 0 | |
| 12/04/16 | 73.07 | 49.80 | 23.27 | 230.69 | 225.22 | 224.41 | 221.79 | 3.43 | 6.00 | 4.00 | 5.247 | 16 | 8 | * |
| 13/04/16 | 73.17 | 50.34 | 22.83 | 307.42 | 300.11 | 299.14 | 295.54 | 4.57 | 6.00 | 4.00 | 6.859 | 24 | 0 | |
| 14/04/16 | 71.08 | 53.87 | 17.21 | 370.77 | 362.39 | 361.70 | 356.78 | 5.61 | 6.00 | 4.00 | 6.253 | 24 | 0 | |
| 15/04/16 | 70.55 | 54.54 | 16.01 | 403.59 | 394.60 | 393.93 | 388.45 | 6.15 | 6.00 | 4.00 | 6.329 | 24 | 0 | |
| 16/04/16 | 70.55 | 55.25 | 15.30 | 425.81 | 416.32 | 415.70 | 409.77 | 6.55 | 6.00 | 4.00 | 6.380 | 24 | 0 | |
| 17/04/16 | 70.20 | 55.85 | 14.35 | 464.99 | 454.71 | 454.21 | 447.59 | 7.12 | 6.00 | 4.00 | 6.538 | 24 | 0 | |
| 18/04/16 | 70.18 | 54.82 | 15.36 | 433.75 | 424.15 | 423.68 | 417.73 | 6.42 | 6.00 | 4.00 | 6.529 | 24 | 0 | |
| 19/04/16 | 70.45 | 54.20 | 16.25 | 412.78 | 403.61 | 403.08 | 397.56 | 6.05 | 6.00 | 4.00 | 6.572 | 24 | 0 | |
| 20/04/16 | 70.27 | 54.31 | 15.96 | 386.96 | 378.38 | 378.38 | 372.78 | 5.60 | 6.00 | 4.00 | 6.049 | 24 | 0 | |
| 21/04/16 | 70.08 | 54.67 | 15.41 | 431.82 | 422.30 | 421.98 | 416.10 | 6.20 | 6.00 | 4.00 | 6.515 | 24 | 0 | |
| 22/04/16 | 69.25 | 56.59 | 12.66 | 514.50 | 503.41 | 503.52 | 496.02 | 7.39 | 6.00 | 4.00 | 6.390 | 24 | 0 | |
| 23/04/16 | 69.67 | 53.84 | 15.83 | 452.69 | 442.83 | 442.30 | 436.26 | 6.57 | 6.00 | 4.00 | 7.026 | 24 | 0 | |
| 24/04/16 | 69.48 | 54.39 | 15.09 | 485.66 | 475.13 | 474.73 | 468.15 | 6.98 | 6.00 | 4.00 | 7.186 | 24 | 0 | |
| 25/04/16 | 68.83 | 51.90 | 16.93 | 174.36 | 170.64 | 170.29 | 168.12 | 2.52 | 6.00 | 4.00 | 2.895 | 12 | 12 | * |
| 26/04/16 | 68.96 | 55.63 | 13.33 | 270.00 | 264.21 | 263.66 | 259.80 | 4.41 | 6.00 | 4.00 | 3.534 | 24 | 0 | |
| 27/04/16 | 68.63 | 55.23 | 13.40 | 271.55 | 265.80 | 265.11 | 261.30 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 3.572 | 24 | 0 | |

Итого: | | | | 9565.76 | 9343.96 | 9319.93 | 9200.36 | 143.60 | | | | 186.063 | 628 | 20 | |

Средние: | 72.27 | 51.75 | 20.52 | | | | | | | | 6.00 | 4.00 | + 7,320 + 8,968
178,957 - 7,106

Период нормальной работы 628ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 20ч
Время работы прибора после сброса 5686ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

18,106