

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/16г.-22/07/16г.

Абонент: Уют Плюс
Адрес: Кул-Зали 28
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч

Заводской номер 00158332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВСОВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
23/06/16	29.09	27.31	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
24/06/16	26.75	25.79	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
25/06/16	25.82	25.02	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
26/06/16	25.20	24.48	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
27/06/16	24.72	24.08	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
28/06/16	24.21	23.65	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
29/06/16	23.74	23.19	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
30/06/16	23.32	22.81	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
01/07/16	22.93	22.49	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
02/07/16	22.66	22.27	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
03/07/16	22.51	22.15	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
04/07/16	15.19	14.82	6.77	20.32	20.03	19.72	19.49	0.54	6.00	4.00	0.136	24	0	*
05/07/16	16.94	16.43	5.31	481.19	470.75	470.17	461.33	9.42	6.00	4.00	2.523	24	0	*
06/07/16	16.77	16.76	5.01	494.22	483.43	482.82	473.58	9.85	6.00	4.00	2.445	24	0	*
07/07/16	16.91	16.71	5.43	446.80	437.19	436.07	427.95	9.24	6.00	4.00	2.390	24	0	*
08/07/16	17.04	16.50	4.96	498.17	487.07	486.72	477.23	9.84	6.00	4.00	2.437	24	0	*
09/07/16	17.05	16.54	4.91	506.92	495.62	496.16	486.42	9.20	6.00	4.00	2.452	24	0	*
10/07/16	17.01	16.51	5.50	469.16	458.87	459.45	450.71	8.16	6.00	4.00	2.541	24	0	*
11/07/16	16.98	16.44	5.54	449.78	439.91	440.66	432.30	7.61	6.00	4.00	2.456	24	0	*
12/07/16	16.95	16.70	4.95	489.72	479.07	481.79	472.57	6.50	6.00	4.00	2.393	24	0	*
13/07/16	17.03	16.66	4.06	649.79	635.39	639.91	627.11	8.28	6.00	4.00	2.606	24	0	*
14/07/16	17.03	16.68	3.70	703.94	688.30	693.63	679.59	8.71	6.00	4.00	2.575	24	0	*
15/07/16	17.06	16.70	3.60	736.64	720.20	725.72	710.95	9.25	6.00	4.00	2.623	24	0	*
16/07/16	17.08	16.73	3.19	777.87	760.38	766.64	750.75	9.63	6.00	4.00	2.452	24	0	*
17/07/16	17.03	16.88	3.43	744.60	728.09	733.66	718.76	9.33	6.00	4.00	2.525	24	0	*
18/07/16	17.05	16.99	3.52	732.57	716.24	721.73	707.01	9.23	6.00	4.00	2.551	24	0	*
19/07/16	17.08	16.52	3.31	781.87	764.31	770.66	754.73	9.58	6.00	4.00	2.568	24	0	*
20/07/16	17.06	16.73	3.31	793.67	775.94	782.71	766.61	9.33	6.00	4.00	2.601	24	0	*
21/07/16	17.03	16.71	3.26	787.80	770.27	777.17	761.29	8.98	6.00	4.00	2.538	24	0	*
22/07/16	17.06	16.55	3.11	831.87	813.28	820.89	803.92	9.36	6.00	4.00	2.564	24	0	*
Итого:				11396.90	11144.34	11206.28	10982.30	162.04			45.376	720	0	
Средние:	53.02	50.00	3.02						6.00	4.00				

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7750ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ.РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

Ведомость получал:

Итого

Мухаметдинов Р.Н.