ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/16г.-22/10/16г.

Абонент: Уют плюс Договор N: 12705
Адрес: Куд-Сапи 27 (нежил) Тип расходомера:
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч
Тхв= 9.00 Град С

Заводской номер 00158332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВС0В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/09/16	57.77	44.04	13.73	591.92	582.71	579.97	574.60	8.11	6.00	4.00	8.003	24	0	
24/09/16	70.27	57.54	12.73	972.91	951.36	949.28	934.66	16.70	6.00	4.00	12.149	24	0	
25/09/16	71.55	59.04	12.51	917.75	896.74	897.30	882.80	13.94	6.00	4.00	11.253	24	0	
26/09/16	71.38	59.31	12.07	853.14	833.70	834.08	820.49	13.21	6.00	4.00	10.096	24	0	
27/09/16	70.13	55.33	14.80	428.13	418.68	417.75	411.72	6.96	6.00	4.00	6.219	24	0	
28/09/16	70.27	46.03	24.24	216.18	211.40	209.76	207.66	3.74	6.00	4.00	5.129	24	0	
29/09/16	69.23	47.35	21.88	247.29	241.96	240.64	238.09	3.87	6.00	4.00	5.298	24	0	
30/09/16	68.80	48.91	19.89	266.19	260.52	259.18	256.23	4.29	6.00	4.00	5.188	24	0	
01/10/16	68.48	49.20	19.28	309.71	303.14	301.61	298.15	4.99	6.00	4.00	5.852	24	0	
02/10/16	68.95	47.19	21.76	325.41	318.44	316.40	313.05	5.39	6.00	4.00	6.937	24	0	
03/10/16	68.60	47.73	20.87	312.01	305.42	303.28	300.01	5.41	6.00	4.00	6.377	24	0	
04/10/16	70.32	45.98	24.34	267.20	261.28	258.88	256.27	5.01	6.00	4.00	6.365	24	0	
05/10/16	70.14	46.10	24.04	269.09	263.14	260.94	258.30	4.84	6.00	4.00	6.329	24	0	
06/10/16	70.40	45.84	24.56	268.35	262.38	260.14	257.55	4.83	6.00	4.00	6.446	24	0	
07/10/16	71.33	44.45	26.88	257.96	252.13	249.89	247.58	4.55	6.00	4.00	6.781	24	0	
08/10/16	72.41	43.12	29.29	239.96	234.37	232.02	229.96	4.41	6.00	4.00	6.868	24	0	
09/10/16	72.43	43.43	29.00	290.74	283.94	281.21	278.68	5.26	6.00	4.00	8.237	24	0	
10/10/16	72.45	44.35	28.10	301.78	294.74	292.21	289.48	5.26	6.00	4.00	8.286	24	0	
11/10/16	72.18	44.19	27.99	311.60	304.35	301.94	299.15	5.20	6.00	4.00	8.520	24	0	
12/10/16	72.66	44.23	28.43	310.10	302.81	301.00	298.21	4.60	6.00	4.00	8.613	24	0	
13/10/16	73.09	43.73	29.36	308.72	301.38	299.51	296.80	4.58	6.00	4.00	8.850	24	0	
/10/16	74.17	43.22	30.95	282.72	275.82	273.96	271.55	4.27	6.00	4.00	8.542	24	0	
/10/16	73.93	43.09	30.84	282.42	275.55	273.65	271.23	4.32	6.00	4.00	8.501	24	0	
16/10/16	74.17	42.39	31.78	300.81	293.48	291.30	288.81	4.67	6.00	4.00	9.333	24	0	
17/10/16	74.20	43.70	30.50	312.35	304.74	302.72	299.97	4.77	6.00	4.00	9.304	24	0	
18/10/16	72.71	44.05	28.66	237.30	231.67	230.21	228.08	3.59	6.00	4.00	6.644	24	0	*
19/10/16	73.79	42.80	30.99	295.77	288.62	285.98	283.46	5.16	6.00	4.00	8.947	24	0	
20/10/16	73.99	42.68	31.31	289.05	282.01	279.99	277.56	4.45	6.00	4.00	8.831	24	0	
21/10/16	73.98	43.06	30.92	292.88	285.78	283.94	281.45	4.33	6.00	4.00	8.839	24	0	
22/10/16	74.55	42.77	31.78	306.92	299.35	297.36	294.75	4.60	6.00	4.00	9.516	24	0	
Итого:				10866.36	10621.61	10566.10	10446.30	175.31			236.253	720	0	
Средние:	71.28	46.50	24.78						6.00	4.00				

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9981ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ГОРОД КАЗАНЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Уют Плюс» для документов ОГРН 1121690038803 ИНН 1657120487

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ Район
ТЕЛ: 205-60-89

Р.Н.