

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/16г.-22/08/16г.

Абонент: Уют Плюс
Адрес: Куп-Салчи 27
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч

Заводской номер 00158332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВСОВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/07/16	70.59	67.57	3.02	831.84	813.28	819.73	802.76	10.52	6.00	4.00	2.492	24	0	
24/07/16	70.62	67.42	3.20	831.12	812.55	818.00	801.13	11.42	6.00	4.00	2.638	24	0	
25/07/16	70.01	66.21	3.80	663.33	648.75	652.87	639.83	8.92	6.00	4.00	2.493	24	0	
26/07/16	68.40	64.80	3.60	721.11	705.86	703.77	690.27	15.59	6.00	4.00	2.565	24	0	
27/07/16	69.32	65.92	3.40	794.72	777.58	776.02	760.67	16.91	6.00	4.00	2.676	24	0	
28/07/16	70.26	67.14	3.12	891.32	871.60	879.26	861.27	10.33	6.00	4.00	2.750	24	0	
29/07/16	70.40	66.12	4.28	581.40	568.50	574.65	563.22	5.28	6.00	4.00	2.454	24	0	
30/07/16	70.02	65.57	4.45	532.02	520.33	526.02	515.72	4.61	6.00	4.00	2.330	24	0	
31/07/16	68.46	60.82	7.64	278.86	272.97	275.13	270.42	2.55	6.00	4.00	2.094	24	0	
01/08/16	68.94	61.84	7.10	309.45	302.85	305.48	300.11	2.74	6.00	4.00	2.160	24	0	
02/08/16	70.26	63.80	6.46	358.30	350.34	353.86	347.28	3.06	6.00	4.00	2.274	24	0	
03/08/16	69.84	63.44	6.40	339.99	332.55	335.72	329.53	3.02	6.00	4.00	2.145	24	0	
04/08/16	69.35	63.09	6.26	345.67	338.21	341.34	335.12	3.09	6.00	4.00	2.130	24	0	
05/08/16	69.51	63.21	6.30	336.75	329.44	332.61	326.51	2.93	6.00	4.00	2.089	24	0	
06/08/16	70.55	64.34	6.21	347.22	339.50	342.93	336.44	3.06	6.00	4.00	2.123	24	0	
07/08/16	69.96	63.64	6.32	339.14	331.68	334.87	328.67	3.01	6.00	4.00	2.111	24	0	
08/08/16	70.44	66.47	3.97	590.83	577.70	583.70	571.96	5.74	6.00	4.00	2.320	24	0	
09/08/16	70.82	67.38	3.44	725.36	709.06	716.45	701.70	7.36	6.00	4.00	2.467	24	0	
10/08/16	70.57	66.60	3.97	615.50	601.77	607.46	595.20	6.57	6.00	4.00	2.409	24	0	
11/08/16	70.28	66.66	3.62	695.79	680.41	686.33	672.47	7.94	6.00	4.00	2.489	24	0	
12/08/16	70.53	66.96	3.57	675.99	660.92	666.28	652.71	8.21	6.00	4.00	2.390	24	0	
13/08/16	70.56	67.08	3.48	676.55	661.47	666.36	652.74	8.73	6.00	4.00	2.332	24	0	
14/08/16	70.24	66.71	3.53	694.34	678.97	683.41	669.61	9.36	6.00	4.00	2.426	24	0	
15/08/16	71.42	68.11	3.31	724.62	708.13	713.69	698.71	9.42	6.00	4.00	2.374	24	0	
16/08/16	70.81	67.18	3.63	672.59	657.51	662.33	648.78	8.73	6.00	4.00	2.415	24	0	
17/08/16	70.46	67.38	3.08	807.06	789.09	795.53	779.14	9.95	6.00	4.00	2.462	24	0	
18/08/16	70.96	67.83	3.13	788.27	770.52	777.13	760.93	9.59	6.00	4.00	2.438	24	0	
19/08/16	71.21	67.27	3.94	614.01	600.07	604.66	592.24	7.83	6.00	4.00	2.388	24	0	
20/08/16	70.71	67.36	3.35	722.39	706.21	711.49	696.87	9.34	6.00	4.00	2.390	24	0	
21/08/16	70.58	67.10	3.48	702.91	687.20	691.94	677.81	9.39	6.00	4.00	2.420	24	0	
22/08/16	70.32	66.69	3.63	687.33	672.10	676.63	662.96	9.14	6.00	4.00	2.465	24	0	
Итого:				18895.78	18477.12	18615.65	18242.78	234.34			73.709	744	0	
Средние:	70.21	65.86	4.35						6.00	4.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8493ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 АВГ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.