

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/16г.-22/06/16г.

Абонент: Ют Плюс
Адрес: Куп-Сани 27
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч

Заводской номер 00158332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xBC0B ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/05/16	69.38	56.35	13.03	245.45	240.12	239.53	235.96	4.16	6.00	4.00	3.139	24	0	
24/05/16	69.92	57.86	12.06	266.94	261.11	260.57	256.50	4.61	6.00	4.00	3.159	24	0	
25/05/16	70.13	57.95	12.18	263.76	257.95	257.41	253.38	4.57	6.00	4.00	3.152	24	0	
26/05/16	69.64	56.63	13.01	225.54	220.62	220.15	216.86	3.76	6.00	4.00	2.881	24	0	
27/05/16	68.89	52.85	16.04	178.42	174.61	173.86	171.56	3.05	6.00	4.00	2.806	24	0	
28/05/16	69.72	57.74	11.98	249.03	243.61	243.08	239.32	4.29	6.00	4.00	2.928	24	0	
29/05/16	68.85	57.02	11.83	248.41	243.12	242.40	238.71	4.41	6.00	4.00	2.882	24	0	
30/05/16	69.44	58.68	10.76	270.01	264.15	263.61	259.40	4.75	6.00	4.00	2.851	24	0	
31/05/16	69.80	59.66	10.14	291.35	284.99	284.38	279.71	5.28	6.00	4.00	2.899	24	0	
01/06/16	70.00	60.08	9.92	306.26	299.51	298.99	293.98	5.53	6.00	4.00	2.986	24	0	
02/06/16	70.10	60.37	9.73	311.38	304.54	304.06	298.91	5.63	6.00	4.00	2.979	24	0	
03/06/16	70.14	60.28	9.86	297.76	291.21	290.82	285.94	5.27	6.00	4.00	2.884	24	0	
04/06/16	69.81	60.47	9.34	303.09	296.48	296.11	291.12	5.36	6.00	4.00	2.784	24	0	
05/06/16	69.23	58.84	10.39	276.82	270.85	270.46	266.11	4.74	6.00	4.00	2.822	24	0	
06/06/16	69.42	59.22	10.20	282.31	276.22	275.56	271.07	5.15	6.00	4.00	2.826	24	0	
07/06/16	70.12	59.87	10.25	287.50	281.15	280.60	275.93	5.22	6.00	4.00	2.894	24	0	
08/06/16	70.17	59.49	10.68	285.85	279.53	278.96	274.39	5.14	6.00	4.00	2.996	24	0	
09/06/16	70.19	59.63	10.56	279.45	273.28	272.65	268.15	5.13	6.00	4.00	2.899	24	0	
10/06/16	70.60	60.80	9.80	302.04	295.30	294.81	289.77	5.53	6.00	4.00	2.906	24	0	
11/06/16	69.96	59.80	10.16	283.22	277.01	276.46	271.90	5.11	6.00	4.00	2.824	24	0	
12/06/16	70.08	60.73	9.35	302.90	296.22	295.65	290.62	5.60	6.00	4.00	2.784	24	0	
13/06/16	70.26	60.05	10.21	297.69	291.07	290.64	285.79	5.28	6.00	4.00	2.985	24	0	
14/06/16	69.94	60.09	9.85	292.53	286.12	285.55	280.77	5.35	6.00	4.00	2.830	24	0	
15/06/16	69.89	59.73	10.16	282.92	276.70	276.22	271.66	5.04	6.00	4.00	2.823	24	0	
16/06/16	70.20	60.42	9.78	297.38	290.80	290.37	285.47	5.33	6.00	4.00	2.857	24	0	
17/06/16	69.77	59.98	9.79	288.84	282.54	282.04	277.34	5.20	6.00	4.00	2.777	24	0	
18/06/16	70.27	61.47	8.80	315.72	308.76	308.28	302.92	5.84	6.00	4.00	2.730	24	0	
19/06/16	70.13	61.04	9.09	312.38	305.49	305.18	299.93	5.56	6.00	4.00	2.791	24	0	
20/06/16	69.82	60.39	9.43	310.40	303.59	303.12	298.02	5.57	6.00	4.00	2.876	24	0	
21/06/16	70.30	63.48	6.82	116.23	113.67	113.70	111.60	2.07	6.00	4.00	0.781	24	0	*
22/06/16	36.97	32.20	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
Итого:				8271.58	8090.32	8075.22	7942.79	147.53			84.731	744	0	*
Средние:	68.81	58.49	10.32						6.00	4.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7029ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ.РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 ИЮН 2016
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧАЛ:
Имя: Мураметдинов Р.Н.