

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/16г.-22/05/16г.

Абонент: Уют Плюс
 Адрес: Куп. Гали 27 (жилое)
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч
 G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч

Заводской номер 00158332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВСОВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/04/16	69.67	53.84	15.83	452.69	442.83	442.30	436.26	6.57	6.00	4.00	7.026	24	0	
24/04/16	69.48	54.39	15.09	485.66	475.13	474.73	468.15	6.98	6.00	4.00	7.186	24	0	
25/04/16	68.83	51.90	16.93	174.36	170.64	170.29	168.12	2.52	6.00	4.00	2.895	12	12	*
26/04/16	68.96	55.63	13.33	270.00	264.21	263.66	259.80	4.41	6.00	4.00	3.534	24	0	
27/04/16	68.63	55.23	13.40	271.55	265.80	265.11	261.30	4.50	6.00	4.00	3.572	24	0	
28/04/16	69.83	55.94	13.89	264.91	259.10	258.44	254.62	4.48	6.00	4.00	3.611	24	0	
29/04/16	69.31	56.07	13.24	266.04	260.29	259.67	255.83	4.46	6.00	4.00	3.460	24	0	
30/04/16	68.98	56.05	12.93	282.15	276.10	275.38	271.32	4.78	6.00	4.00	3.579	24	0	
01/05/16	69.63	59.42	10.21	311.35	304.58	304.31	299.34	5.24	6.00	4.00	3.121	24	0	
02/05/16	70.55	58.56	11.99	274.78	268.65	268.31	264.04	4.61	6.00	4.00	3.230	24	0	
03/05/16	69.75	57.26	12.49	309.48	302.74	302.14	297.52	5.22	6.00	4.00	3.794	24	0	
04/05/16	69.27	57.72	11.55	303.73	297.19	296.62	291.99	5.20	6.00	4.00	3.448	24	0	
05/05/16	70.50	57.89	12.61	285.73	279.37	278.85	274.52	4.85	6.00	4.00	3.534	24	0	
06/05/16	69.90	58.42	11.48	298.57	292.03	291.51	286.89	5.14	6.00	4.00	3.363	24	0	
07/05/16	70.53	58.68	11.85	289.96	283.49	283.06	278.56	4.93	6.00	4.00	3.371	24	0	
08/05/16	70.18	59.53	10.65	302.28	295.60	295.30	290.44	5.16	6.00	4.00	3.161	24	0	
09/05/16	69.65	58.43	11.22	321.53	314.51	314.06	309.08	5.43	6.00	4.00	3.545	24	0	
10/05/16	68.66	57.87	10.79	74.84	73.26	73.09	71.95	1.31	6.00	4.00	0.793	10	14	*
11/05/16	26.67	22.67	4.00	-----	-----	-----	-----	-----	6.00	4.00	-----	0	24	*
12/05/16	23.82	21.22	2.60	-----	-----	-----	-----	-----	6.00	4.00	-----	0	24	*
13/05/16	22.47	20.33	2.14	-----	-----	-----	-----	-----	6.00	4.00	-----	0	24	*
14/05/16	21.45	19.66	1.79	-----	-----	-----	-----	-----	6.00	4.00	-----	0	24	*
15/05/16	20.65	19.18	1.47	-----	-----	-----	-----	-----	6.00	4.00	-----	0	24	*
16/05/16	30.91	25.53	5.38	-----	-----	-----	-----	-----	6.00	4.00	-----	0	24	*
17/05/16	70.16	57.37	12.79	-----	-----	-----	-----	-----	6.00	4.00	-----	0	24	*
18/05/16	69.24	53.00	16.24	129.96	127.17	125.03	123.38	3.79	6.00	4.00	2.070	14	10	*
19/05/16	69.22	55.49	13.73	237.97	232.85	229.55	226.22	6.63	6.00	4.00	3.208	24	0	
20/05/16	69.41	56.21	13.20	244.44	239.15	236.27	232.79	6.36	6.00	4.00	3.168	24	0	
21/05/16	70.04	56.67	13.37	250.78	245.25	243.43	239.76	5.49	6.00	4.00	3.288	24	0	
22/05/16	69.72	55.65	14.07	242.28	236.98	236.13	232.67	4.31	6.00	4.00	3.345	24	0	
Итого:				6345.04	6206.92	6187.24	6094.55	112.37			81.302	516	204	
Средние:	60.54	49.53	11.01						6.00	4.00				

Период нормальной работы 516ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 204ч
 Время работы прибора после сброса 6286ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ. РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 МАЙ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Мухаметдинов Р.Н.