

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/16г.-22/09/16г.

Абонент: Чот плюс Договор N: 12405
 Адрес: Куп-Вали 27 (милсе) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч
 Тхв= 9.00 Град С

Заводской номер 00158332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xBC0B ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/08/16	71.32	68.07	3.25	773.42	755.83	761.98	746.00	9.83	6.00	4.00	2.487	24	0	
24/08/16	70.69	67.26	3.43	704.77	688.99	694.11	679.88	9.11	6.00	4.00	2.392	24	0	
25/08/16	71.25	68.02	3.23	762.56	745.24	751.46	735.72	9.52	6.00	4.00	2.441	24	0	
26/08/16	70.51	67.15	3.36	709.04	693.27	698.59	684.29	8.98	6.00	4.00	2.355	24	0	
27/08/16	70.83	67.41	3.42	708.85	692.91	698.33	683.95	8.96	6.00	4.00	2.400	24	0	
28/08/16	70.14	65.97	4.17	611.57	598.08	601.76	589.83	8.25	6.00	4.00	2.520	24	0	
29/08/16	70.41	66.43	3.98	631.67	617.64	621.84	609.36	8.28	6.00	4.00	2.481	24	0	
30/08/16	70.18	65.70	4.48	589.29	576.28	580.12	568.70	7.58	6.00	4.00	2.607	24	0	
31/08/16	70.36	65.93	4.43	623.79	609.94	614.36	602.20	7.74	6.00	4.00	2.728	24	0	
01/09/16	70.47	65.75	4.72	593.04	579.85	584.10	572.57	7.28	6.00	4.00	2.762	24	0	
02/09/16	70.56	65.89	4.67	593.68	580.44	584.50	572.94	7.50	6.00	4.00	2.729	24	0	
03/09/16	71.10	66.37	4.73	605.06	591.38	595.44	583.51	7.87	6.00	4.00	2.822	24	0	
04/09/16	70.18	64.17	6.01	493.32	482.41	485.47	476.30	6.11	6.00	4.00	2.921	24	0	
05/09/16	70.19	52.95	4.24	51.53	50.74	50.80	50.13	0.61	6.00	4.00	0.217	24	0	*
06/09/16	28.51	27.29	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
07/09/16	26.56	25.56	1.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
08/09/16	25.51	24.55	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
09/09/16	65.11	57.84	7.27	253.70	248.73	248.65	244.73	4.00	6.00	4.00	1.811	24	0	*
10/09/16	69.71	63.42	6.29	476.68	466.29	467.28	458.67	7.62	6.00	4.00	2.951	24	0	
11/09/16	70.38	64.32	6.06	488.38	477.52	479.30	470.25	7.27	6.00	4.00	2.916	24	0	
12/09/16	70.46	64.24	6.22	508.90	497.57	499.60	490.14	7.43	6.00	4.00	3.111	24	0	
13/09/16	70.20	64.29	5.91	505.04	493.86	495.44	486.07	7.79	6.00	4.00	2.944	24	0	
14/09/16	69.26	62.51	6.75	439.24	429.76	430.39	422.65	7.11	6.00	4.00	2.918	24	0	
15/09/16	69.79	62.63	7.16	428.26	418.90	419.59	412.03	6.87	6.00	4.00	3.021	24	0	
16/09/16	70.35	63.28	7.07	438.41	428.69	429.56	421.68	7.01	6.00	4.00	3.052	24	0	
17/09/16	69.17	61.32	7.85	387.24	378.92	379.37	372.79	6.13	6.00	4.00	2.989	24	0	
18/09/16	69.22	60.56	8.66	368.75	360.82	360.99	354.86	5.96	6.00	4.00	3.137	24	0	
19/09/16	69.66	61.37	8.29	372.80	364.68	365.01	358.65	6.03	6.00	4.00	3.038	24	0	
20/09/16	70.36	61.21	9.15	316.91	309.88	310.14	304.77	5.11	6.00	4.00	2.852	24	0	
21/09/16	69.14	56.45	12.69	204.45	200.08	199.48	196.51	3.57	6.00	4.00	2.546	24	0	
22/09/16	66.74	43.03	23.71	154.72	151.59	150.29	148.87	2.72	6.00	4.00	3.604	24	0	
Итого:				13795.08	13490.30	13557.96	13298.06	192.24			74.752	744	0	
Средние:	65.33	59.39	5.94						6.00	4.00				

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 9237ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 Южный эксплуатационный район
 ул.Родина, 43 А Тел: 205-60-89

23 СЕН 2016

Ведомость получил:

МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.