

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/04/16г.-27/04/16г.

Абонент: К.П. 34 м/дом
 Адрес: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
 G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00226540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСА69 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/04/16	76.51	45.14	31.37	185.36	180.60	180.94	179.20	1.40	7.00	7.00	5.660	24	0	
02/04/16	77.10	44.67	32.43	175.07	170.50	170.77	169.20	1.30	7.00	7.00	5.528	24	0	
03/04/16	76.73	44.40	32.33	184.56	179.77	180.03	178.36	1.41	7.00	7.00	5.808	24	0	
04/04/16	76.53	44.74	31.79	183.18	178.44	178.72	177.05	1.39	7.00	7.00	5.667	24	0	
05/04/16	76.43	44.47	31.96	182.49	177.78	178.02	176.36	1.42	7.00	7.00	5.678	24	0	
06/04/16	75.32	44.59	30.73	183.67	179.07	179.32	177.65	1.42	7.00	7.00	5.499	24	0	
07/04/16	75.36	44.05	31.31	168.01	163.78	163.93	162.44	1.34	7.00	7.00	5.122	24	0	
08/04/16	74.87	44.08	30.79	163.53	159.46	159.62	158.18	1.28	7.00	7.00	4.902	24	0	
09/04/16	75.06	44.24	30.82	159.57	155.60	155.71	154.28	1.32	7.00	7.00	4.792	24	0	
10/04/16	73.31	44.04	29.27	148.29	144.75	144.84	143.52	1.23	7.00	7.00	4.235	24	0	
11/04/16	73.33	45.20	28.13	170.11	166.04	166.29	164.68	1.36	7.00	7.00	4.666	24	0	
12/04/16	73.26	44.84	28.42	166.45	162.49	162.59	161.07	1.42	7.00	7.00	4.614	24	0	
13/04/16	73.42	44.54	28.88	156.53	152.80	152.85	151.43	1.37	7.00	7.00	4.408	24	0	
14/04/16	71.50	45.97	25.53	162.33	158.64	158.85	157.29	1.35	7.00	7.00	4.046	24	0	
15/04/16	70.73	46.64	24.09	166.71	162.98	163.22	161.56	1.42	7.00	7.00	3.925	24	0	
16/04/16	70.72	46.77	23.95	166.63	162.91	163.17	161.49	1.42	7.00	7.00	3.901	24	0	
17/04/16	70.33	47.23	23.10	175.79	171.89	172.20	170.41	1.48	7.00	7.00	3.969	24	0	
18/04/16	70.41	47.32	23.09	186.46	182.33	182.62	180.71	1.62	7.00	7.00	4.206	24	0	
19/04/16	70.71	47.29	23.42	183.07	179.00	179.20	177.34	1.66	7.00	7.00	4.189	24	0	
20/04/16	70.48	47.01	23.47	167.27	163.55	163.69	162.00	1.55	7.00	7.00	3.834	24	0	
21/04/16	70.27	47.32	22.95	175.66	171.78	171.95	170.15	1.63	7.00	7.00	3.939	24	0	
22/04/16	69.40	48.14	21.26	202.31	197.92	198.28	196.12	1.80	7.00	7.00	4.203	24	0	
23/04/16	69.89	48.19	21.70	211.18	206.57	206.89	204.64	1.93	7.00	7.00	4.476	24	0	
24/04/16	69.58	48.12	21.46	215.71	211.05	211.40	209.12	1.93	7.00	7.00	4.524	24	0	
25/04/16	68.78	51.22	17.56	144.46	141.40	141.88	140.15	1.25	7.00	7.00	2.482	24	0	*
26/04/16	69.26	57.88	11.38	136.38	133.48	134.46	132.37	1.11	7.00	7.00	1.519	24	0	
27/04/16	68.97	58.73	10.24	154.96	151.66	152.83	150.42	1.24	7.00	7.00	1.552	24	0	
Итого:				4675.74	4566.24	4574.27	4527.19	39.05			117.344	648	0	
Средние:	72.53	46.92	25.61						7.00	7.00				

Период нормальной работы 648ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 16987ч

114,293

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____