

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/16г.-22/07/16г.

Абонент: Ют Плюс
Адрес: Куд-Гали 34 ж/м-се
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00226540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСА69 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/06/16	44.59	43.36	1.23	4.50	4.48	4.51	4.49	-0.01	7.00	7.00	0.007	24	0	*
24/06/16	26.63	25.91	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
25/06/16	24.82	24.44	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
26/06/16	23.96	23.66	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
27/06/16	23.47	23.23	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
28/06/16	22.68	22.33	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
29/06/16	22.06	21.81	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
30/06/16	21.77	21.64	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
01/07/16	21.58	21.46	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
02/07/16	21.49	21.42	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
03/07/16	21.52	21.47	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
04/07/16	39.81	35.62	4.19	17.13	16.99	17.02	16.91	0.08	7.00	7.00	0.069	24	0	*
05/07/16	69.23	60.70	8.53	134.75	131.85	133.03	130.79	1.06	7.00	7.00	1.125	24	0	
06/07/16	69.62	57.59	12.03	95.50	93.43	94.26	92.81	0.62	7.00	7.00	1.122	24	0	
07/07/16	69.17	56.07	13.10	90.33	88.37	89.23	87.96	0.41	7.00	7.00	1.156	24	0	
08/07/16	70.35	55.79	14.56	76.95	75.26	76.03	74.95	0.31	7.00	7.00	1.094	24	0	
09/07/16	70.45	55.68	14.77	72.19	70.59	71.26	70.25	0.34	7.00	7.00	1.042	24	0	
10/07/16	69.96	55.60	14.36	83.49	81.65	82.40	81.22	0.43	7.00	7.00	1.171	24	0	
11/07/16	69.93	56.55	13.38	87.24	85.33	85.94	84.68	0.65	7.00	7.00	1.141	23	1	*
12/07/16	69.27	57.48	11.79	98.71	96.59	97.56	96.08	0.51	7.00	7.00	1.140	24	0	*
13/07/16	70.07	54.92	15.15	82.24	80.43	81.40	80.24	0.19	7.00	7.00	1.219	24	0	
14/07/16	70.11	55.44	14.67	78.42	76.71	77.59	76.48	0.23	7.00	7.00	1.126	24	0	
15/07/16	70.32	55.38	14.94	77.71	76.01	76.95	75.87	0.14	7.00	7.00	1.134	24	0	
16/07/16	70.43	55.50	14.93	74.38	72.73	73.69	72.64	0.09	7.00	7.00	1.082	24	0	
17/07/16	69.97	55.46	14.51	80.07	78.31	79.45	78.30	0.01	7.00	7.00	1.135	24	0	
18/07/16	70.24	55.02	15.22	79.99	78.23	79.60	78.50	-0.27	7.00	7.00	1.189	24	0	
19/07/16	70.52	55.02	15.50	77.05	75.33	76.66	75.60	-0.27	7.00	7.00	1.168	24	0	
20/07/16	70.30	55.31	14.99	76.51	74.80	76.03	74.95	-0.15	7.00	7.00	1.121	24	0	
21/07/16	70.07	55.12	14.95	81.97	80.18	81.45	80.29	-0.11	7.00	7.00	1.196	24	0	
22/07/16	70.32	55.33	14.99	75.90	74.23	75.41	74.34	-0.11	7.00	7.00	1.113	24	0	
Итого:				1545.03	1511.50	1529.47	1507.35	4.15			20.550	719	1	
Средние:	52.49	43.81	8.68						7.00	7.00				

Период нормальной работы 719ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 19052ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Южный эксплуатационный район
ул.Родина, 43 А
Т: 205-60-89

22 июля 2016
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Мухаметдинов Р.Н.