

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/16г.-22/10/16г.

Абонент: Уют плюс
Адрес: бульвар 34 (милос)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12105
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00226540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 фТ=0 ТЗ=0 КС=0хСА69 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/09/16	157.25	145.39	11.86	361.22	355.72	356.75	353.28	2.44	7.00	7.00	4.208	24	0	
24/09/16	168.90	153.87	15.03	295.19	288.89	291.55	287.61	1.28	7.00	7.00	4.349	24	0	
25/09/16	171.45	145.64	25.81	166.71	162.92	163.65	162.04	0.88	7.00	7.00	4.200	24	0	
26/09/16	171.22	145.87	25.35	163.04	159.37	160.32	158.73	0.64	7.00	7.00	4.037	24	0	
27/09/16	170.17	147.21	22.96	180.81	176.83	177.89	176.01	0.82	7.00	7.00	4.055	24	0	
28/09/16	170.66	146.79	23.87	176.31	172.37	173.34	171.56	0.81	7.00	7.00	4.114	24	0	
29/09/16	169.59	147.54	22.05	188.01	183.94	185.08	183.11	0.83	7.00	7.00	4.054	24	0	
30/09/16	169.13	148.58	20.55	199.18	194.92	196.66	194.47	0.45	7.00	7.00	4.003	24	0	
01/10/16	168.79	149.09	19.70	206.33	201.94	203.78	201.50	0.44	7.00	7.00	3.973	24	0	
02/10/16	169.24	148.08	21.16	199.62	195.32	196.93	194.81	0.51	7.00	7.00	4.127	24	0	
03/10/16	168.89	148.84	20.05	198.01	193.75	195.34	193.17	0.58	7.00	7.00	3.884	24	0	
04/10/16	170.63	146.89	23.74	166.81	163.08	164.22	162.53	0.55	7.00	7.00	3.867	24	0	
05/10/16	170.45	147.11	23.34	165.29	161.63	162.83	161.16	0.47	7.00	7.00	3.771	24	0	
06/10/16	170.68	146.83	23.85	174.52	170.63	171.87	170.11	0.52	7.00	7.00	4.067	24	0	
07/10/16	171.66	146.00	25.66	170.08	166.19	167.17	165.51	0.68	7.00	7.00	4.262	24	0	
08/10/16	172.77	144.93	27.84	151.15	147.57	148.36	146.92	0.65	7.00	7.00	4.101	24	0	
09/10/16	172.71	145.81	26.90	189.88	185.40	186.40	184.55	0.85	7.00	7.00	4.982	24	0	
10/10/16	172.76	146.41	26.35	196.04	191.43	192.34	190.42	1.01	7.00	7.00	5.039	24	0	
11/10/16	172.80	148.39	24.41	214.19	209.15	210.59	208.27	0.88	7.00	7.00	5.103	24	0	
12/10/16	172.93	146.21	26.72	192.25	187.70	188.55	186.69	1.01	7.00	7.00	5.010	24	0	
13/10/16	173.36	145.74	27.62	192.01	187.42	188.16	186.30	1.12	7.00	7.00	5.172	24	0	
14/10/16	174.49	144.83	29.66	173.06	168.78	169.38	167.79	0.99	7.00	7.00	5.001	24	0	
15/10/16	174.27	144.91	29.36	177.06	172.74	173.32	171.69	1.05	7.00	7.00	5.067	24	0	
16/10/16	174.50	144.92	29.58	192.91	188.18	188.79	186.99	1.19	7.00	7.00	5.559	24	0	
17/10/16	174.49	145.88	28.61	196.36	191.54	192.23	190.32	1.22	7.00	7.00	5.475	24	0	
18/10/16	173.54	149.45	24.09	177.91	173.62	174.77	172.74	0.88	7.00	7.00	4.185	24	0	*
19/10/16	174.13	144.71	29.42	179.52	175.14	175.68	174.02	1.12	7.00	7.00	5.150	24	0	
20/10/16	174.34	144.64	29.70	182.67	178.21	178.52	176.83	1.38	7.00	7.00	5.287	24	0	
21/10/16	174.33	145.25	29.08	189.93	185.25	185.68	183.89	1.36	7.00	7.00	5.385	24	0	
22/10/16	174.89	145.38	29.51	199.52	194.59	194.97	193.10	1.49	7.00	7.00	5.739	24	0	
Итого:				5815.59	5684.22	5715.12	5656.12	28.10			137.226	720	0	
Средние:	171.50	146.71	24.79						7.00	7.00				

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21284ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ТАТАРСТАН ТЕПЛОСНАБЖ. ОРГАНИЗАЦИЯ
УЛ. ГОДИ А. 43А
ТЕЛ: 205-60-00
В ДОМОС...
Мух. ГИЛНИН Р.Н.