

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/07/16г.-22/08/16г.

Абонент: Уют Плюс Договор N: 12405  
 Адрес: Куп. Салч 39 (миллье) Тип расходомера:  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00226540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСА69 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/07/16	70.23	55.24	14.99	77.48	75.79	76.98	75.87	-0.08	7.00	7.00	1.134	24	0	
24/07/16	70.26	55.08	15.18	79.19	77.47	78.67	77.56	-0.09	7.00	7.00	1.172	24	0	
25/07/16	69.62	55.66	13.96	83.79	81.97	83.19	82.01	-0.04	7.00	7.00	1.143	24	0	
26/07/16	67.25	59.03	8.22	139.65	136.81	138.43	136.23	0.58	7.00	7.00	1.121	24	0	
27/07/16	69.02	56.17	12.85	91.52	89.58	90.52	89.19	0.39	7.00	7.00	1.148	24	0	
28/07/16	69.86	55.87	13.99	83.98	82.15	82.78	81.60	0.55	7.00	7.00	1.149	24	0	
29/07/16	69.95	55.23	14.72	80.60	78.85	79.80	78.68	0.17	7.00	7.00	1.158	24	0	
30/07/16	69.75	56.00	13.75	81.77	79.99	81.27	80.07	-0.08	7.00	7.00	1.098	24	0	
31/07/16	68.44	55.34	13.10	87.67	85.81	87.11	85.89	-0.08	7.00	7.00	1.120	24	0	
01/08/16	68.98	57.34	11.64	100.02	97.89	99.28	97.76	0.13	7.00	7.00	1.142	24	0	
02/08/16	70.17	56.23	13.94	82.37	80.55	81.75	80.57	-0.02	7.00	7.00	1.123	24	0	
03/08/16	69.78	56.23	13.55	81.34	79.59	80.71	79.53	0.06	7.00	7.00	1.079	24	0	
04/08/16	69.32	56.27	13.05	84.17	82.33	83.51	82.32	0.01	7.00	7.00	1.073	24	0	
05/08/16	69.47	56.54	12.93	86.52	84.64	85.86	84.60	0.04	7.00	7.00	1.094	24	0	
06/08/16	70.45	56.35	14.10	74.32	72.65	73.79	72.72	-0.07	7.00	7.00	1.024	24	0	
07/08/16	69.90	55.98	13.92	79.44	77.72	78.86	77.73	-0.01	7.00	7.00	1.081	24	0	
08/08/16	70.14	56.30	13.84	80.00	78.24	79.32	78.16	0.08	7.00	7.00	1.083	24	0	
09/08/16	70.48	55.87	14.61	75.16	73.50	74.50	73.46	0.04	7.00	7.00	1.075	24	0	
10/08/16	70.25	56.45	13.80	80.38	78.62	79.70	78.53	0.09	7.00	7.00	1.084	24	0	
11/08/16	70.04	55.94	14.10	79.05	77.32	78.35	77.22	0.10	7.00	7.00	1.088	24	0	
12/08/16	70.22	56.13	14.09	78.17	76.44	77.51	76.36	0.08	7.00	7.00	1.077	24	0	
13/08/16	70.23	56.22	14.01	76.24	74.59	75.63	74.52	0.07	7.00	7.00	1.046	24	0	
14/08/16	69.95	56.28	13.67	79.96	78.20	79.34	78.18	0.02	7.00	7.00	1.069	24	0	
15/08/16	71.04	55.54	15.50	71.02	69.42	70.39	69.37	0.05	7.00	7.00	1.075	24	0	
16/08/16	70.48	56.21	14.27	74.18	72.53	73.53	72.45	0.08	7.00	7.00	1.035	24	0	
17/08/16	70.13	56.52	13.61	78.69	76.96	78.06	76.90	0.06	7.00	7.00	1.046	24	0	
18/08/16	70.69	56.04	14.65	74.13	72.49	73.49	72.43	0.06	7.00	7.00	1.063	24	0	
19/08/16	70.81	55.81	15.00	73.17	71.52	72.54	71.51	0.01	7.00	7.00	1.071	24	0	
20/08/16	70.44	56.45	13.99	72.94	71.32	72.33	71.27	0.05	7.00	7.00	0.999	24	0	
21/08/16	70.32	56.02	14.30	78.35	76.64	77.67	76.56	0.08	7.00	7.00	1.095	24	0	
22/08/16	70.06	56.55	13.51	80.24	78.48	79.54	78.37	0.11	7.00	7.00	1.060	24	0	
Итого:				2545.51	2490.06	2524.41	2487.62	2.44			33.825	744	0	
Средние:	69.93	56.16	13.77						7.00	7.00				

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 19795ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОТЫ СЕТИ  
 Южный эксплуатационный район  
 ул.Родина, 43 А Тел: 205-60-89  
 23 АВГ 2016  
 ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:  
 Мухаметдинов Р.Н.