

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/16г.-22/06/16г.

Абонент: ЧОБ ЛЮС
Адрес: Куд. Сали 34 (жилая)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00226540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСА69 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/05/16	69.62	58.06	11.56	114.72	112.23	113.29	111.53	0.70	7.00	7.00	1.298	24	0	
24/05/16	70.27	56.30	13.97	94.30	92.24	93.16	91.77	0.47	7.00	7.00	1.289	24	0	
25/05/16	70.44	55.96	14.48	92.68	90.63	91.59	90.26	0.37	7.00	7.00	1.312	24	0	
26/05/16	69.90	55.79	14.11	92.44	90.40	91.49	90.17	0.23	7.00	7.00	1.274	24	0	
27/05/16	69.37	56.89	12.48	101.77	99.58	100.88	99.37	0.21	7.00	7.00	1.243	24	0	
28/05/16	70.01	58.39	11.62	104.58	102.30	103.66	102.03	0.27	7.00	7.00	1.187	24	0	
29/05/16	69.14	57.52	11.62	103.82	101.58	103.00	101.42	0.16	7.00	7.00	1.184	24	0	
30/05/16	69.74	57.46	12.28	96.33	94.24	95.56	94.10	0.14	7.00	7.00	1.156	24	0	
31/05/16	70.00	57.05	12.95	93.04	90.99	92.26	90.88	0.11	7.00	7.00	1.177	24	0	
01/06/16	70.06	56.98	13.08	96.36	94.26	95.57	94.14	0.12	7.00	7.00	1.233	24	0	
02/06/16	70.16	57.26	12.90	92.57	90.54	91.87	90.51	0.03	7.00	7.00	1.169	24	0	
03/06/16	70.21	56.83	13.38	88.72	86.75	87.95	86.63	0.12	7.00	7.00	1.180	24	0	
04/06/16	69.88	57.40	12.48	96.61	94.48	95.81	94.36	0.12	7.00	7.00	1.160	24	0	
05/06/16	69.23	56.00	13.23	89.58	87.66	88.74	87.47	0.19	7.00	7.00	1.160	24	0	
06/06/16	69.40	59.01	10.39	119.44	116.86	118.75	116.84	0.02	7.00	7.00	1.214	24	0	
07/06/16	70.27	56.72	13.55	88.94	86.97	88.27	86.93	0.04	7.00	7.00	1.178	24	0	
08/06/16	70.35	56.82	13.53	93.93	91.84	93.21	91.81	0.03	7.00	7.00	1.178	24	0	
09/06/16	70.24	56.58	13.66	95.68	93.59	94.98	93.58	0.01	7.00	7.00	1.243	24	0	
10/06/16	70.76	56.62	14.14	90.30	88.25	89.57	88.23	0.02	7.00	7.00	1.279	24	0	
11/06/16	70.13	56.75	13.38	88.42	86.46	87.75	86.44	0.02	7.00	7.00	1.245	24	0	
12/06/16	70.25	56.57	13.68	91.05	89.03	90.31	88.98	0.05	7.00	7.00	1.155	24	0	
13/06/16	70.44	55.76	14.68	85.03	83.15	84.23	83.02	0.13	7.00	7.00	1.215	24	0	
14/06/16	70.09	57.17	12.92	98.59	96.40	97.86	96.37	0.03	7.00	7.00	1.220	24	0	
15/06/16	70.02	56.23	13.79	93.71	91.62	93.06	91.69	0.03	7.00	7.00	1.247	24	0	
16/06/16	70.32	55.59	14.73	87.94	85.98	87.15	85.90	-0.07	7.00	7.00	1.265	24	0	
17/06/16	69.83	54.44	15.39	80.02	78.26	79.37	78.28	0.08	7.00	7.00	1.271	24	0	
18/06/16	70.27	54.28	15.99	76.04	74.36	75.39	74.36	-0.02	7.00	7.00	1.204	24	0	
19/06/16	70.22	54.50	15.72	76.42	74.72	75.78	74.72	0.00	7.00	7.00	1.187	24	0	
20/06/16	69.90	55.78	14.12	83.27	81.45	82.64	81.45	0.00	7.00	7.00	1.172	24	0	
21/06/16	68.65	56.26	12.39	32.53	31.80	32.31	31.87	0.00	7.00	7.00	1.150	24	0	
22/06/16	57.91	54.24	3.67	7.89	7.79	7.85	7.79	-0.07	7.00	7.00	0.398	24	0	*
Итого:				2746.72	2686.41	2723.31	2682.90	3.51			35.691	744	0	*
Средние:	69.58	56.49	13.09						7.00	7.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18334ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ.РОДИНА, 48 А Тел: 205-60-89

3 ИЮН 2016

Ведомость получил:

[Handwritten signature]

Мухаметдинов Р.Н.