

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/04/16г.-22/05/16г.

Абонент: Уют плюс Договор N: 12405  
 Адрес: Кчд- (мжч) 34 (мжчсс) Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ7 сеп. N 1 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
 M сеп. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00226540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСА69 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/04/16	69.89	48.19	21.70	211.18	206.57	206.89	204.64	1.93	7.00	7.00	4.476	24	0	
24/04/16	69.58	48.12	21.46	215.71	211.05	211.40	209.12	1.93	7.00	7.00	4.524	24	0	
25/04/16	68.78	51.22	17.56	144.46	141.40	141.88	140.15	1.25	7.00	7.00	2.482	24	0	*
26/04/16	69.26	57.88	11.38	136.38	133.48	134.46	132.37	1.11	7.00	7.00	1.519	24	0	
27/04/16	68.97	58.73	10.24	154.96	151.66	152.83	150.42	1.24	7.00	7.00	1.552	24	0	
28/04/16	69.99	57.09	12.90	115.70	113.15	113.93	112.22	0.93	7.00	7.00	1.460	24	0	
29/04/16	69.55	57.19	12.36	123.96	121.26	122.12	120.27	0.99	7.00	7.00	1.499	24	0	
30/04/16	69.25	57.68	11.57	138.30	135.33	136.27	134.17	1.16	7.00	7.00	1.565	24	0	
01/05/16	69.84	56.62	13.22	110.38	107.97	108.72	107.12	0.85	7.00	7.00	1.424	24	0	
02/05/16	70.73	54.83	15.90	88.38	86.40	87.09	85.86	0.54	7.00	7.00	1.371	24	0	
03/05/16	69.99	55.33	14.66	103.81	101.51	102.21	100.77	0.74	7.00	7.00	1.485	24	0	
04/05/16	69.41	56.95	12.46	119.70	117.13	117.89	116.14	0.99	7.00	7.00	1.457	24	0	
05/05/16	70.67	55.78	14.89	97.57	95.39	96.08	94.71	0.68	7.00	7.00	1.419	24	0	
06/05/16	70.06	55.62	14.44	99.30	97.15	97.75	96.36	0.79	7.00	7.00	1.402	24	0	
07/05/16	70.60	55.32	15.28	90.93	88.93	89.55	88.25	0.68	7.00	7.00	1.359	24	0	
08/05/16	70.28	55.15	15.13	88.95	86.98	87.63	86.39	0.59	7.00	7.00	1.316	24	0	
09/05/16	69.82	55.50	14.32	108.14	105.77	106.44	104.91	0.86	7.00	7.00	1.514	24	0	
10/05/16	68.95	58.64	10.31	34.11	33.38	33.57	33.04	0.34	7.00	7.00	0.344	24	0	*
11/05/16	32.44	26.33	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
12/05/16	23.19	20.50	2.69	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
13/05/16	20.49	21.27	-0.78	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
14/05/16	23.20	21.15	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
15/05/16	20.73	19.47	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
16/05/16	58.55	50.13	8.42	55.88	54.97	55.15	54.47	0.50	7.00	7.00	0.460	24	0	*
17/05/16	70.82	59.77	11.05	127.49	124.65	125.48	123.39	1.26	7.00	7.00	1.379	24	0	
18/05/16	69.81	57.39	12.42	113.32	110.84	111.61	109.92	0.92	7.00	7.00	1.377	24	0	
19/05/16	69.60	57.82	11.78	118.18	115.60	116.63	114.83	0.77	7.00	7.00	1.360	24	0	
20/05/16	69.80	57.26	12.54	112.71	110.25	111.25	109.56	0.69	7.00	7.00	1.380	24	0	
21/05/16	70.34	56.28	14.06	99.23	97.04	97.69	96.28	0.76	7.00	7.00	1.363	24	0	
22/05/16	70.10	55.62	14.48	99.27	97.07	97.75	96.36	0.71	7.00	7.00	1.407	24	0	
Итого:				2908.06	2844.99	2862.33	2821.78	23.21			40.894	720	0	
Средние:	61.82	49.96	11.86						7.00	7.00				

Период нормальной работы 720ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 17588ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
 Южный Эксплуатационный район  
 ул.Родина, 49 А Тел:205-60-89

23 МАЯ 2016

Ведомость получил:

Мухаметдинов Р.Н.