

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/04/16г.-27/04/16г.

Абонент: КП-36(ж/дом) Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: \_\_\_\_\_ Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ7 сеп. N 1 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
 M сеп. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00227016 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 фТ=0 ТЗ=0 КС=0хС93В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВOC	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/04/16	75.73	44.49	31.24	168.67	164.41	164.85	163.29	1.12	7.00	5.00	5.138	24	0	
02/04/16	76.34	43.89	32.45	165.03	160.77	161.20	159.70	1.07	7.00	5.00	5.220	24	0	
03/04/16	76.01	43.67	32.34	175.57	171.07	171.52	169.98	1.09	7.00	5.00	5.535	24	0	
04/04/16	75.77	44.16	31.61	170.37	166.06	166.57	165.06	1.00	7.00	5.00	5.249	24	0	
05/04/16	75.80	44.09	31.71	168.89	164.60	165.08	163.55	1.05	7.00	5.00	5.222	24	0	
06/04/16	74.61	44.49	30.12	177.90	173.53	174.07	172.45	1.08	7.00	5.00	5.228	24	0	
07/04/16	74.66	43.85	30.81	165.67	161.56	162.09	160.64	0.92	7.00	5.00	4.979	24	0	
08/04/16	74.09	43.82	30.27	157.72	153.88	154.34	152.92	0.96	7.00	5.00	4.660	24	0	
09/04/16	74.29	43.53	30.76	152.91	149.17	149.62	148.27	0.90	7.00	5.00	4.590	24	0	
10/04/16	72.66	43.15	29.51	152.69	149.11	149.55	148.21	0.90	7.00	5.00	4.404	24	0	
11/04/16	72.60	44.09	28.51	161.22	157.41	158.02	156.60	0.81	7.00	5.00	4.492	24	0	
12/04/16	72.55	44.84	27.71	166.65	162.77	163.45	161.91	0.86	7.00	5.00	4.510	24	0	
13/04/16	72.68	43.95	28.73	146.62	143.17	143.75	142.45	0.72	7.00	5.00	4.114	24	0	
14/04/16	70.93	44.79	26.14	151.03	147.64	148.32	146.91	0.73	7.00	5.00	3.862	24	0	
15/04/16	70.07	45.51	24.56	154.47	151.07	151.75	150.26	0.81	7.00	5.00	3.712	24	0	
16/04/16	70.02	45.50	24.52	153.54	150.15	150.86	149.36	0.79	7.00	5.00	3.684	24	0	
17/04/16	69.69	45.48	24.21	161.21	157.70	158.44	156.90	0.80	7.00	5.00	3.821	24	0	
18/04/16	69.76	45.94	23.82	167.87	164.23	165.09	163.45	0.78	7.00	5.00	3.917	24	0	
19/04/16	70.11	45.96	24.15	164.17	160.56	161.47	159.82	0.74	7.00	5.00	3.881	24	0	
20/04/16	69.81	45.86	23.95	156.90	153.49	154.39	152.86	0.63	7.00	5.00	3.676	24	0	
21/04/16	69.73	46.00	23.73	167.38	163.75	164.68	163.01	0.74	7.00	5.00	3.887	24	0	
22/04/16	68.85	46.91	21.94	181.55	177.70	178.68	176.83	0.87	7.00	5.00	3.899	24	0	
23/04/16	69.34	46.59	22.75	189.04	184.96	185.91	184.00	0.96	7.00	5.00	4.211	24	0	
24/04/16	69.01	46.57	22.44	194.52	190.36	191.31	189.31	1.05	7.00	5.00	4.276	24	0	
25/04/16	68.25	48.29	19.96	128.74	126.05	126.80	125.40	0.65	7.00	5.00	2.520	24	0	*
26/04/16	68.47	54.68	13.79	115.73	113.30	114.59	112.97	0.33	7.00	5.00	1.569	24	0	
27/04/16	68.03	54.95	13.08	116.55	114.13	115.45	113.80	0.33	7.00	5.00	1.498	24	0	
Итого:				4332.61	4232.60	4251.85	4209.91	22.69			111.754	648	0	
Средние:	71.85	45.74	26.11						7.00	5.00				

Период нормальной работы 648ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 16801ч

108,687

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации