

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/06/16г.-22/07/16г.

Абонент: Уют Плюс  
Адрес: Бун-Саян 36 км/с  
Тепловычислитель ВКТ7 сгт. N 1  
Договорные расходы:  
M сгт. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00227016 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 фТ=0 ТЗ=0 КС=0хС9ЗВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/06/16	31.13	32.72	-1.59	2.25	2.25	2.29	2.29	-0.04	7.00	5.00	0.000	24	0	*
24/06/16	26.31	25.49	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
25/06/16	24.64	24.29	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
26/06/16	24.01	23.79	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
27/06/16	23.63	23.49	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
28/06/16	23.20	23.08	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
29/06/16	22.73	22.67	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
30/06/16	22.42	22.40	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
01/07/16	22.22	22.23	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
02/07/16	22.05	22.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
03/07/16	21.90	21.74	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
04/07/16	22.82	22.12	0.70	8.70	8.68	8.65	8.63	0.05	7.00	5.00	0.008	24	0	*
05/07/16	66.75	57.13	9.62	100.33	98.27	98.98	97.47	0.80	7.00	5.00	0.948	24	0	
06/07/16	68.62	56.58	12.04	91.06	89.14	89.69	88.35	0.79	7.00	5.00	1.077	24	0	
07/07/16	68.31	56.22	12.09	96.33	94.32	94.92	93.52	0.80	7.00	5.00	1.143	24	0	
08/07/16	69.56	55.66	13.90	80.07	78.30	78.83	77.68	0.62	7.00	5.00	1.092	24	0	
09/07/16	69.75	54.82	14.93	74.51	72.89	73.33	72.30	0.59	7.00	5.00	1.091	24	0	
10/07/16	69.21	54.94	14.27	82.28	80.50	81.01	79.89	0.61	7.00	5.00	1.152	24	0	
11/07/16	69.17	54.89	14.28	81.16	79.42	79.91	78.77	0.65	7.00	5.00	1.137	24	0	
12/07/16	68.44	57.13	11.31	100.51	98.35	99.08	97.57	0.78	7.00	5.00	1.115	24	0	*
13/07/16	69.16	55.06	14.10	79.88	78.16	78.73	77.64	0.52	7.00	5.00	1.103	24	0	
14/07/16	69.17	55.17	14.00	79.89	78.18	78.71	77.61	0.57	7.00	5.00	1.097	24	0	
15/07/16	69.33	55.00	14.33	77.47	75.81	76.33	75.26	0.55	7.00	5.00	1.088	24	0	
16/07/16	69.37	54.93	14.44	74.15	72.52	73.06	72.04	0.48	7.00	5.00	1.047	24	0	
17/07/16	68.97	55.04	13.93	76.15	74.53	75.09	74.03	0.50	7.00	5.00	1.041	24	0	
18/07/16	69.31	54.97	14.34	77.03	75.37	75.91	74.84	0.53	7.00	5.00	1.082	24	0	
19/07/16	69.45	55.09	14.36	74.35	72.75	73.27	72.24	0.51	7.00	5.00	1.048	24	0	
20/07/16	69.33	54.92	14.41	76.08	74.47	75.00	73.96	0.51	7.00	5.00	1.073	24	0	
21/07/16	69.14	55.13	14.01	79.88	78.15	78.74	77.65	0.50	7.00	5.00	1.096	24	0	
22/07/16	69.29	54.97	14.32	76.27	74.61	75.19	74.11	0.50	7.00	5.00	1.072	24	0	
Итого:				1488.35	1456.67	1466.72	1445.85	10.82			19.510	720	0	
Средние:	50.98	42.79	8.19						7.00	5.00				

Период нормальной работы 720ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 18866ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
УЛ. РОДИНА, 43 А ТЭ: 205-60-80

28 ИЮЛ 2016  
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:  
Мухаметдинов Р.П.