

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/16г.-22/05/16г.

Абонент: Юж плюс
Адрес: Куп-Лави 36 (жилищ)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00227016 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС9ЗВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/04/16	69.34	46.59	22.75	189.04	184.96	185.91	184.00	0.96	7.00	5.00	4.211	24	0	
24/04/16	69.01	46.57	22.44	194.52	190.36	191.31	189.31	1.05	7.00	5.00	4.276	24	0	
25/04/16	68.25	48.29	19.96	128.74	126.05	126.80	125.40	0.65	7.00	5.00	2.520	24	0	*
26/04/16	68.47	54.68	13.79	115.73	113.30	114.59	112.97	0.33	7.00	5.00	1.569	24	0	
27/04/16	68.03	54.95	13.08	116.55	114.13	115.45	113.80	0.33	7.00	5.00	1.498	24	0	
28/04/16	69.19	53.10	16.09	93.24	91.22	92.22	90.99	0.23	7.00	5.00	1.468	24	0	
29/04/16	68.80	53.96	14.84	103.04	100.84	101.98	100.61	0.23	7.00	5.00	1.502	24	0	
30/04/16	68.25	54.71	13.54	106.55	104.29	105.52	104.05	0.24	7.00	5.00	1.416	24	0	
01/05/16	68.83	53.04	15.79	86.43	84.57	85.51	84.39	0.18	7.00	5.00	1.337	24	0	
02/05/16	69.75	52.11	17.64	75.36	73.76	74.48	73.52	0.24	7.00	5.00	1.303	24	0	
03/05/16	69.19	51.52	17.67	89.41	87.49	88.36	87.24	0.25	7.00	5.00	1.548	24	0	
04/05/16	68.66	53.16	15.50	91.67	89.70	90.71	89.50	0.20	7.00	5.00	1.392	24	0	
05/05/16	69.73	52.38	17.35	84.45	82.60	83.48	82.41	0.19	7.00	5.00	1.436	24	0	
06/05/16	69.21	52.53	16.68	88.93	87.01	87.95	86.81	0.20	7.00	5.00	1.453	24	0	
07/05/16	69.61	52.47	17.14	81.96	80.16	81.04	79.99	0.17	7.00	5.00	1.378	24	0	
08/05/16	69.50	51.73	17.77	78.69	76.99	77.76	76.78	0.21	7.00	5.00	1.370	24	0	
09/05/16	68.93	51.62	17.31	88.48	86.58	87.46	86.37	0.21	7.00	5.00	1.503	24	0	
10/05/16	68.18	54.70	13.48	34.99	34.26	34.66	34.18	0.08	7.00	5.00	0.463	24	0	*
11/05/16	30.27	24.99	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
12/05/16	25.87	23.29	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
13/05/16	24.10	22.20	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
14/05/16	22.94	21.37	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
15/05/16	22.09	20.85	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
16/05/16	49.62	37.04	12.58	35.50	35.06	35.15	34.91	0.15	7.00	5.00	0.438	24	0	*
17/05/16	69.85	56.45	13.40	111.01	108.58	109.78	108.15	0.43	7.00	5.00	1.460	24	0	
18/05/16	68.96	55.05	13.91	104.70	102.47	103.34	101.89	0.58	7.00	5.00	1.432	24	0	
19/05/16	68.73	55.11	13.62	106.16	103.91	104.76	103.30	0.61	7.00	5.00	1.419	24	0	
20/05/16	68.97	54.90	14.07	98.28	96.17	96.99	95.63	0.54	7.00	5.00	1.358	24	0	
21/05/16	69.42	54.01	15.41	90.63	88.66	89.32	88.11	0.55	7.00	5.00	1.368	24	0	
22/05/16	69.27	52.56	16.71	84.97	83.15	83.71	82.61	0.54	7.00	5.00	1.391	24	0	
Итого:				2479.03	2426.27	2448.24	2416.92	9.35			40.509	720	0	
Средние:	61.03	47.20	13.83						7.00	5.00				

0701
11.004

ТВС
29/05

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17403ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ.РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-80

23 МАЯ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Мухаметдинов Р.Н.