

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/16г.-22/07/16г.

Абонент: Уют Плюс
Адрес: Куп-Салы 38 (миссе)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 72405
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00226742 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x6846 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/06/16	39.65	39.91	-0.26	2.87	2.87	2.85	2.84	0.03	7.00	5.00	0.003	24	0	*
24/06/16	26.15	25.55	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
25/06/16	24.55	24.35	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
26/06/16	23.86	23.75	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
27/06/16	23.47	23.36	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
28/06/16	23.10	22.99	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
29/06/16	22.68	22.61	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
30/06/16	22.32	22.29	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
01/07/16	22.06	22.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
02/07/16	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
03/07/16	21.71	21.76	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
04/07/16	33.12	31.96	1.16	13.18	13.10	12.80	12.72	0.38	7.00	5.00	0.016	24	0	*
05/07/16	68.90	61.64	7.26	95.34	93.33	92.69	91.08	2.25	7.00	5.00	0.679	24	0	
06/07/16	69.36	60.71	8.65	140.55	137.52	136.44	134.14	3.38	7.00	5.00	1.195	24	0	
07/07/16	68.83	59.13	9.70	138.03	135.09	133.77	131.63	3.46	7.00	5.00	1.316	24	0	
08/07/16	70.08	60.63	9.45	143.19	140.06	138.86	136.51	3.55	7.00	5.00	1.329	24	0	
09/07/16	70.21	59.56	10.65	128.74	125.88	124.71	122.68	3.20	7.00	5.00	1.345	24	0	
10/07/16	69.69	59.58	10.11	135.47	132.52	131.40	129.25	3.27	7.00	5.00	1.345	24	0	
11/07/16	69.66	59.25	10.41	130.75	127.92	126.94	124.87	3.05	7.00	5.00	1.337	24	0	
12/07/16	69.26	59.13	10.13	130.59	127.78	127.39	125.31	2.47	7.00	5.00	1.300	24	0	
13/07/16	69.74	59.72	10.02	134.80	131.86	131.78	129.61	2.25	7.00	5.00	1.327	24	0	
14/07/16	69.81	60.01	9.80	138.58	135.56	135.74	133.47	2.09	7.00	5.00	1.335	24	0	
15/07/16	70.01	59.89	10.12	131.76	128.86	129.49	127.34	1.52	7.00	5.00	1.310	24	0	
16/07/16	70.08	59.46	10.62	119.87	117.23	118.05	116.13	1.10	7.00	5.00	1.249	24	0	
17/07/16	69.67	58.86	10.81	123.95	121.24	122.17	120.23	1.01	7.00	5.00	1.316	24	0	
18/07/16	69.92	58.52	11.40	119.04	116.41	117.40	115.54	0.87	7.00	5.00	1.333	24	0	
19/07/16	70.12	59.09	11.03	116.76	114.16	115.19	113.33	0.83	7.00	5.00	1.263	24	0	
20/07/16	69.97	58.94	11.03	119.57	116.93	118.08	116.18	0.75	7.00	5.00	1.293	24	0	
21/07/16	69.75	59.04	10.71	120.99	118.38	119.57	117.63	0.75	7.00	5.00	1.273	24	0	
22/07/16	69.98	58.75	11.23	113.94	111.44	112.53	110.74	0.70	7.00	5.00	1.254	24	0	
Итого:				2297.97	2248.14	2247.85	2211.23	36.91			22.818	720	0	
Средние:	51.99	45.81	6.18						7.00	5.00				

Период нормальной работы 720ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19051ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. РОДИТА, 43 А Тел: 205-60-80

Ведомость получена:

Дата

Мухаметдинов Р.Н.