

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/09/16г.-22/10/16г.

Абонент: Уют Плюс Договор N: 12405  
 Адрес: Куп-Талы 38 (Жилые) Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00226742 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x6846 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/09/16	57.64	43.98	13.66	277.41	273.10	272.25	269.71	3.39	7.00	5.00	3.728	24	0	
24/09/16	68.82	53.33	15.49	252.79	247.41	247.25	243.93	3.48	7.00	5.00	3.844	24	0	
25/09/16	71.18	49.94	21.24	185.57	181.38	181.24	179.10	2.28	7.00	5.00	3.860	24	0	
26/09/16	70.99	49.99	21.00	177.16	173.18	173.45	171.42	1.76	7.00	5.00	3.640	24	0	
27/09/16	69.91	51.52	18.39	213.45	208.79	209.55	206.95	1.84	7.00	5.00	3.846	24	0	
28/09/16	70.43	51.24	19.19	215.16	210.38	211.17	208.59	1.79	7.00	5.00	4.041	24	0	
29/09/16	69.38	51.87	17.51	225.63	220.76	221.71	218.93	1.83	7.00	5.00	3.873	24	0	
30/09/16	68.94	53.12	15.82	249.40	244.07	244.94	241.70	2.37	7.00	5.00	3.867	24	0	
01/10/16	68.59	53.76	14.83	264.44	258.84	258.98	255.47	3.37	7.00	5.00	3.846	24	0	
02/10/16	69.05	52.77	16.28	245.49	240.24	240.32	237.17	3.07	7.00	5.00	3.919	24	0	
03/10/16	68.66	53.46	15.20	255.61	250.20	250.22	246.86	3.34	7.00	5.00	3.810	24	0	
04/10/16	70.38	50.78	19.60	190.63	186.41	186.36	184.10	2.31	7.00	5.00	3.658	24	0	
05/10/16	70.17	50.27	19.90	185.02	180.94	180.97	178.82	2.12	7.00	5.00	3.605	24	0	
06/10/16	70.38	49.63	20.75	190.41	186.19	186.16	184.01	2.18	7.00	5.00	3.869	24	0	
07/10/16	71.38	48.58	22.80	173.64	169.69	169.53	167.67	2.02	7.00	5.00	3.873	24	0	
08/10/16	72.45	47.30	25.15	158.09	154.41	154.21	152.57	1.84	7.00	5.00	3.887	24	0	
09/10/16	72.46	47.08	25.38	175.73	171.61	171.41	169.59	2.02	7.00	5.00	4.363	24	0	
10/10/16	72.43	47.62	24.81	183.20	178.93	178.62	176.73	2.20	7.00	5.00	4.442	24	0	
11/10/16	72.47	48.15	24.32	189.44	185.02	184.94	182.91	2.11	7.00	5.00	4.505	24	0	
12/10/16	72.68	47.11	25.57	179.03	174.81	174.53	172.72	2.09	7.00	5.00	4.475	24	0	
13/10/16	73.03	46.63	26.40	168.65	164.65	164.38	162.69	1.96	7.00	5.00	4.348	24	0	
14/10/16	74.17	45.54	28.63	155.29	151.50	151.14	149.65	1.85	7.00	5.00	4.341	24	0	
15/10/16	73.98	45.15	28.83	157.09	153.26	152.87	151.41	1.85	7.00	5.00	4.420	24	0	
16/10/16	74.20	44.89	29.31	167.52	163.42	162.99	161.47	1.95	7.00	5.00	4.793	24	0	
17/10/16	74.21	45.28	28.93	168.12	164.02	163.61	162.03	1.99	7.00	5.00	4.747	24	0	
18/10/16	73.11	47.29	25.82	137.79	134.52	134.39	132.95	1.57	7.00	5.00	3.477	24	0	*
19/10/16	73.83	44.89	28.94	152.67	148.99	149.02	147.61	1.38	7.00	5.00	4.312	24	0	
20/10/16	74.02	44.75	29.27	150.33	146.66	146.68	145.30	1.36	7.00	5.00	4.294	24	0	
21/10/16	74.00	44.68	29.32	155.65	151.86	151.97	150.52	1.34	7.00	5.00	4.454	24	0	
22/10/16	74.56	44.42	30.14	158.35	154.45	154.42	152.97	1.48	7.00	5.00	4.657	24	0	
Итого:				5758.76	5629.69	5629.28	5565.55	64.14			122.794	720	0	
Средние:	71.25	48.50	22.75						7.00	5.00				

Период нормальной работы 720ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 21284ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_



КАЧЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГИИ  
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ РАЙОН  
 УЛ.ГОДИ 4, 43 Т. 205-60-80

Видомость получил:

Мухометдинов Р.Н.