

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/16г.-22/06/16г.

Абонент: Уют плюс
Адрес: Куп-Сали 38 (жище)
Тепловычислитель ВКТ7 сеп. N 1
Договорные расходы:
M сеп. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00226742 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x6846 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/05/16	69.41	56.94	12.47	128.66	125.87	126.18	124.27	1.60	7.00	5.00	1.573	24	0	
24/05/16	69.86	58.30	11.56	139.05	136.00	136.49	134.34	1.66	7.00	5.00	1.575	24	0	
25/05/16	70.13	57.12	13.01	123.68	120.96	121.16	119.31	1.65	7.00	5.00	1.580	24	0	
26/05/16	69.61	56.48	13.13	114.78	112.29	112.54	110.87	1.42	7.00	5.00	1.479	24	0	
27/05/16	69.02	53.62	15.40	93.56	91.53	91.71	90.48	1.05	7.00	5.00	1.415	24	0	
28/05/16	69.68	57.75	11.93	123.72	121.03	121.40	119.53	1.50	7.00	5.00	1.452	24	0	
29/05/16	68.82	58.12	10.70	133.61	130.79	131.24	129.18	1.61	7.00	5.00	1.404	24	0	
30/05/16	69.38	58.83	10.55	138.26	135.29	135.79	133.62	1.67	7.00	5.00	1.433	24	0	
31/05/16	69.70	59.07	10.63	136.88	133.89	134.53	132.35	1.54	7.00	5.00	1.430	24	0	
01/06/16	69.75	59.40	10.35	143.31	140.20	140.84	138.54	1.66	7.00	5.00	1.454	24	0	
02/06/16	69.86	59.46	10.40	139.63	136.58	137.20	134.96	1.62	7.00	5.00	1.428	24	0	
03/06/16	69.95	58.57	11.38	130.11	127.25	127.79	125.77	1.48	7.00	5.00	1.451	24	0	
04/06/16	69.55	59.77	9.78	144.05	140.93	141.65	139.32	1.61	7.00	5.00	1.386	24	0	
05/06/16	69.23	57.84	11.39	127.58	124.85	125.35	123.40	1.45	7.00	5.00	1.427	24	0	
06/06/16	69.26	58.43	10.83	137.04	134.09	134.68	132.54	1.55	7.00	5.00	1.458	24	0	
07/06/16	69.96	58.87	11.09	130.45	127.58	128.14	126.09	1.49	7.00	5.00	1.422	24	0	
08/06/16	70.05	59.17	10.88	136.52	133.54	134.12	131.96	1.58	7.00	5.00	1.458	24	0	
09/06/16	69.98	58.71	11.27	133.06	130.15	130.65	128.57	1.58	7.00	5.00	1.470	24	0	
10/06/16	70.45	59.30	11.15	131.25	128.34	128.85	126.76	1.58	7.00	5.00	1.437	24	0	
11/06/16	69.85	58.38	11.47	126.06	123.28	123.71	121.75	1.53	7.00	5.00	1.419	24	0	
12/06/16	69.92	57.97	11.95	112.39	109.94	110.26	108.53	1.41	7.00	5.00	1.317	24	0	
13/06/16	70.12	56.67	13.45	108.16	105.79	105.98	104.41	1.38	7.00	5.00	1.426	24	0	
14/06/16	69.78	57.73	12.05	120.08	117.44	117.74	115.92	1.52	7.00	5.00	1.418	24	0	
15/06/16	69.67	57.25	12.42	112.59	110.14	110.36	108.67	1.47	7.00	5.00	1.374	24	0	
16/06/16	70.00	57.35	12.65	113.48	111.01	111.28	109.59	1.42	7.00	5.00	1.410	24	0	
17/06/16	69.55	57.89	11.66	121.12	118.52	118.87	117.03	1.49	7.00	5.00	1.384	24	0	
18/06/16	69.90	58.00	11.90	119.97	117.35	117.72	115.88	1.47	7.00	5.00	1.402	24	0	
19/06/16	69.90	56.74	13.16	108.32	105.98	106.22	104.64	1.34	7.00	5.00	1.397	24	0	
20/06/16	69.57	57.95	11.62	122.21	119.56	119.92	118.05	1.51	7.00	5.00	1.394	24	0	
21/06/16	68.97	57.80	11.17	45.79	44.84	44.95	44.27	0.57	7.00	5.00	0.504	24	0	*
22/06/16	51.80	48.07	3.73	4.25	4.25	4.16	4.16	0.09	7.00	5.00	0.019	24	0	*
Итого:				3699.62	3619.26	3631.48	3574.76	44.50			42.196	744	0	*
Средние:	69.12	57.66	11.46						7.00	5.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18334ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 ИЮН 2016
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Имя: Мухаметдинов Р.Н.