

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/16г.-22/05/16г.

Абонент: Уют плюс
Адрес: Куп. Эпана 38 (жилищ)
Тепловычислитель ВК77 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00226742 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x6846 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/04/16	69.67	52.32	17.35	186.11	182.08	182.13	179.81	2.27	7.00	5.00	3.166	24	0	
24/04/16	69.36	53.03	16.33	192.33	188.19	188.35	185.85	2.34	7.00	5.00	3.082	24	0	
25/04/16	68.54	52.47	16.07	132.72	129.93	129.96	128.28	1.65	7.00	5.00	2.093	24	0	*
26/04/16	69.03	55.94	13.09	136.62	133.70	133.95	131.98	1.72	7.00	5.00	1.758	24	0	
27/04/16	68.72	56.25	12.47	144.30	141.23	141.59	139.51	1.72	7.00	5.00	1.767	24	0	
28/04/16	69.82	56.41	13.41	135.47	132.51	132.82	130.85	1.66	7.00	5.00	1.783	24	0	
29/04/16	69.37	56.11	13.26	135.79	132.86	133.08	131.13	1.73	7.00	5.00	1.766	24	0	
30/04/16	68.78	56.07	12.71	131.06	128.28	128.36	126.46	1.82	7.00	5.00	1.636	24	0	
01/05/16	69.51	59.00	10.51	169.52	165.84	166.31	163.62	2.22	7.00	5.00	1.748	24	0	
02/05/16	70.39	58.31	12.08	143.34	140.16	140.53	138.32	1.84	7.00	5.00	1.700	24	0	
03/05/16	69.63	57.78	11.85	158.52	155.07	155.48	153.07	2.00	7.00	5.00	1.844	24	0	
04/05/16	69.19	58.17	11.02	161.41	157.95	158.38	155.90	2.05	7.00	5.00	1.747	24	0	
05/05/16	70.40	57.81	12.59	138.36	135.29	135.61	133.50	1.79	7.00	5.00	1.708	24	0	
06/05/16	69.84	58.20	11.64	147.87	144.62	145.00	142.73	1.89	7.00	5.00	1.689	24	0	
07/05/16	70.31	58.18	12.13	138.49	135.42	135.78	133.66	1.76	7.00	5.00	1.648	24	0	
08/05/16	70.03	57.70	12.33	135.66	132.67	132.99	130.92	1.75	7.00	5.00	1.638	24	0	
09/05/16	69.46	58.18	11.28	150.56	147.31	147.74	145.43	1.88	7.00	5.00	1.668	24	0	
10/05/16	68.62	58.24	10.38	42.17	41.28	41.41	40.77	0.51	7.00	5.00	0.430	24	0	*
11/05/16	24.13	20.18	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
12/05/16	20.85	19.26	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
13/05/16	19.74	18.65	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
14/05/16	19.09	18.26	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
15/05/16	18.65	17.97	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
16/05/16	56.07	44.29	11.78	45.86	45.15	44.28	43.85	1.30	7.00	5.00	0.535	24	0	*
17/05/16	70.16	57.58	12.58	135.85	132.86	131.09	129.08	3.78	7.00	5.00	1.679	24	0	
18/05/16	69.53	56.86	12.67	130.77	127.95	125.92	124.01	3.94	7.00	5.00	1.626	24	0	
19/05/16	69.30	56.44	12.86	127.40	124.63	122.74	120.92	3.71	7.00	5.00	1.608	24	0	
20/05/16	69.48	56.61	12.87	129.22	126.43	125.01	123.13	3.30	7.00	5.00	1.633	24	0	
21/05/16	70.03	57.78	12.25	132.11	129.23	128.40	126.40	2.83	7.00	5.00	1.590	24	0	
22/05/16	69.75	56.17	13.58	125.53	122.78	122.78	120.97	1.81	7.00	5.00	1.673	24	0	
Итого:				3407.04	3333.42	3329.69	3280.15	53.27			43.215	720	0	
Средние:	60.92	50.01	10.91						7.00	5.00				

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17588ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ.РОДИНА, 49 А Тел:205-60-89

23 МАЙ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Мухометдинов Р.Н.