

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/16г.-22/09/16г.

Абонент: Уют Плюс Договор N: 12405  
 Адрес: Бул-Сала 38 (жилье) Тип расходомера:  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
 М сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00226742 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х6846 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/08/16	70.60	59.39	11.21	108.47	106.06	107.24	105.50	0.56	7.00	5.00	1.191	24	0	
24/08/16	70.01	59.34	10.67	116.50	113.93	115.18	113.32	0.61	7.00	5.00	1.218	24	0	
25/08/16	70.60	59.39	11.21	110.04	107.57	108.79	107.02	0.55	7.00	5.00	1.210	24	0	
26/08/16	69.99	60.19	9.80	125.51	122.77	124.14	122.08	0.69	7.00	5.00	1.209	24	0	
27/08/16	70.24	60.40	9.84	124.98	122.24	123.62	121.55	0.69	7.00	5.00	1.208	24	0	
28/08/16	69.74	60.00	9.74	136.35	133.36	134.84	132.61	0.75	7.00	5.00	1.302	24	0	
29/08/16	69.91	60.68	9.23	148.48	145.23	146.87	144.40	0.83	7.00	5.00	1.345	24	0	
30/08/16	69.79	60.35	9.44	145.53	142.36	143.99	141.59	0.77	7.00	5.00	1.349	24	0	
31/08/16	69.92	61.05	8.87	162.93	159.39	160.91	158.16	1.23	7.00	5.00	1.421	24	0	
01/09/16	70.14	60.32	9.82	144.40	141.22	142.61	140.24	0.98	7.00	5.00	1.392	24	0	
02/09/16	70.12	61.34	8.78	160.42	156.90	158.49	155.74	1.16	7.00	5.00	1.385	24	0	
03/09/16	70.61	59.78	10.83	131.46	128.54	129.91	127.75	0.79	7.00	5.00	1.396	24	0	
04/09/16	69.92	58.98	10.94	134.44	131.49	132.94	130.77	0.72	7.00	5.00	1.447	24	0	
05/09/16	57.55	49.02	8.53	15.69	15.45	15.57	15.38	0.07	7.00	5.00	0.132	24	0	*
06/09/16	27.55	25.55	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
07/09/16	25.28	24.51	0.77	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
08/09/16	24.34	23.79	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
09/09/16	64.55	55.29	11.56	75.44	73.98	74.17	73.17	0.81	7.00	5.00	0.854	24	0	*
10/09/16	69.45	59.19	10.26	145.07	141.93	142.73	140.42	1.51	7.00	5.00	1.461	24	0	
11/09/16	70.08	59.09	10.99	144.15	140.97	141.69	139.40	1.57	7.00	5.00	1.557	24	0	
12/09/16	70.09	59.94	10.15	152.62	149.28	149.95	147.44	1.84	7.00	5.00	1.520	24	0	
13/09/16	69.87	59.06	10.81	141.52	138.44	138.98	136.73	1.71	7.00	5.00	1.503	24	0	
14/09/16	69.02	57.82	11.20	135.55	132.66	133.06	131.00	1.66	7.00	5.00	1.495	24	0	
15/09/16	69.55	57.76	11.79	131.89	129.02	129.47	127.45	1.57	7.00	5.00	1.526	24	0	
16/09/16	70.08	58.04	12.04	134.09	131.15	131.50	129.47	1.68	7.00	5.00	1.586	24	0	
17/09/16	68.96	56.43	12.53	119.42	116.88	117.05	115.33	1.55	7.00	5.00	1.470	24	0	
18/09/16	68.99	54.60	14.39	113.28	110.87	110.93	109.37	1.50	7.00	5.00	1.599	24	0	
19/09/16	69.45	55.06	14.39	113.92	111.46	111.51	109.93	1.53	7.00	5.00	1.610	24	0	
20/09/16	70.05	54.25	15.80	97.33	95.16	95.34	94.02	1.14	7.00	5.00	1.508	24	0	
21/09/16	68.84	46.09	22.75	60.75	59.47	59.36	58.78	0.69	7.00	5.00	1.355	24	0	
22/09/16	68.73	36.56	32.17	79.01	77.31	76.45	75.93	1.38	7.00	5.00	2.491	24	0	
Итого:				3409.25	3335.10	3357.30	3304.56	30.54			38.740	744	0	
Средние:	64.97	53.90	11.07						7.00	5.00				

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 20538ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
 Южный Эксплуатационный район  
 ул. Родина, 43 А Тел: 205-60-80

24 СЕН 2016

Ведомость получил:

Мухаметдинов Р.Н.