ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/15г.-28/12/15г.

Абонент:

Адрес: Чп-Гаки 27 (жилое)

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 9.00 Град С

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч

G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч

Заводской номер 00158332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВС0В ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Мг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01/12/15	76.19	43.23	32.96	325.39	317.06	314.70	311.91	5.15	6.00	4.00	10.457	24	0	
02/12/15	75.76	43.16	32.60	321.11	312.99	310.64	307.89	5.10	6.00	4.00	10.209	24	0	
03/12/15	75.26	43.85	31.41	335.05	326.64	324.32	321.36	5.28	6.00	4.00	10.266	24	0	
04/12/15	75.44	43.64	31.80	326.19	317.99	315.67	312.82	5.17	6.00	4.00	10.118	24	0	
05/12/15	75.90	43.43	32.47	328.82	320.45	318.05	315.17	5.28	6.00	4.00	10.409	24	0	
06/12/15	75.52	42.77	32.75	317.53	309.54	307.17	304.48	5.06	6.00	4.00	10.145	24	0	
07/12/15	75.39	43.00	32.39	294.40	287.02	284.92	282.44	4.58	6.00	4.00	9.298	24	0	
08/12/15	75.27	43.50	31.77	308.60	300.87	298.71	296.03	4.84	6.00	4.00	9.561	24	0	
09/12/15	74.95	44.33	30.62	338.63	330.20	327.98	324.92	5.28	6.00	4.00	10.120	24	0	
10/12/15	75.14	43.74	31.40	324.23	316.12	313.93	311.08	5.04	6.00	4.00	9.934	24	0	
11/12/15	75.36	43.78	31.58	322.98	314.86	312.69	309.85	5.01	6.00	4.00	9.948	24	0	
12/12/15	76.90	43.63	33.27	324.58	316.09	313.82	310.97	5.12	6.00	4.00	10.518	24	0	
13/12/15	76.24	42.89	33.35	328.15	319.73	317.29	314.50	5.23	6.00	4.00	10.668	24	0	
14/12/15	76.91	43.20	33.71	312.14	304.03	301.82	299.14	4.89	6.00	4.00	10.253	24	0	
15/12/15	79.48	43.06	36.42	309.79	301.22	298.94	296.30	4.92	6.00	4.00	10.977	24	0	
16/12/15	85.36	42.71	42.65	286.35	277.37	275.09	272.68	4.69	6.00	4.00	11.839	24	0	
17/12/15	88.48	44.53	43.95	317.90	307.27	304.82	301.94	5.33	6.00	4.00	13.518	24	0	
18/12/15	90.54	45.55	44.99	326.03	314.67	312.29	309.21	5.46	6.00	4.00	14.174	24	0	
19/12/15	91.15	46.87	44.28	355.00	342.51	339.95	336.41	6.10	6.00	4.00	15.185	24	0	
20/12/15	90.96	42.92	48.04	297.39	286.98	284.35	281.81	5.17	6.00	4.00	13.802	24	0	
21/12/15	86.66	42.32	44.34	275.24	266.36	264.04	261.78	4.58	6.00	4.00	11.822	24	0	
22/12/15	76.41	42.84	33.57	281.94	274.66	272.68	270.27	4.39	6.00	4.00	9.224	24	0	
23/12/15	75.48	43.30	32.18	302.38	294.76	292.71	290.09	4.67	6.00	4.00	9.488	24	0	
24/12/15	75.26	43.67	31.59	311.56	303.76	301.71	298.95	4.81	6.00	4.00	9.601	24	0	
25/12/15	77.83	43.42	34.41	322.02	313.46	311.23	308.43	5.03	6.00	4.00	10.790	24	0	
26/12/15	83.49	42.36	41.13	296.54	287.61	285.28	282.84	4.77	6.00	4.00	11.837	24	0	
27/12/15	78.62	42.51	36.11	308.44	300.11	297.86	295.29	4.82	6.00	4.00	10.843	24	0	
28/12/15	83.26	41.80	41.46	283.76	275.26	273.05	270.79	4.47	6.00	4.00	11.417	24	0	
Итого:				8782.14	8539.59	8475.71	8399.35	140.24			306.421	672	0	
Средние:	79.40	43.43	35.97						6.00	4.00				

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2787ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации