

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/02/16г.-28/02/16г.

Абонент: _____ Договор N: 12405
 Адрес: Куп-Баян 27 (теплица) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч
 Тхв= 9.00 Град С

Заводской номер 00158332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВСОВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/02/16	79.99	41.23	38.76	278.33	270.56	268.22	266.07	4.49	6.00	4.00	10.491	24	0	
02/02/16	78.06	42.63	35.43	307.84	299.59	297.26	294.69	4.90	6.00	4.00	10.623	24	0	
03/02/16	78.78	43.17	35.61	309.36	300.95	298.65	296.00	4.95	6.00	4.00	10.720	24	0	
04/02/16	79.66	42.13	37.53	271.18	263.66	261.52	259.32	4.34	6.00	4.00	9.902	24	0	
05/02/16	79.94	43.88	36.06	269.90	262.37	260.24	257.85	4.52	6.00	4.00	9.469	22	2	*
06/02/16	82.41	46.09	36.32	313.82	304.55	302.70	299.66	4.89	6.00	4.00	11.070	24	0	
07/02/16	83.26	46.24	37.02	328.38	318.53	316.75	313.55	4.98	6.00	4.00	11.803	24	0	
08/02/16	83.16	46.60	36.56	328.74	318.89	317.18	313.90	4.99	6.00	4.00	11.669	24	0	
09/02/16	83.36	46.30	37.06	314.97	305.49	303.78	300.71	4.78	6.00	4.00	11.328	24	0	
10/02/16	81.95	46.15	35.80	323.86	314.41	312.62	309.44	4.97	6.00	4.00	11.264	24	0	
11/02/16	83.11	46.95	36.16	341.88	331.68	329.84	326.40	5.28	6.00	4.00	12.004	24	0	
12/02/16	85.90	47.21	38.69	327.88	317.48	315.73	312.41	5.07	6.00	4.00	12.296	24	0	
13/02/16	87.24	47.73	39.51	336.66	325.72	323.91	320.45	5.27	6.00	4.00	12.882	24	0	
14/02/16	88.36	47.85	40.51	346.03	334.48	332.58	328.99	5.49	6.00	4.00	13.567	24	0	
15/02/16	85.65	46.95	38.70	328.21	317.86	316.06	312.80	5.06	6.00	4.00	12.317	24	0	
16/02/16	81.19	46.20	34.99	326.19	316.83	315.12	311.92	4.91	6.00	4.00	11.093	24	0	
17/02/16	80.23	46.12	34.11	321.46	312.40	310.82	307.69	4.71	6.00	4.00	10.666	24	0	
18/02/16	80.79	46.10	34.69	317.91	308.88	307.16	304.08	4.80	6.00	4.00	10.723	24	0	
19/02/16	80.37	46.19	34.18	318.14	309.19	307.57	304.48	4.71	6.00	4.00	10.576	24	0	
20/02/16	82.05	46.48	35.57	314.28	305.09	303.54	300.42	4.67	6.00	4.00	10.860	24	0	
21/02/16	82.52	46.88	35.64	332.38	322.57	320.93	317.58	4.99	6.00	4.00	11.504	24	0	
22/02/16	81.67	46.57	35.10	327.43	317.93	316.40	313.15	4.78	6.00	4.00	11.169	24	0	
23/02/16	80.85	46.60	34.25	307.04	298.31	296.94	293.91	4.40	6.00	4.00	10.226	24	0	
24/02/16	79.92	45.76	34.16	280.93	273.12	271.68	268.98	4.14	6.00	4.00	9.336	24	0	
25/02/16	80.10	45.78	34.32	288.97	280.87	279.40	276.62	4.25	6.00	4.00	9.646	24	0	
26/02/16	79.97	45.67	34.30	288.13	280.05	278.58	275.84	4.21	6.00	4.00	9.612	24	0	
27/02/16	79.72	46.11	33.61	315.46	306.72	305.10	302.03	4.69	6.00	4.00	10.316	24	0	
28/02/16	80.34	46.44	33.90	322.29	313.22	311.59	308.39	4.83	6.00	4.00	10.628	24	0	
Итого:				8787.65	8531.40	8481.87	8397.33	134.07			307.760	670	2	
Средние:	81.81	45.79	36.02						6.00	4.00				

Период нормальной работы 670ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
 Время работы прибора после сброса 4270ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

