

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/12/15г.-28/12/15г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Ул. Садки 34 (ж/д) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сеп. N 1 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
 M сеп. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00226540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСА69 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/12/15	76.65	45.37	31.28	205.41	200.09	201.19	199.24	0.85	7.00	7.00	6.254	24	0	
02/12/15	76.22	45.46	30.76	208.99	203.64	204.77	202.80	0.84	7.00	7.00	6.257	24	0	
03/12/15	75.71	46.01	29.70	224.17	218.50	219.78	217.60	0.90	7.00	7.00	6.482	24	0	
04/12/15	75.90	46.00	29.90	218.29	212.75	213.95	211.83	0.92	7.00	7.00	6.353	24	0	
05/12/15	76.37	46.14	30.23	221.19	215.54	216.73	214.57	0.97	7.00	7.00	6.510	24	0	
06/12/15	75.94	43.89	32.05	193.90	188.97	189.84	188.12	0.85	7.00	7.00	6.053	24	0	
07/12/15	75.89	43.39	32.50	179.45	174.93	175.68	174.13	0.80	7.00	7.00	5.679	24	0	
08/12/15	75.77	43.91	31.86	193.04	188.13	189.02	187.32	0.81	7.00	7.00	5.990	24	0	
09/12/15	75.34	45.28	30.06	215.91	210.48	211.64	209.60	0.88	7.00	7.00	6.321	24	0	
10/12/15	75.58	45.09	30.49	205.03	199.86	200.89	198.96	0.90	7.00	7.00	6.088	24	0	
11/12/15	75.80	44.96	30.84	206.71	201.45	202.53	200.62	0.83	7.00	7.00	6.208	24	0	
12/12/15	77.35	46.78	30.57	222.30	216.49	217.77	215.52	0.97	7.00	7.00	6.616	24	0	
13/12/15	76.74	45.41	31.33	206.95	201.60	202.72	200.77	0.83	7.00	7.00	6.310	24	0	
14/12/15	77.36	45.79	31.57	209.88	204.34	205.61	203.61	0.73	7.00	7.00	6.446	24	0	
15/12/15	80.01	47.63	32.38	223.04	216.81	218.31	215.99	0.82	7.00	7.00	7.017	24	0	
16/12/15	85.90	48.57	37.33	205.27	198.76	200.13	197.94	0.82	7.00	7.00	7.422	24	0	
17/12/15	89.03	50.63	38.40	220.98	213.52	214.72	212.15	1.37	7.00	7.00	8.204	24	0	
18/12/15	91.06	51.83	39.23	225.46	217.54	218.52	215.80	1.74	7.00	7.00	8.541	24	0	
19/12/15	91.62	53.53	38.09	250.23	241.35	242.64	239.42	1.93	7.00	7.00	9.203	24	0	
20/12/15	91.53	48.98	42.55	196.88	189.92	190.64	188.51	1.41	7.00	7.00	8.084	24	0	
21/12/15	87.24	47.42	39.82	187.35	181.26	181.95	180.04	1.22	7.00	7.00	7.219	24	0	
22/12/15	76.92	42.69	34.23	168.25	163.87	164.45	163.05	0.82	7.00	7.00	5.605	24	0	
23/12/15	75.95	43.46	32.49	185.33	180.62	181.34	179.74	0.88	7.00	7.00	5.864	24	0	
24/12/15	75.71	44.41	31.30	196.45	191.47	192.34	190.55	0.92	7.00	7.00	5.986	24	0	
25/12/15	78.38	46.26	32.12	212.33	206.63	207.65	205.56	1.07	7.00	7.00	6.633	24	0	
26/12/15	84.01	47.61	36.40	204.65	198.41	199.43	197.32	1.09	7.00	7.00	7.220	24	0	
27/12/15	79.17	45.13	34.04	196.56	191.17	192.05	190.21	0.96	7.00	7.00	6.501	24	0	
28/12/15	83.84	46.58	37.26	190.03	184.29	185.17	183.29	1.00	7.00	7.00	6.868	24	0	
Итого:				5774.03	5612.39	5641.46	5584.26	28.13			187.934	672	0	
Средние:	79.89	46.36	33.53						7.00	7.00				

Период нормальной работы 672ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 14088ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____