

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/02/16г.-28/02/16г.

Абонент:  
Адрес: Куп - Гали 29 (на рсе)  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12406  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00226540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСА69 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/02/16	80.41	45.08	35.33	187.91	182.61	183.50	181.79	0.82	7.00	7.00	6.448	24	0	
02/02/16	78.54	46.31	32.23	220.16	214.22	215.50	213.32	0.90	7.00	7.00	6.902	24	0	
03/02/16	79.22	46.81	32.41	221.15	215.07	216.42	214.19	0.88	7.00	7.00	6.968	24	0	
04/02/16	80.14	44.91	35.23	186.32	181.09	182.06	180.35	0.74	7.00	7.00	6.377	24	0	
05/02/16	80.48	45.84	34.64	200.59	194.92	196.06	194.11	0.81	7.00	7.00	6.747	24	0	
06/02/16	83.00	47.62	35.38	212.68	206.37	207.64	205.45	0.92	7.00	7.00	7.297	24	0	
07/02/16	83.72	46.77	36.95	205.03	198.82	199.98	197.93	0.89	7.00	7.00	7.343	24	0	
08/02/16	83.66	48.83	34.83	221.23	214.56	215.99	213.58	0.98	7.00	7.00	7.469	24	0	
09/02/16	83.77	48.46	35.31	222.46	215.75	217.15	214.77	0.98	7.00	7.00	7.618	24	0	
10/02/16	82.46	47.42	35.04	211.52	205.29	206.55	204.38	0.91	7.00	7.00	7.192	24	0	
11/02/16	83.58	49.51	34.07	233.28	226.24	227.86	225.26	0.98	7.00	7.00	7.710	24	0	
12/02/16	86.33	49.46	36.87	219.24	212.24	213.70	211.28	0.96	7.00	7.00	7.828	24	0	
13/02/16	87.63	50.12	37.51	224.05	216.70	218.25	215.68	1.02	7.00	7.00	8.134	24	0	
14/02/16	88.80	49.63	39.17	217.24	209.95	211.36	208.91	1.04	7.00	7.00	8.228	24	0	
15/02/16	86.16	48.15	38.01	204.95	198.41	199.71	197.53	0.88	7.00	7.00	7.546	24	0	
16/02/16	81.70	46.69	35.01	189.88	184.38	185.54	183.63	0.75	7.00	7.00	6.454	23	1	*
17/02/16	80.69	45.93	34.76	196.12	190.57	191.75	189.85	0.72	7.00	7.00	6.624	24	0	
18/02/16	81.26	46.37	34.89	195.06	189.47	190.66	188.76	0.71	7.00	7.00	6.611	24	0	
19/02/16	80.77	46.67	34.10	201.95	196.21	197.45	195.45	0.76	7.00	7.00	6.690	24	0	
20/02/16	82.51	47.30	35.21	201.03	195.10	196.40	194.33	0.77	7.00	7.00	6.868	24	0	
21/02/16	82.85	48.29	34.56	210.58	204.35	205.76	203.52	0.83	7.00	7.00	7.062	24	0	
22/02/16	82.05	47.63	34.42	205.32	199.30	200.67	198.54	0.76	7.00	7.00	6.858	24	0	
23/02/16	81.40	44.64	36.76	171.36	166.43	167.32	165.77	0.66	7.00	7.00	6.115	24	0	
24/02/16	80.35	44.69	35.66	169.79	165.03	165.92	164.37	0.66	7.00	7.00	5.880	24	0	
25/02/16	80.47	45.20	35.27	175.54	170.59	171.56	169.93	0.66	7.00	7.00	6.015	24	0	
26/02/16	80.39	45.09	35.30	177.07	172.10	173.05	171.40	0.70	7.00	7.00	6.072	24	0	
27/02/16	80.12	45.95	34.17	194.59	189.15	190.28	188.41	0.74	7.00	7.00	6.459	24	0	
28/02/16	80.70	45.71	34.99	192.07	186.65	187.71	185.87	0.78	7.00	7.00	6.526	24	0	
Итого:				5668.17	5501.57	5535.80	5478.36	23.21			194.041	671	1	
Средние:	82.26	46.97	35.29						7.00	7.00				

Период нормальной работы 671ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч  
Время работы прибора после сброса 15571ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

