

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/12/15г.-28/12/15г.

Абонент:
Адрес: Уч. Сп. 38 (м.м.с.)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00227016 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС93В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/12/15	76.47	64.58	11.89	519.27	505.90	511.84	502.11	3.79	7.00	5.00	6.038	24	0	
02/12/15	76.00	64.36	11.64	525.76	512.40	518.85	509.05	3.35	7.00	5.00	5.987	24	0	
03/12/15	75.45	63.35	12.10	520.98	507.89	513.98	504.54	3.35	7.00	5.00	6.163	24	0	
04/12/15	75.63	63.51	12.12	513.56	500.62	506.77	497.42	3.20	7.00	5.00	6.091	24	0	
05/12/15	76.12	63.75	12.37	516.87	503.66	510.03	500.58	3.08	7.00	5.00	6.251	24	0	
06/12/15	75.73	64.08	11.65	506.47	493.65	499.91	490.51	3.14	7.00	5.00	5.770	24	0	
07/12/15	75.64	64.53	11.11	508.57	495.73	501.92	492.40	3.33	7.00	5.00	5.525	24	0	
08/12/15	75.52	63.93	11.59	493.30	480.86	486.88	477.78	3.08	7.00	5.00	5.597	24	0	
09/12/15	75.13	62.64	12.49	488.88	476.69	481.73	473.08	3.61	7.00	5.00	5.975	24	0	
10/12/15	75.33	63.58	11.75	507.62	494.93	500.56	491.30	3.63	7.00	5.00	5.835	24	0	
11/12/15	75.53	63.82	11.71	505.06	492.34	498.45	489.18	3.16	7.00	5.00	5.791	24	0	
12/12/15	77.04	64.05	12.99	506.29	493.06	498.82	489.50	3.56	7.00	5.00	6.426	24	0	
13/12/15	76.62	63.77	12.85	488.38	475.78	481.01	472.05	3.73	7.00	5.00	6.140	24	0	
14/12/15	77.16	65.09	12.07	509.87	496.53	502.63	492.93	3.60	7.00	5.00	6.014	24	0	
15/12/15	79.78	66.96	12.82	524.66	510.09	516.76	506.25	3.84	7.00	5.00	6.563	24	0	
16/12/15	85.65	72.23	13.42	548.37	531.09	539.13	526.57	4.52	7.00	5.00	7.166	24	0	
17/12/15	88.67	73.41	15.26	534.42	516.53	524.53	511.95	4.58	7.00	5.00	7.918	24	0	
18/12/15	90.75	74.92	15.83	531.88	513.33	522.65	509.63	3.70	7.00	5.00	8.169	24	0	
19/12/15	91.29	73.67	17.62	509.03	491.11	499.50	487.42	3.69	7.00	5.00	8.693	24	0	
20/12/15	91.23	76.04	15.19	550.65	531.26	540.97	527.16	4.10	7.00	5.00	8.118	24	0	
21/12/15	86.94	73.85	13.09	545.40	527.77	537.49	524.43	3.34	7.00	5.00	6.946	24	0	
22/12/15	76.80	66.23	10.57	529.43	515.71	523.66	513.23	2.48	7.00	5.00	5.472	24	0	
23/12/15	75.70	64.92	10.78	524.42	511.16	518.74	508.77	2.39	7.00	5.00	5.531	24	0	
24/12/15	75.46	64.06	11.40	516.52	503.51	510.58	501.02	2.49	7.00	5.00	5.765	24	0	
25/12/15	78.13	65.71	12.42	525.49	511.42	518.60	508.40	3.02	7.00	5.00	6.378	24	0	
26/12/15	83.72	70.63	13.09	548.13	531.54	540.30	528.23	3.31	7.00	5.00	6.990	24	0	
27/12/15	79.10	66.50	12.60	522.38	508.07	515.78	505.41	2.66	7.00	5.00	6.432	24	0	
28/12/15	83.55	71.00	12.55	547.20	530.69	539.55	527.38	3.31	7.00	5.00	6.693	24	0	
Итого:				14568.86	14163.32	14361.62	14068.28	95.04			180.437	672	0	
Средние:	79.65	66.97	12.68						7.00	5.00				

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13902ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации