

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/12/15г. - 28/12/15г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Уч. - 38 (домашн.) Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00226742 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х6846 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/12/15	76.56	47.29	29.27	215.64	210.07	210.51	208.29	1.78	7.00	5.00	6.155	24	0	
02/12/15	76.14	47.18	28.96	213.70	208.25	208.69	206.47	1.78	7.00	5.00	6.036	24	0	
03/12/15	75.60	47.76	27.84	228.94	223.17	223.70	221.31	1.86	7.00	5.00	6.220	24	0	
04/12/15	75.79	47.56	28.23	219.94	214.35	214.76	212.45	1.90	7.00	5.00	6.054	24	0	
05/12/15	76.24	47.17	29.07	213.75	208.25	208.47	206.26	1.99	7.00	5.00	6.060	24	0	
06/12/15	75.87	45.52	30.35	194.24	189.32	189.29	187.42	1.90	7.00	5.00	5.753	24	0	
07/12/15	75.79	45.55	30.24	182.29	177.67	177.86	176.11	1.56	7.00	5.00	5.375	24	0	
08/12/15	75.66	46.06	29.60	192.93	188.07	188.33	186.42	1.65	7.00	5.00	5.570	24	0	
09/12/15	75.27	46.90	28.37	212.66	207.31	207.65	205.50	1.81	7.00	5.00	5.884	24	0	
10/12/15	75.47	46.61	28.86	207.23	202.02	202.19	200.15	1.87	7.00	5.00	5.832	24	0	
11/12/15	75.69	47.30	28.39	209.58	204.31	204.43	202.28	2.03	7.00	5.00	5.804	24	0	
12/12/15	77.22	48.24	28.98	220.04	214.26	214.38	212.03	2.23	7.00	5.00	6.214	24	0	
13/12/15	76.62	47.29	29.33	207.82	202.47	202.47	200.33	2.14	7.00	5.00	5.942	24	0	
14/12/15	77.25	47.68	29.57	205.98	200.57	200.75	198.58	1.99	7.00	5.00	5.934	24	0	
15/12/15	79.82	48.97	30.85	213.65	207.72	208.13	205.77	1.95	7.00	5.00	6.416	24	0	
16/12/15	85.75	49.49	36.26	195.01	188.88	189.35	187.18	1.70	7.00	5.00	6.858	24	0	
17/12/15	88.87	51.94	36.93	211.25	204.14	204.84	202.23	1.91	7.00	5.00	7.552	24	0	
18/12/15	90.92	53.41	37.51	219.96	212.25	213.14	210.27	1.98	7.00	5.00	7.978	24	0	
19/12/15	91.48	54.73	36.75	240.78	232.25	232.11	228.88	3.37	7.00	5.00	8.563	24	0	
20/12/15	91.42	50.36	41.06	193.07	186.26	186.81	184.58	1.68	7.00	5.00	7.661	24	0	
21/12/15	87.15	49.14	38.01	186.70	180.65	181.11	179.05	1.60	7.00	5.00	6.875	24	0	
22/12/15	76.84	45.52	31.32	183.01	178.24	178.58	176.84	1.40	7.00	5.00	5.588	24	0	
3/12/15	75.84	45.95	29.89	192.49	187.61	187.98	186.12	1.49	7.00	5.00	5.611	24	0	
4/12/15	75.60	46.49	29.11	204.50	199.34	199.75	197.71	1.63	7.00	5.00	5.805	24	0	
25/12/15	78.17	48.09	30.08	219.85	213.97	214.42	212.07	1.90	7.00	5.00	6.440	24	0	
26/12/15	83.86	49.07	34.79	204.80	198.58	199.14	196.89	1.69	7.00	5.00	6.914	24	0	
27/12/15	79.05	47.03	32.02	202.74	197.20	197.57	195.50	1.70	7.00	5.00	6.323	24	0	
28/12/15	83.70	48.54	35.16	193.98	188.10	188.56	186.45	1.65	7.00	5.00	6.619	24	0	
Итого:				5786.53	5625.28	5634.97	5573.14	52.14			178.036	672	0	
Средние:	79.77	48.10	31.67						7.00	5.00				

Период нормальной работы 672ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 14087ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_