

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/01/16г.-31/01/16г.

Абонент: ЧОТ МОПДС
 Адрес: г. Вятское, д. 2 (пос. Вятское)
 Тепловычислитель ВКТ7 сег. N 1
 Договорные расходы:
 М сег. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12/05
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
 G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00176636 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 фТ=0 Т3=0 КС=0x0967 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/01/16	103.65	58.60	45.05	309.63	296.02	297.01	292.30	3.72	8.00	4.00	13.397	24	0	
02/01/16	103.89	60.03	43.86	334.05	319.33	320.49	315.15	4.18	8.00	4.00	14.072	24	0	
03/01/16	103.74	57.35	46.39	286.76	274.12	274.67	270.47	3.65	8.00	4.00	12.772	24	0	
04/01/16	103.50	57.35	46.15	302.00	288.77	289.54	285.11	3.66	8.00	4.00	13.385	24	0	
05/01/16	103.55	54.69	48.86	264.36	252.77	252.91	249.37	3.40	8.00	4.00	12.398	24	0	
06/01/16	101.32	55.35	45.97	286.52	274.45	274.84	270.91	3.54	8.00	4.00	12.663	24	0	
07/01/16	99.87	54.45	45.42	274.34	263.05	263.29	259.62	3.43	8.00	4.00	11.994	24	0	
08/01/16	95.47	51.87	43.60	260.48	250.59	250.70	247.54	3.05	8.00	4.00	10.956	24	0	
09/01/16	91.65	48.60	43.05	222.89	215.01	214.81	212.41	2.60	8.00	4.00	9.280	24	0	
10/01/16	91.35	47.77	43.58	210.10	202.71	202.42	200.23	2.48	8.00	4.00	8.853	24	0	
11/01/16	96.31	52.31	44.00	263.10	252.91	253.25	249.97	2.94	8.00	4.00	11.164	24	0	
12/01/16	100.82	60.31	40.51	374.92	359.23	361.04	354.97	4.26	8.00	4.00	14.614	24	0	
13/01/16	97.47	54.04	43.43	279.29	268.26	268.53	264.86	3.40	8.00	4.00	11.690	24	0	
14/01/16	88.76	48.81	39.95	243.38	235.23	235.20	232.57	2.66	8.00	4.00	9.422	24	0	
15/01/16	89.54	48.72	40.82	235.89	227.85	227.80	225.27	2.58	8.00	4.00	9.326	24	0	
16/01/16	95.93	55.77	40.16	335.93	323.03	324.17	319.47	3.56	8.00	4.00	13.017	24	0	
17/01/16	95.41	54.21	41.20	294.96	283.74	284.33	280.39	3.35	8.00	4.00	11.727	24	0	
18/01/16	87.42	48.13	39.29	232.28	224.70	224.71	222.25	2.45	8.00	4.00	8.847	24	0	
19/01/16	85.92	48.58	37.34	254.98	246.91	247.21	244.42	2.49	8.00	4.00	9.242	24	0	
20/01/16	87.96	48.22	39.74	227.48	219.97	219.87	217.49	2.48	8.00	4.00	8.760	24	0	
21/01/16	89.14	49.70	39.44	255.30	246.69	246.92	244.07	2.62	8.00	4.00	9.754	24	0	
22/01/16	96.04	53.90	42.14	283.87	272.96	273.62	269.90	3.06	8.00	4.00	11.541	24	0	
23/01/16	91.07	49.68	41.39	240.45	232.05	231.95	229.24	2.81	8.00	4.00	9.628	24	0	
24/01/16	95.13	54.13	41.00	301.84	290.41	291.31	287.33	3.08	8.00	4.00	11.946	24	0	
25/01/16	103.61	61.58	42.03	369.45	353.23	355.43	349.22	4.01	8.00	4.00	14.916	24	0	
26/01/16	105.83	63.42	42.41	384.49	366.94	369.84	363.04	3.90	8.00	4.00	15.640	24	0	
27/01/16	105.87	62.60	43.27	364.10	347.53	349.90	343.60	3.93	8.00	4.00	15.117	24	0	
28/01/16	105.62	59.18	46.44	307.60	293.66	295.07	290.29	3.37	8.00	4.00	13.700	24	0	
29/01/16	102.82	53.85	48.97	244.74	234.16	234.58	231.39	2.77	8.00	4.00	11.510	24	0	
30/01/16	92.37	48.77	43.60	213.17	205.47	205.49	203.18	2.29	8.00	4.00	8.982	24	0	
31/01/16	81.00	47.54	33.46	234.89	228.17	228.64	226.19	1.98	8.00	4.00	7.649	24	0	
Итого:				8693.24	8349.92	8369.54	8252.22	97.70			357.962	744	0	
Средние:	96.52	53.86	42.66						8.00	4.00				

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 29084ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____