

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/03/16г.-29/03/16г.

Абонент: Уют Малое  
 Адрес: Сибиряков 77 (малое)  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
 Договорные расходы:  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерений:  
 G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч  
 G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч  
 G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00190752 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x82С6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/03/16	81.07	41.53	39.54	254.71	247.42	247.39	245.36	0.00	2.06	6.00	4.00	9.786	24	0	
02/03/16	83.14	42.77	40.37	270.16	262.09	262.26	259.98	0.00	2.11	6.00	4.00	10.587	24	0	
03/03/16	79.50	40.66	38.84	241.27	234.61	234.54	232.71	0.00	1.90	6.00	4.00	9.118	24	0	
04/03/16	77.96	40.38	37.58	242.24	235.76	235.73	233.90	0.00	1.86	6.00	4.00	8.859	24	0	
05/03/16	77.86	40.73	37.13	248.90	242.27	242.20	240.30	0.00	1.97	6.00	4.00	8.997	24	0	
06/03/16	77.93	41.05	36.88	247.89	241.27	241.27	239.33	0.00	1.94	6.00	4.00	8.900	24	0	
07/03/16	77.75	40.50	37.25	236.09	229.81	229.73	227.90	0.00	1.91	6.00	4.00	8.561	24	0	
08/03/16	77.60	39.76	37.84	233.18	226.99	226.86	225.13	0.00	1.86	6.00	4.00	8.595	24	0	
09/03/16	77.50	40.06	37.44	232.97	226.81	226.70	224.96	0.00	1.85	6.00	4.00	8.493	24	0	
10/03/16	78.58	40.75	37.83	238.90	232.43	232.38	230.54	0.00	1.89	6.00	4.00	8.798	24	0	
11/03/16	78.29	41.22	37.07	239.12	232.69	232.70	230.82	0.00	1.87	6.00	4.00	8.628	24	0	
12/03/16	78.22	40.61	37.61	238.26	231.87	231.83	230.01	0.00	1.86	6.00	4.00	8.726	24	0	
13/03/16	78.85	40.99	37.86	256.61	249.60	249.60	247.60	0.00	2.00	6.00	4.00	9.453	24	0	
14/03/16	80.45	41.98	38.47	256.46	249.23	249.34	247.24	0.00	1.99	6.00	4.00	9.591	24	0	
15/03/16	84.12	43.35	40.77	260.18	252.21	252.44	250.19	0.00	2.02	6.00	4.00	10.291	24	0	
16/03/16	84.09	42.56	41.53	246.15	238.61	238.79	236.71	0.00	1.90	6.00	4.00	9.918	24	0	
17/03/16	79.55	40.90	38.65	235.20	228.71	228.68	226.85	0.00	1.86	6.00	4.00	8.842	24	0	
18/03/16	78.56	41.99	36.57	258.05	251.06	251.13	249.03	0.00	2.03	6.00	4.00	9.187	24	0	
19/03/16	86.52	42.26	44.26	245.40	237.52	237.50	235.48	0.00	2.04	6.00	4.00	10.521	24	0	
20/03/16	86.48	42.50	43.98	254.18	246.02	246.04	243.92	0.00	2.10	6.00	4.00	10.831	24	0	
21/03/16	87.00	43.46	43.54	252.14	243.94	244.02	241.83	0.00	2.11	6.00	4.00	10.633	24	0	
22/03/16	86.55	42.96	43.59	245.69	237.81	237.85	235.75	0.00	2.06	6.00	4.00	10.374	24	0	
23/03/16	81.97	41.18	40.79	237.20	230.30	230.21	228.32	0.00	1.98	6.00	4.00	9.401	24	0	
24/03/16	80.00	41.69	38.31	255.65	248.51	248.52	246.47	0.00	2.04	6.00	4.00	9.526	24	0	
25/03/16	79.44	41.30	38.14	242.52	235.82	235.81	233.88	0.00	1.94	6.00	4.00	8.998	24	0	
26/03/16	78.99	39.44	39.55	209.28	203.57	203.42	201.91	0.00	1.66	6.00	4.00	8.055	24	0	
27/03/16	77.43	38.97	38.46	227.79	221.79	221.59	219.98	0.00	1.81	6.00	4.00	8.532	24	0	
28/03/16	77.60	40.09	37.51	231.54	225.39	225.32	223.56	0.00	1.83	6.00	4.00	8.459	24	0	
29/03/16	77.38	39.66	37.72	216.66	210.96	210.84	209.27	0.00	1.69	6.00	4.00	7.960	24	0	
Итого:				7054.39	6855.07	6854.69	6798.93	0.00	56.14			268.620	696	0	
Средние:	80.36	41.22	39.14							6.00	4.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
29/02/16 24:00	295950.77	287080.52	288501.07	283458.07	0.00	3622.45	6619.272	20821	95
29/03/16 24:00	303005.16	293935.59	295355.76	290257.00	0.00	3678.59	6887.892	21517	95
Итого:	7054.39	6855.07	6854.69	6798.93	0.00	56.14	268.620	696	0

Период нормальной работы 696ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 21620ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

