

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/03/16г.-29/03/16г.

Абонент: ЧОУ ЛМС
Адрес: С. Батмеза 1 (миссе)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00176636 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0967 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/03/16	80.53	43.40	37.13	222.10	215.84	213.66	211.73	4.11	8.00	4.00	8.030	24	0	
02/03/16	82.78	44.88	37.90	243.66	236.44	234.04	231.78	4.66	8.00	4.00	8.981	24	0	
03/03/16	79.08	43.15	35.93	210.30	204.56	202.49	200.68	3.88	8.00	4.00	7.360	24	0	
04/03/16	77.40	42.99	34.41	206.89	201.46	199.40	197.65	3.81	8.00	4.00	6.944	24	0	
05/03/16	77.36	43.11	34.25	221.27	215.46	213.13	211.25	4.21	8.00	4.00	7.394	24	0	
06/03/16	77.46	43.50	33.96	211.69	206.10	203.93	202.11	3.99	8.00	4.00	7.012	24	0	
07/03/16	77.19	43.20	33.99	198.49	193.32	191.28	189.57	3.75	8.00	4.00	6.584	24	0	
08/03/16	77.12	43.04	34.08	205.39	200.01	197.84	196.11	3.90	8.00	4.00	6.827	24	0	
09/03/16	76.98	43.21	33.77	205.15	199.81	197.62	195.86	3.95	8.00	4.00	6.756	24	0	
10/03/16	78.03	43.62	34.41	216.87	211.10	208.68	206.77	4.33	8.00	4.00	7.279	24	0	
11/03/16	77.78	44.26	33.52	217.01	211.27	208.94	207.03	4.24	8.00	4.00	7.093	24	0	
12/03/16	77.66	42.93	34.73	206.84	201.41	198.99	197.23	4.18	8.00	4.00	7.006	24	0	
13/03/16	78.30	43.09	35.21	232.78	226.54	223.70	221.71	4.83	8.00	4.00	7.987	24	0	
14/03/16	79.91	44.16	35.75	236.52	229.97	227.12	225.04	4.93	8.00	4.00	8.236	24	0	
15/03/16	83.39	45.63	37.76	247.58	240.15	237.34	234.97	5.18	8.00	4.00	9.087	24	0	
16/03/16	83.63	44.24	39.39	211.18	204.81	202.35	200.48	4.33	8.00	4.00	8.082	24	0	
17/03/16	80.46	42.96	37.50	67.84	65.92	65.18	64.60	1.32	8.00	4.00	2.476	24	0	*
18/03/16	78.39	43.53	34.86	119.30	116.10	114.64	113.63	2.47	8.00	4.00	4.053	24	0	*
19/03/16	85.74	43.78	41.96	219.31	212.41	209.58	207.64	4.77	8.00	4.00	8.928	24	0	
20/03/16	85.92	44.92	41.00	236.62	229.13	226.17	223.99	5.14	8.00	4.00	9.416	24	0	
21/03/16	86.59	46.27	40.32	238.87	231.21	228.42	226.08	5.13	8.00	4.00	9.344	24	0	
22/03/16	86.11	45.92	40.19	226.98	219.76	217.16	214.98	4.78	8.00	4.00	8.851	24	0	
23/03/16	81.66	43.17	38.49	196.90	191.20	188.80	187.11	4.09	8.00	4.00	7.372	24	0	
24/03/16	79.50	43.26	36.24	218.98	212.95	210.26	208.40	4.55	8.00	4.00	7.732	24	0	
25/03/16	78.90	43.34	35.56	210.13	204.41	201.86	200.06	4.35	8.00	4.00	7.280	24	0	
26/03/16	78.56	42.08	36.48	171.57	166.95	164.90	163.52	3.43	8.00	4.00	6.098	24	0	
27/03/16	76.91	42.91	34.00	196.99	191.89	189.60	187.94	3.95	8.00	4.00	6.534	24	0	
28/03/16	77.11	42.75	34.36	198.38	193.21	190.80	189.13	4.08	8.00	4.00	6.648	24	0	
29/03/16	76.83	43.23	33.60	195.19	190.14	187.89	186.21	3.93	8.00	4.00	6.399	24	0	
Итого:				5990.78	5823.53	5755.77	5703.26	120.27			211.789	696	0	
Средние:	79.91	43.67	36.24						8.00	4.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
29/02/16 24:00	238946.42	232150.25	218840.27	215989.60	16160.65	6417.665	26448	3325
29/03/16 24:00	244937.20	237973.78	224596.04	221692.86	16280.92	6629.454	27144	3325
Итого:	5990.78	5823.53	5755.77	5703.26	120.27	211.789	696	0

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30477ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____