

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/01/16г.-31/01/16г.

Абонент: Юст плюс 2 (жилищ)  
Адрес: С. Виноградный 2 (жилищ)  
Тепловычислитель ВКТ7 сэт. N 1  
Договорные расходы:  
М сэт. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 288.00 м3/ч G под min= 2.88 м3/ч  
G обр max= 288.00 м3/ч G обр min= 2.88 м3/ч  
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00213903      ВВОД 1      СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3      ФТ=0 ТЗ=1      КС=0x9930      ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/01/16	104.38	48.47	55.91	320.95	306.70	309.70	306.27	0.00	0.43	7.00	4.00	17.200	24	0	*
02/01/16	104.57	49.95	54.62	345.84	330.41	333.85	329.90	0.00	0.51	7.00	4.00	18.106	24	0	*
03/01/16	104.50	47.99	56.51	319.39	305.13	307.99	304.62	0.00	0.51	7.00	4.00	17.293	24	0	*
04/01/16	104.22	46.80	57.42	315.31	301.31	303.74	300.58	0.00	0.73	7.00	4.00	17.350	24	0	*
05/01/16	104.31	45.42	58.89	293.94	280.87	283.31	280.51	0.00	0.36	7.00	4.00	16.587	24	0	*
06/01/16	102.05	44.88	57.17	303.41	290.44	293.09	290.26	0.00	0.18	7.00	4.00	16.643	24	0	*
07/01/16	100.58	45.36	55.22	309.43	296.51	299.33	296.41	0.00	0.10	7.00	4.00	16.414	24	0	*
08/01/16	96.14	43.16	52.98	297.39	285.93	288.47	285.91	0.00	0.02	7.00	4.00	15.179	24	0	*
09/01/16	92.41	40.36	52.05	265.09	255.55	257.85	255.84	0.00	-0.29	7.00	4.00	13.321	24	0	*
10/01/16	92.11	37.74	54.37	242.55	233.87	235.93	234.32	0.00	-0.45	7.00	4.00	12.732	24	0	*
11/01/16	97.00	42.17	54.83	275.98	265.19	267.70	265.41	0.00	-0.22	7.00	4.00	14.565	24	0	*
12/01/16	101.46	49.15	52.31	369.76	354.10	358.28	354.21	0.00	-0.11	7.00	4.00	18.577	24	0	*
13/01/16	98.07	45.58	52.49	316.91	304.23	307.41	304.36	0.00	-0.13	7.00	4.00	16.004	24	0	*
14/01/16	89.45	41.34	48.11	286.83	277.08	279.66	277.36	0.00	-0.28	7.00	4.00	13.349	24	0	*
15/01/16	90.26	40.63	49.63	270.08	260.72	263.32	261.25	0.00	-0.53	7.00	4.00	12.957	24	0	*
16/01/16	96.61	44.39	52.22	319.01	306.59	309.81	306.91	0.00	-0.32	7.00	4.00	16.041	24	0	*
17/01/16	96.05	44.42	51.63	327.29	314.70	317.90	314.91	0.00	-0.21	7.00	4.00	16.280	24	0	*
18/01/16	88.12	40.43	47.69	274.84	265.74	268.48	266.39	0.00	-0.65	7.00	4.00	12.687	24	0	*
19/01/16	86.60	41.36	45.24	291.62	282.23	285.41	283.08	0.00	-0.85	7.00	4.00	12.784	24	0	*
20/01/16	88.68	40.38	48.30	265.00	256.14	258.81	256.77	0.00	-0.63	7.00	4.00	12.383	24	0	*
21/01/16	89.83	41.43	48.40	287.56	277.72	280.65	278.36	0.00	-0.64	7.00	4.00	13.459	24	0	*
22/01/16	96.82	44.80	52.02	303.96	292.09	294.99	292.18	0.00	-0.09	7.00	4.00	15.225	24	0	*
23/01/16	91.78	41.86	49.92	286.16	275.98	278.37	276.03	0.00	-0.05	7.00	4.00	13.796	24	0	*
24/01/16	95.63	43.35	52.28	314.57	302.54	305.34	302.62	0.00	-0.08	7.00	4.00	15.847	24	0	*
25/01/16	104.37	50.45	53.92	366.04	349.74	353.87	349.61	0.00	0.13	7.00	4.00	18.914	24	0	*
26/01/16	106.49	52.87	53.62	403.24	384.68	389.53	384.40	0.00	0.28	7.00	4.00	20.702	24	0	*
27/01/16	106.58	53.05	53.53	402.44	383.90	388.67	383.52	0.00	0.38	7.00	4.00	20.625	24	0	*
28/01/16	106.38	50.04	56.34	346.49	330.56	334.20	330.23	0.00	0.33	7.00	4.00	18.689	24	0	*
29/01/16	103.60	45.29	58.31	289.08	276.36	278.88	276.17	0.00	0.19	7.00	4.00	16.155	24	0	*
30/01/16	93.04	40.96	52.08	259.80	250.32	252.69	250.65	0.00	-0.33	7.00	4.00	13.053	24	0	*
31/01/16	81.68	39.08	42.60	265.81	258.11	261.34	259.45	0.00	-1.34	7.00	4.00	11.006	24	0	*
Итого:				9535.77	9155.44	9248.57	9158.49	0.00	-3.05			483.923	744	0	*
Средние:	97.22	44.62	52.60							7.00	4.00				

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 11543ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации