

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/03/16г.-29/03/16г.

Абонент: Уют МНО  
Адрес: С.Батоева 21 (линия)  
Тепловычислитель ВКТ7 сёт. N 1  
Договорные расходы:  
M сэт. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 288.00 м3/ч G под min= 2.88 м3/ч  
G обр max= 288.00 м3/ч G обр min= 2.88 м3/ч  
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00213903 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9930 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/03/16	81.22	40.81	40.41	281.57	273.50	279.45	277.22	0.00	-3.72	7.00	4.00	11.061	24	0	*
02/03/16	83.17	47.51	35.66	368.49	357.48	365.62	361.71	0.00	-4.23	7.00	4.00	12.769	24	0	*
03/03/16	79.35	54.26	25.09	470.83	457.89	469.56	463.07	0.00	-5.18	7.00	4.00	11.521	24	0	*
04/03/16	78.17	55.66	22.51	359.10	349.47	358.96	353.74	0.00	-4.27	7.00	4.00	7.882	21	3	*
05/03/16	77.88	48.70	29.18	348.08	338.83	347.60	343.60	0.00	-4.77	7.00	4.00	9.914	24	0	*
06/03/16	78.09	42.55	35.54	305.12	296.97	302.90	300.27	0.00	-3.30	7.00	4.00	10.569	24	0	*
07/03/16	77.88	42.04	35.84	286.02	278.42	284.01	281.62	0.00	-3.20	7.00	4.00	9.986	24	0	*
08/03/16	77.76	41.71	36.05	286.47	278.88	284.39	282.05	0.00	-3.17	7.00	4.00	10.062	24	0	*
09/03/16	77.61	42.10	35.51	283.88	276.40	281.96	279.59	0.00	-3.19	7.00	4.00	9.827	24	0	*
10/03/16	78.77	41.85	36.92	281.96	274.29	279.70	277.37	0.00	-3.08	7.00	4.00	10.139	24	0	*
11/03/16	78.45	42.46	35.99	289.67	281.89	287.42	284.99	0.00	-3.10	7.00	4.00	10.156	24	0	*
12/03/16	78.41	42.05	36.36	295.11	287.15	292.80	290.35	0.00	-3.20	7.00	4.00	10.452	24	0	*
13/03/16	78.89	42.18	36.71	327.10	318.19	324.23	321.50	0.00	-3.31	7.00	4.00	11.696	24	0	*
14/03/16	80.61	41.52	39.09	302.96	294.40	299.83	297.37	0.00	-2.97	7.00	4.00	11.522	24	0	*
15/03/16	84.27	43.55	40.72	337.07	326.76	332.84	329.86	0.00	-3.10	7.00	4.00	13.322	24	0	*
16/03/16	84.28	43.59	40.69	309.07	299.59	305.18	302.40	0.00	-2.81	7.00	4.00	12.205	24	0	*
17/03/16	79.75	42.69	37.06	296.12	287.90	293.66	291.12	0.00	-3.22	7.00	4.00	10.681	24	0	*
18/03/16	78.69	43.84	34.85	331.77	322.76	329.27	326.24	0.00	-3.48	7.00	4.00	11.261	24	0	*
19/03/16	86.69	42.66	44.03	307.16	297.30	302.65	300.05	0.00	-2.75	7.00	4.00	13.108	24	0	*
20/03/16	86.68	44.07	42.61	338.87	328.00	333.99	330.90	0.00	-2.90	7.00	4.00	13.999	24	0	*
21/03/16	87.20	44.67	42.53	323.09	312.59	318.42	315.40	0.00	-2.81	7.00	4.00	13.311	24	0	*
22/03/16	86.69	44.41	42.28	312.18	302.14	307.85	304.97	0.00	-2.83	7.00	4.00	12.792	24	0	*
23/03/16	82.24	43.70	38.54	302.39	293.54	299.18	296.45	0.00	-2.91	7.00	4.00	11.326	24	0	*
24/03/16	80.19	43.30	36.89	315.28	306.43	312.54	309.75	0.00	-3.32	7.00	4.00	11.317	24	0	*
25/03/16	79.55	43.73	35.82	313.48	304.81	311.02	308.19	0.00	-3.38	7.00	4.00	10.928	24	0	*
26/03/16	79.16	42.15	37.01	269.69	262.31	267.75	265.49	0.00	-3.18	7.00	4.00	9.718	24	0	*
27/03/16	77.61	42.84	34.77	295.31	287.50	293.65	291.07	0.00	-3.57	7.00	4.00	10.004	24	0	*
28/03/16	77.78	42.42	35.36	276.24	268.93	274.61	272.25	0.00	-3.32	7.00	4.00	9.522	24	0	*
29/03/16	77.55	42.79	34.76	280.50	273.13	278.94	276.50	0.00	-3.37	7.00	4.00	9.502	24	0	*
Итого:				9094.58	8837.45	9019.98	8935.09	0.00	-97.64			320.552	693	3	*
Средние:	80.50	43.99	36.51							7.00	4.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
29/02/16 24:00	121021.72	117369.24	115058.45	113949.68	0.00	3419.56	4501.791	12218	13
29/03/16 24:00	130116.30	126206.69	124078.43	122884.77	0.00	3321.92	4822.343	12911	16
Итого:	9094.58	8837.45	9019.98	8935.09	0.00	-97.64	320.552	693	3

Период нормальной работы 693ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч  
Время работы прибора после сброса 12937ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации