

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/03/16г.-29/03/16г.

Абонент: Уют плюс
Адрес: С. Батоев 5 (Алмат)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00170265 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8225 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01/03/16 | 81.00 | 45.10 | 35.90 | 239.48 | 232.68 | 230.88 | 228.63 | 4.05 | 7.00 | 4.00 | 8.364 | 24 | 0 | |
| 02/03/16 | 83.09 | 46.29 | 36.80 | 258.08 | 250.39 | 248.53 | 246.01 | 4.38 | 7.00 | 4.00 | 9.229 | 24 | 0 | |
| 03/03/16 | 79.50 | 44.40 | 35.10 | 234.29 | 227.82 | 225.99 | 223.87 | 3.95 | 7.00 | 4.00 | 8.006 | 24 | 0 | |
| 04/03/16 | 77.85 | 44.60 | 33.25 | 231.29 | 225.16 | 223.37 | 221.25 | 3.91 | 7.00 | 4.00 | 7.493 | 24 | 0 | |
| 05/03/16 | 77.78 | 44.61 | 33.17 | 241.11 | 234.72 | 232.79 | 230.61 | 4.11 | 7.00 | 4.00 | 7.793 | 24 | 0 | |
| 06/03/16 | 77.89 | 44.90 | 32.99 | 241.80 | 235.36 | 233.34 | 231.11 | 4.25 | 7.00 | 4.00 | 7.772 | 24 | 0 | |
| 07/03/16 | 77.66 | 44.72 | 32.94 | 230.62 | 224.50 | 222.54 | 220.43 | 4.07 | 7.00 | 4.00 | 7.404 | 24 | 0 | |
| 08/03/16 | 77.53 | 44.35 | 33.18 | 231.93 | 225.84 | 223.70 | 221.60 | 4.24 | 7.00 | 4.00 | 7.500 | 24 | 0 | |
| 09/03/16 | 77.41 | 44.68 | 32.73 | 232.83 | 226.70 | 224.59 | 222.44 | 4.26 | 7.00 | 4.00 | 7.426 | 24 | 0 | |
| 10/03/16 | 78.53 | 44.69 | 33.84 | 234.94 | 228.59 | 226.38 | 224.21 | 4.38 | 7.00 | 4.00 | 7.746 | 24 | 0 | |
| 11/03/16 | 78.24 | 45.41 | 32.83 | 240.73 | 234.28 | 232.06 | 229.79 | 4.49 | 7.00 | 4.00 | 7.701 | 24 | 0 | |
| 12/03/16 | 78.16 | 44.38 | 33.78 | 236.22 | 229.87 | 227.54 | 225.41 | 4.46 | 7.00 | 4.00 | 7.773 | 24 | 0 | |
| 13/03/16 | 78.73 | 44.31 | 34.42 | 248.93 | 242.18 | 239.57 | 237.34 | 4.84 | 7.00 | 4.00 | 8.346 | 24 | 0 | |
| 14/03/16 | 80.37 | 45.31 | 35.06 | 253.44 | 246.31 | 243.78 | 241.40 | 4.91 | 7.00 | 4.00 | 8.645 | 24 | 0 | |
| 15/03/16 | 84.01 | 47.10 | 36.91 | 260.05 | 252.13 | 249.76 | 247.12 | 5.01 | 7.00 | 4.00 | 9.319 | 24 | 0 | |
| 16/03/16 | 84.15 | 45.70 | 38.45 | 232.47 | 225.35 | 223.08 | 220.86 | 4.49 | 7.00 | 4.00 | 8.678 | 24 | 0 | |
| 17/03/16 | 79.52 | 44.26 | 35.26 | 223.09 | 216.95 | 214.66 | 212.67 | 4.28 | 7.00 | 4.00 | 7.660 | 24 | 0 | |
| 18/03/16 | 78.39 | 45.16 | 33.23 | 253.46 | 246.64 | 244.16 | 241.81 | 4.83 | 7.00 | 4.00 | 8.205 | 24 | 0 | |
| 19/03/16 | 86.31 | 45.34 | 40.97 | 234.95 | 227.46 | 224.95 | 222.74 | 4.72 | 7.00 | 4.00 | 9.333 | 24 | 0 | |
| 20/03/16 | 86.37 | 46.42 | 39.95 | 252.83 | 244.73 | 242.17 | 239.70 | 5.03 | 7.00 | 4.00 | 9.793 | 24 | 0 | |
| 21/03/16 | 87.02 | 47.54 | 39.48 | 252.84 | 244.66 | 242.18 | 239.59 | 5.07 | 7.00 | 4.00 | 9.677 | 24 | 0 | |
| 22/03/16 | 86.51 | 47.18 | 39.33 | 247.12 | 239.17 | 236.77 | 234.27 | 4.90 | 7.00 | 4.00 | 9.422 | 24 | 0 | |
| 23/03/16 | 82.04 | 45.21 | 36.83 | 233.34 | 226.51 | 224.04 | 221.87 | 4.64 | 7.00 | 4.00 | 8.355 | 24 | 0 | |
| 24/03/16 | 79.93 | 45.28 | 34.65 | 245.42 | 238.60 | 235.97 | 233.67 | 4.93 | 7.00 | 4.00 | 8.279 | 24 | 0 | |
| 25/03/16 | 79.38 | 45.42 | 33.96 | 245.79 | 239.03 | 236.39 | 234.09 | 4.94 | 7.00 | 4.00 | 8.125 | 24 | 0 | |
| 26/03/16 | 79.00 | 43.18 | 35.82 | 207.54 | 201.90 | 199.36 | 197.58 | 4.32 | 7.00 | 4.00 | 7.241 | 24 | 0 | |
| 27/03/16 | 77.32 | 43.29 | 34.03 | 220.22 | 214.44 | 211.77 | 209.88 | 4.56 | 7.00 | 4.00 | 7.307 | 24 | 0 | |
| 28/03/16 | 77.53 | 43.72 | 33.81 | 221.91 | 216.05 | 213.37 | 211.45 | 4.60 | 7.00 | 4.00 | 7.316 | 24 | 0 | |
| 29/03/16 | 77.26 | 43.77 | 33.49 | 219.91 | 214.15 | 211.47 | 209.56 | 4.59 | 7.00 | 4.00 | 7.178 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 6906.63 | 6712.17 | 6645.16 | 6580.96 | 131.21 | | | 237.086 | 696 | 0 | |
| Средние: | 80.29 | 45.05 | 35.24 | | | | | | 7.00 | 4.00 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------|------|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 29/02/16 24:00 | 248625.81 | 241384.05 | 218913.32 | 215782.54 | 25601.51 | 6994.345 | 27999 | 3262 |
| 29/03/16 24:00 | 255532.44 | 248096.22 | 225558.48 | 222363.50 | 25732.72 | 7231.431 | 28695 | 3262 |
| Итого: | 6906.63 | 6712.17 | 6645.16 | 6580.96 | 131.21 | 237.086 | 696 | 0 |

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 31965ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации