Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Декабрь 2015 г.

Потребитель: ООО УК "Уют плюс"
Адрес: Салиха Батыева 13
Договор: 12405

Тип прибора: ТСРВ-020
Номер прибора: 1206425
Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
01.12.15	27.967	364.787	76.60	0.60	17.120	363.124	47.16	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.12.15	28.678	376.394	76.09	0.60	17.833	374.662	47.59	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.12.15	29.499	390.054	75.52	0.60	18.625	388.224	47.94	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.12.15	29.759	392.461	75.72	0.60	18.859	390.641	48.20	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.12.15	30.287	397.172	76.18	0.60	18.906	395.236	47.77	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.12.15	29.131	383.494	75.87	0.60	17.909	381.644	46.96	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.12.15	28.373	374.145	75.73	0.60	17.902	372.443	48.01	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.12.15	27.148	358.546	75.61	0.60	17.027	356.961	47.67	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.12.15	30.372	403.533	75.29	0.60	19.566	401.725	48.54	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.12.15	29.852	395.284	75.42	0.60	19.254	393.611	48.86	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.12.15	29.521	389.768	75.63	0.60	19.033	388.167	48.94	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.12.15	30.608	396.308	77.12	0.60	19.044	394.516	48.23	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.12.15	28.236	368.116	76.68	0.60	17.085	366.476	46.69	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.12.15	28.502	368.648	77.25	0.60	17.485	367.069	47.61	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.12.15	29.449	369.201	79.74	0.60	17.655	367.497	47.99	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.12.15	29.944	349.065	85.69	0.60	16.891	347.313	48.60	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.12.15	33.030	371.394	88.75	0.60	18.776	369.398	50.81	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.12.15	35.037	385.064	90.86	0.60	19.960	382.895	52.10	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.12.15	40.020	436.901	91.46	0.60	23.525	434.384	54.11	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.12.15	33.458	365.529	91.38	0.60	18.277	363.355	50.22	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.12.15	28.878	330.393	87.24	0.60	15.903	328.653	48.30	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.12.15	25.672	333.442	76.96	0.60	15.484	332.090	46.65	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.12.15	26.861	354.053	75.76	0.60	16.943	352.597	48.00	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.12.15	27.509	363.512	75.58	0.60	17.314	362.024	47.85	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.12.15	29.169	373.887	78.02	0.60	17.875	372.237	47.92	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.12.15	30.065	358.192	83.79	0.60	17.211	356.347	48.26	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.12.15	27.374	345.601	79.20	0.60	15.936	344.023	46.40	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.12.15	28.801	344.303	83.55	0.60	16.448	342.586	47.96	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	29.757	372.830	79.74		17.994	371.068	48.41		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	833.201	10439.246			503.846	10389.899			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/
Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"
www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Декабрь 2015 г.

Потребитель: ООО УК "Уют плюс"
Адрес: Салиха Батыева 13
Договор: 12405

Тип прибора: ТСРВ-020
Номер прибора: 1206425
Теплосистема: 1

Дата	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Мтс, т	tхв, °С
01.12.15	24.00	10.847	0.000	1.663	0.00
02.12.15	24.00	10.845	0.000	1.733	0.00
03.12.15	24.00	10.874	0.000	1.830	0.00
04.12.15	24.00	10.900	0.000	1.820	0.00
05.12.15	24.00	11.381	0.000	1.936	0.00
06.12.15	24.00	11.222	0.000	1.850	0.00
07.12.15	24.00	10.471	0.000	1.702	0.00
08.12.15	24.00	10.121	0.000	1.584	0.00
09.12.15	24.00	10.807	0.000	1.808	0.00
10.12.15	24.00	10.599	0.000	1.673	0.00
11.12.15	24.00	10.488	0.000	1.601	0.00
12.12.15	24.00	11.564	0.000	1.792	0.00
13.12.15	24.00	11.151	0.000	1.640	0.00
14.12.15	24.00	11.017	0.000	1.579	0.00
15.12.15	24.00	11.794	0.000	1.704	0.00
16.12.15	24.00	13.053	0.000	1.752	0.00
17.12.15	24.00	14.254	0.000	1.996	0.00
18.12.15	24.00	15.076	0.000	2.169	0.00
19.12.15	24.00	16.494	0.000	2.517	0.00
20.12.15	24.00	15.181	0.000	2.174	0.00
21.12.15	24.00	12.974	0.000	1.740	0.00
22.12.15	24.00	10.188	0.000	1.352	0.00
23.12.15	24.00	9.918	0.000	1.456	0.00
24.12.15	24.00	10.195	0.000	1.488	0.00
25.12.15	24.00	11.294	0.000	1.650	0.00
26.12.15	24.00	12.854	0.000	1.844	0.00
27.12.15	24.00	11.438	0.000	1.578	0.00
28.12.15	24.00	12.354	0.000	1.716	0.00
Среднее:		11.763	0.000	1.762	0.000
Итого:	672.00	329.355	0.000	49.347	

Дата и время	Wтс Итог,Гкал	Мтс Итог,т	Wгв Итог,Гкал
30.11.2015 23:59	5536.728	609.459	0.000
28.12.2015 23:59	5866.082	658.806	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/
Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"
www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Декабрь 2015 г.

Потребитель: ООО УК "Уют плюс"
Адрес: Салиха Батыева 13
Договор: 12405

Тип прибора: ТСРВ-020
Номер прибора: 1206425
Теплосистема: 2

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
01.12.15	1.902	25.006	76.07	0.00	1.041	24.712	41.99	0.49	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.12.15	1.914	25.323	75.59	0.00	1.058	25.028	42.16	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.12.15	1.970	26.251	75.04	0.00	1.100	25.954	42.26	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.12.15	2.027	26.943	75.24	0.00	1.136	26.648	42.51	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.12.15	2.041	26.961	75.70	0.00	1.136	26.667	42.48	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.12.15	2.037	27.020	75.40	0.00	1.145	26.723	42.72	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.12.15	2.042	27.144	75.26	0.00	1.158	26.847	43.02	0.49	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.12.15	2.031	27.039	75.14	0.00	1.159	26.739	43.23	0.49	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.12.15	2.021	27.019	74.83	0.00	1.152	26.718	43.01	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.12.15	2.028	27.066	74.95	0.00	1.154	26.766	43.01	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.12.15	2.034	27.064	75.17	0.00	1.157	26.767	43.12	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.12.15	2.106	27.483	76.63	0.00	1.187	27.189	43.55	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.12.15	2.022	26.529	76.19	0.00	1.132	26.241	43.00	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.12.15	2.022	26.347	76.76	0.00	1.128	26.061	43.16	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.12.15	2.097	26.489	79.21	0.00	1.148	26.217	43.69	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.12.15	2.356	27.703	85.06	0.00	1.266	27.439	45.99	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.12.15	2.927	33.198	88.10	0.00	1.601	32.896	48.45	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.12.15	3.201	35.480	90.19	0.00	1.763	35.165	50.02	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.12.15	3.783	41.651	90.79	0.01	2.149	41.322	51.90	0.52	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.12.15	3.024	33.312	90.70	0.01	1.630	33.034	49.16	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.12.15	2.454	28.239	86.60	0.00	1.297	27.989	45.99	0.49	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.12.15	1.898	24.856	76.41	0.00	1.030	24.609	41.75	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.12.15	1.951	25.940	75.22	0.00	1.086	25.686	42.16	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.12.15	1.935	25.794	75.04	0.00	1.082	25.546	42.25	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.12.15	2.009	25.930	77.45	0.00	1.100	25.699	42.67	0.49	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.12.15	2.396	28.783	83.17	0.00	1.304	28.554	45.51	0.49	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.12.15	1.957	24.873	78.62	0.00	1.053	24.649	42.59	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.12.15	2.204	26.585	82.93	0.00	1.174	26.373	44.39	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	2.228	27.930	79.20		1.233	27.651	44.13		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	62.388	782.027			34.526	774.236			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/
Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"
www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Декабрь 2015 г.

Потребитель: ООО УК "Уют плюс"
Адрес: Салиха Батыева 13
Договор: 12405

Тип прибора: ТСРВ-020
Номер прибора: 1206425
Теплосистема: 2

Дата	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
01.12.15	24.00	0.861	0.000	0.294	0.00
02.12.15	24.00	0.856	0.000	0.295	0.00
03.12.15	24.00	0.870	0.000	0.297	0.00
04.12.15	24.00	0.891	0.000	0.296	0.00
05.12.15	24.00	0.905	0.000	0.293	0.00
06.12.15	24.00	0.892	0.000	0.297	0.00
07.12.15	24.00	0.884	0.000	0.297	0.00
08.12.15	24.00	0.872	0.000	0.300	0.00
09.12.15	24.00	0.869	0.000	0.301	0.00
10.12.15	24.00	0.874	0.000	0.300	0.00
11.12.15	24.00	0.877	0.000	0.297	0.00
12.12.15	24.00	0.919	0.000	0.294	0.00
13.12.15	24.00	0.890	0.000	0.288	0.00
14.12.15	24.00	0.894	0.000	0.286	0.00
15.12.15	24.00	0.949	0.000	0.272	0.00
16.12.15	24.00	1.090	0.000	0.264	0.00
17.12.15	24.00	1.327	0.000	0.302	0.00
18.12.15	24.00	1.438	0.000	0.316	0.00
19.12.15	24.00	1.633	0.000	0.328	0.00
20.12.15	24.00	1.394	0.000	0.278	0.00
21.12.15	24.00	1.157	0.000	0.250	0.00
22.12.15	24.00	0.868	0.000	0.248	0.00
23.12.15	24.00	0.865	0.000	0.253	0.00
24.12.15	24.00	0.853	0.000	0.247	0.00
25.12.15	24.00	0.909	0.000	0.231	0.00
26.12.15	24.00	1.092	0.000	0.229	0.00
27.12.15	24.00	0.903	0.000	0.224	0.00
28.12.15	24.00	1.031	0.000	0.212	0.00
Среднее:		0.995	0.000	0.278	0.000
Итого:	672.00	27.862	0.000	7.792	

Дата и время	Wтс2итог,Гкал	Mтс2итог,т	Wгв2итог,Гкал
30.11.2015 23:59	187.567	714.569	0.000
28.12.2015 23:59	215.429	722.361	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/
Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/