

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/12/15г.-28/12/15г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: С.Батомия 14 (милос) Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Теплоучислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max= 120.00 м3/ч G под min= 1.20 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 1.20 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00197948 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС1DA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
01/12/15	76.79	39.47	37.32	163.86	159.62	160.35	159.15	0.47	7.00	4.00	5.961	24	0	
02/12/15	76.40	39.72	36.68	162.34	158.19	159.04	157.85	0.34	7.00	4.00	5.808	24	0	
03/12/15	75.88	40.81	35.07	185.01	180.32	181.18	179.75	0.57	7.00	4.00	6.326	24	0	
04/12/15	76.08	40.77	35.31	183.95	179.26	180.18	178.76	0.50	7.00	4.00	6.336	24	0	
05/12/15	76.60	41.02	35.58	189.20	184.32	185.19	183.70	0.62	7.00	4.00	6.564	24	0	
06/12/15	76.10	39.65	36.45	176.28	171.79	172.63	171.32	0.47	7.00	4.00	6.267	24	0	
07/12/15	76.07	39.83	36.24	157.78	153.76	154.64	153.49	0.27	7.00	4.00	5.576	24	0	
08/12/15	75.93	39.94	35.99	164.92	160.72	161.48	160.26	0.46	7.00	4.00	5.790	24	0	
09/12/15	75.51	40.71	34.80	184.57	179.94	180.89	179.47	0.47	7.00	4.00	6.265	24	0	
10/12/15	75.76	40.48	35.28	180.07	175.50	176.34	174.96	0.54	7.00	4.00	6.199	24	0	
11/12/15	76.00	40.73	35.27	180.99	176.39	177.29	175.88	0.51	7.00	4.00	6.223	24	0	
12/12/15	77.61	41.41	36.20	189.82	184.83	185.91	184.39	0.44	7.00	4.00	6.696	24	0	
13/12/15	76.88	39.97	36.91	187.70	182.84	183.73	182.30	0.54	7.00	4.00	6.755	24	0	
14/12/15	77.57	40.51	37.06	178.45	173.75	174.57	173.23	0.52	7.00	4.00	6.444	24	0	
15/12/15	80.30	41.51	38.79	185.22	180.01	181.00	179.55	0.46	7.00	4.00	6.990	24	0	
16/12/15	86.24	42.31	43.93	176.36	170.74	171.62	170.16	0.58	7.00	4.00	7.509	24	0	
17/12/15	89.28	44.85	44.43	200.40	193.62	194.80	192.91	0.71	7.00	4.00	8.615	24	0	
18/12/15	91.37	46.42	44.95	210.15	202.72	204.11	202.00	0.72	7.00	4.00	9.127	24	0	
19/12/15	91.88	48.22	43.66	234.65	226.30	228.13	225.62	0.68	7.00	4.00	9.903	24	0	
20/12/15	91.76	43.55	48.21	188.52	181.83	182.44	180.78	1.05	7.00	4.00	8.783	24	0	
21/12/15	87.30	42.42	44.88	168.78	163.28	163.24	161.81	1.47	7.00	4.00	7.340	24	0	
22/12/15	77.04	39.58	37.46	150.84	146.88	147.64	146.54	0.34	7.00	4.00	5.503	24	0	
23/12/15	76.12	39.66	36.46	156.73	152.75	153.51	152.35	0.40	7.00	4.00	5.575	24	0	
24/12/15	75.88	40.20	35.68	166.88	162.65	163.55	162.31	0.34	7.00	4.00	5.805	24	0	
25/12/15	78.71	41.10	37.61	180.38	175.47	176.45	175.03	0.44	7.00	4.00	6.603	24	0	
26/12/15	84.31	41.72	42.59	180.16	174.61	175.56	174.09	0.52	7.00	4.00	7.445	24	0	
27/12/15	79.33	40.62	38.71	177.92	173.03	173.98	172.63	0.40	7.00	4.00	6.704	24	0	
28/12/15	84.09	41.34	42.75	166.99	161.90	162.78	161.45	0.45	7.00	4.00	6.929	24	0	
Итого:				5028.92	4887.02	4912.23	4871.74	15.28			190.041	672	0	
Средние:	80.10	41.38	38.72						7.00	4.00				

Период нормальной работы 672ч  
 Период отсутствия счёта тепл. энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 17069ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_