

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/04/16г.-27/04/16г.

Абонент: С.Б-11 ИИ ДДМ

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00190752

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=0 ТЗ=1

КС=0x82С6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/04/16	76.70	40.30	36.40	233.49	227.42	227.44	225.68	0.00	1.74	6.00	4.00	8.282	24	0	
02/04/16	77.34	39.62	37.72	224.56	218.67	218.61	216.94	0.00	1.73	6.00	4.00	8.251	24	0	
03/04/16	76.96	39.66	37.30	239.85	233.60	233.54	231.79	0.00	1.81	6.00	4.00	8.716	24	0	
04/04/16	76.76	40.52	36.24	237.55	231.39	231.44	229.62	0.00	1.77	6.00	4.00	8.385	24	0	
05/04/16	76.62	40.69	35.93	235.31	229.23	229.29	227.46	0.00	1.77	6.00	4.00	8.240	24	0	
06/04/16	75.55	40.90	34.65	240.46	234.39	234.50	232.64	0.00	1.75	6.00	4.00	8.123	24	0	
07/04/16	75.62	40.26	35.36	221.67	216.08	216.10	214.43	0.00	1.65	6.00	4.00	7.637	24	0	
08/04/16	75.16	39.77	35.39	211.65	206.36	206.35	204.77	0.00	1.59	6.00	4.00	7.305	24	0	
09/04/16	75.36	39.25	36.11	198.41	193.43	193.36	191.93	0.00	1.50	6.00	4.00	6.986	24	0	
10/04/16	73.55	38.67	34.88	192.51	187.89	187.72	186.36	0.00	1.53	6.00	4.00	6.557	24	0	
11/04/16	73.54	39.50	34.04	203.00	198.13	197.98	196.53	0.00	1.60	6.00	4.00	6.745	24	0	
12/04/16	73.54	38.55	34.99	138.25	134.93	134.77	133.83	0.00	1.10	6.00	4.00	4.720	16	8	*
13/04/16	73.71	39.44	34.27	192.21	187.56	187.49	186.10	0.00	1.46	6.00	4.00	6.430	24	0	
14/04/16	71.72	40.18	31.54	197.65	193.09	193.11	191.62	0.00	1.47	6.00	4.00	6.093	24	0	
15/04/16	70.92	40.51	30.41	198.88	194.43	194.43	192.93	0.00	1.50	6.00	4.00	5.913	24	0	
16/04/16	70.97	40.40	30.57	198.71	194.22	194.26	192.75	0.00	1.47	6.00	4.00	5.940	24	0	
17/04/16	70.55	40.35	30.20	204.08	199.52	199.57	198.01	0.00	1.51	6.00	4.00	6.027	24	0	
18/04/16	70.59	41.32	29.27	212.88	208.14	208.26	206.53	0.00	1.61	6.00	4.00	6.093	24	0	
19/04/16	70.86	41.25	29.61	210.71	205.96	206.11	204.41	0.00	1.55	6.00	4.00	6.102	24	0	
20/04/16	70.69	40.99	29.70	198.28	193.83	193.91	192.35	0.00	1.48	6.00	4.00	5.759	24	0	
21/04/16	70.41	41.14	29.27	208.47	203.85	203.95	202.31	0.00	1.54	6.00	4.00	5.968	24	0	
2/04/16	69.54	41.84	27.70	225.51	220.61	220.83	218.96	0.00	1.65	6.00	4.00	6.113	24	0	
23/04/16	70.03	41.19	28.84	241.78	236.47	236.61	234.72	0.00	1.75	6.00	4.00	6.824	24	0	
24/04/16	69.72	41.19	28.53	237.48	232.32	232.44	230.58	0.00	1.74	6.00	4.00	6.632	24	0	
25/04/16	68.88	44.53	24.35	175.68	171.93	172.38	170.72	0.00	1.21	6.00	4.00	4.191	24	0	
26/04/16	69.30	44.54	24.76	118.45	115.88	116.19	115.06	0.00	0.82	6.00	4.00	2.874	24	0	
27/04/16	69.18	45.00	24.18	124.73	122.05	122.40	121.21	0.00	0.84	6.00	4.00	2.954	24	0	
Итого:				5522.21	5391.38	5393.04	5350.24	0.00	41.14			173.860	640	8	
Средние:	72.73	40.80	31.93							6.00	4.00				

Период нормальной работы 640ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 8ч

Время работы прибора после сброса 22316ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

168,032