

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/16г.-22/07/16г.

Абонент: Уют Плюс
Адрес: С.Батаев 11
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 18405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00190752 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x82С6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/06/16	0.00	0.00	0.00	258.05	251.06	251.13	249.03	0.00	2.03	331.61	483.54	9.187	33	5	*
24/06/16	25.62	25.18	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
25/06/16	24.65	24.16	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
26/06/16	24.02	23.63	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
27/06/16	23.57	23.24	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
28/06/16	23.17	22.92	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
29/06/16	22.80	22.61	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
30/06/16	22.54	22.38	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
01/07/16	22.33	22.19	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
02/07/16	22.17	22.03	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
03/07/16	22.08	21.95	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
04/07/16	49.32	40.29	9.03	31.96	31.56	31.43	31.17	0.00	0.39	6.00	4.00	0.285	24	0	*
05/07/16	69.71	53.42	16.29	130.62	127.78	128.07	126.36	0.00	1.42	6.00	4.00	2.087	24	0	
06/07/16	70.03	51.68	18.35	110.50	108.07	108.11	106.73	0.00	1.34	6.00	4.00	1.986	24	0	
07/07/16	69.41	51.65	17.76	112.64	110.22	110.23	108.85	0.00	1.37	6.00	4.00	1.963	24	0	
08/07/16	70.66	51.65	19.01	101.82	99.54	99.62	98.38	0.00	1.16	6.00	4.00	1.898	24	0	
09/07/16	70.74	51.32	19.42	99.05	96.85	96.90	95.69	0.00	1.16	6.00	4.00	1.886	24	0	
10/07/16	70.22	50.42	19.80	105.67	103.33	103.34	102.08	0.00	1.25	6.00	4.00	2.048	24	0	
11/07/16	70.39	50.18	20.21	71.89	70.28	70.28	69.45	0.00	0.83	6.00	4.00	1.422	16	8	*
12/07/16	69.26	53.48	15.78	123.66	120.99	121.19	119.58	0.00	1.41	6.00	4.00	1.912	24	0	
13/07/16	70.36	49.91	20.45	101.35	99.11	99.09	97.94	0.00	1.17	6.00	4.00	2.031	24	0	
14/07/16	70.39	50.59	19.80	100.32	98.10	98.12	96.92	0.00	1.18	6.00	4.00	1.946	24	0	
15/07/16	70.63	50.94	19.69	97.11	94.92	94.85	93.70	0.00	1.22	6.00	4.00	1.872	24	0	
16/07/16	70.79	50.79	20.00	95.96	93.81	93.71	92.57	0.00	1.24	6.00	4.00	1.878	24	0	
17/07/16	70.30	50.60	19.70	99.89	97.69	97.74	96.56	0.00	1.13	6.00	4.00	1.929	24	0	
18/07/16	70.53	50.17	20.36	98.37	96.19	96.45	95.32	0.00	0.87	6.00	4.00	1.963	24	0	
19/07/16	70.83	50.57	20.26	94.75	92.63	93.02	91.89	0.00	0.74	6.00	4.00	1.880	24	0	
20/07/16	70.61	50.26	20.35	98.25	96.06	96.48	95.32	0.00	0.74	6.00	4.00	1.955	24	0	
21/07/16	70.35	50.81	19.54	99.58	97.38	97.85	96.68	0.00	0.70	6.00	4.00	1.907	24	0	
22/07/16	70.65	50.80	19.85	95.25	93.08	93.56	92.42	0.00	0.66	6.00	4.00	1.849	24	0	
Итого:				2126.69	2078.65	2081.17	2056.64	0.00	22.01			43.884	721	13	
Средние:	51.60	39.66	11.94							16.85	19.98				

Период нормальной работы 721ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 13ч
Время работы прибора после сброса 719ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ.РОДИНА, 43А Т:205-60-89

16 июля 2016
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:
Мухаметдинов Р.Н.