

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/09/16г.-22/10/16г.

Абонент: Чот макс Договор N: 12405  
 Адрес: С.Батагата Н (жилищ) Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00190752 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x82C6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/09/16	56.61	46.34	10.27	580.46	571.80	573.02	567.14	0.00	4.66	6.00	4.00	5.876	24	0	
24/09/16	68.34	48.29	20.05	313.90	307.30	306.80	303.36	0.00	3.94	6.00	4.00	6.179	24	0	
25/09/16	71.57	41.33	30.24	205.57	200.86	199.67	198.04	0.00	2.82	6.00	4.00	6.077	24	0	
26/09/16	71.32	42.03	29.29	200.77	196.20	195.89	194.22	0.00	1.98	6.00	4.00	5.749	24	0	
27/09/16	70.26	43.14	27.12	211.23	206.52	206.68	204.87	0.00	1.65	6.00	4.00	5.604	24	0	
28/09/16	70.74	42.79	27.95	209.71	205.01	205.05	203.28	0.00	1.73	6.00	4.00	5.731	24	0	
29/09/16	69.67	43.32	26.35	217.86	213.11	213.20	211.30	0.00	1.81	6.00	4.00	5.616	24	0	
30/09/16	69.18	43.40	25.78	228.51	223.61	223.63	221.62	0.00	1.99	6.00	4.00	5.768	24	0	
01/10/16	68.84	43.48	25.36	228.85	223.97	224.25	222.25	0.00	1.72	6.00	4.00	5.679	24	0	
02/10/16	69.30	42.68	26.62	220.86	216.11	216.43	214.57	0.00	1.54	6.00	4.00	5.754	24	0	
03/10/16	68.96	43.39	25.57	222.81	218.02	218.32	216.38	0.00	1.64	6.00	4.00	5.577	24	0	
04/10/16	70.74	42.58	28.16	198.35	193.93	194.01	192.36	0.00	1.57	6.00	4.00	5.463	24	0	
05/10/16	70.62	43.38	27.24	220.59	215.71	215.82	213.90	0.00	1.81	6.00	4.00	5.878	24	0	
06/10/16	70.86	44.58	26.28	274.56	268.38	268.72	266.17	0.00	2.21	6.00	4.00	7.056	24	0	
07/10/16	71.86	44.76	27.10	269.61	263.39	263.67	261.12	0.00	2.27	6.00	4.00	7.143	24	0	
08/10/16	72.97	43.94	29.03	250.75	244.83	245.05	242.78	0.00	2.05	6.00	4.00	7.109	24	0	
09/10/16	72.87	44.61	28.26	290.11	283.27	283.53	280.84	0.00	2.43	6.00	4.00	8.009	24	0	
10/10/16	72.90	45.56	27.34	304.69	297.47	297.93	295.01	0.00	2.46	6.00	4.00	8.138	24	0	
11/10/16	72.93	45.98	26.95	319.73	312.14	312.60	309.48	0.00	2.66	6.00	4.00	8.420	24	0	
12/10/16	73.07	45.58	27.49	311.58	304.18	304.46	301.45	0.00	2.73	6.00	4.00	8.366	24	0	
13/10/16	73.52	45.61	27.91	312.41	304.90	305.15	302.14	0.00	2.76	6.00	4.00	8.519	24	0	
14/10/16	74.67	44.98	29.69	289.15	282.01	282.20	279.48	0.00	2.53	6.00	4.00	8.380	24	0	
15/10/16	74.42	44.79	29.63	286.01	279.01	279.13	276.47	0.00	2.54	6.00	4.00	8.272	24	0	
16/10/16	74.64	44.28	30.36	296.00	288.69	288.78	286.10	0.00	2.59	6.00	4.00	8.768	24	0	
17/10/16	74.63	45.90	28.73	320.90	312.97	313.27	310.14	0.00	2.83	6.00	4.00	8.995	24	0	
18/10/16	73.79	48.24	25.55	267.99	261.50	262.06	259.15	0.00	2.35	6.00	4.00	6.688	24	0	*
19/10/16	74.28	44.50	29.78	296.88	289.59	288.88	286.16	0.00	3.43	6.00	4.00	8.630	24	0	
20/10/16	74.49	44.63	29.86	291.54	284.38	283.88	281.19	0.00	3.19	6.00	4.00	8.495	24	0	
21/10/16	74.47	44.78	29.69	291.17	284.02	284.03	281.34	0.00	2.68	6.00	4.00	8.436	24	0	
22/10/16	75.02	44.84	30.18	306.25	298.62	298.70	295.85	0.00	2.77	6.00	4.00	9.015	24	0	
Итого:				8238.80	8051.50	8054.81	7978.16	0.00	73.34			213.390	720	0	
Средние:	71.58	44.46	27.12							6.00	4.00				

Период нормальной работы 720ч  
 Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 2951ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_



ИЗДАНИЕ ТЕРМОМЕТРА  
 УЛ. ДУДИ А, 43А 7-205-60-80

З: ДОМОС ПОЛ...  
 М.А. ЕФИМОВ Р.П.