

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/16г.-22/05/16г.

Абонент: Уюб мие
Адрес: С/Батомснэ 11 (жилище)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч
G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00190752 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x82C6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/04/16	70.03	41.19	28.84	241.78	236.47	236.61	234.72	0.00	1.75	6.00	4.00	6.824	24	0	
24/04/16	69.72	41.19	28.53	237.48	232.32	232.44	230.58	0.00	1.74	6.00	4.00	6.632	24	0	
25/04/16	68.88	44.53	24.35	175.68	171.93	172.38	170.72	0.00	1.21	6.00	4.00	4.191	24	0	
26/04/16	69.30	44.54	24.76	118.45	115.88	116.19	115.06	0.00	0.82	6.00	4.00	2.874	24	0	
27/04/16	69.18	45.00	24.18	124.73	122.05	122.40	121.21	0.00	0.84	6.00	4.00	2.954	24	0	
28/04/16	70.20	44.05	26.15	113.64	111.14	111.36	110.32	0.00	0.82	6.00	4.00	2.909	24	0	
29/04/16	69.65	44.77	24.88	117.01	114.45	114.71	113.61	0.00	0.84	6.00	4.00	2.852	24	0	
30/04/16	69.48	44.61	24.87	119.78	117.21	117.46	116.31	0.00	0.90	6.00	4.00	2.918	24	0	
01/05/16	70.17	46.38	23.79	108.58	106.19	106.50	105.40	0.00	0.79	6.00	4.00	2.529	24	0	
02/05/16	71.12	44.85	26.27	102.74	100.40	100.63	99.64	0.00	0.76	6.00	4.00	2.638	24	0	
03/05/16	70.23	44.77	25.46	114.10	111.59	111.83	110.76	0.00	0.83	6.00	4.00	2.844	24	0	
04/05/16	69.68	45.36	24.32	119.49	116.91	117.18	116.02	0.00	0.89	6.00	4.00	2.846	24	0	
05/05/16	71.40	56.75	14.65	164.84	161.07	162.64	160.07	0.00	1.00	6.00	4.00	2.385	24	0	
06/05/16	70.31	41.93	28.38	94.99	92.90	92.90	92.12	0.00	0.78	6.00	4.00	2.638	24	0	
07/05/16	71.02	43.47	27.55	98.70	96.46	96.54	95.66	0.00	0.80	6.00	4.00	2.661	24	0	
08/05/16	70.62	44.18	26.44	100.03	97.81	97.88	96.94	0.00	0.87	6.00	4.00	2.587	24	0	
09/05/16	70.15	43.74	26.41	105.97	103.64	103.69	102.74	0.00	0.90	6.00	4.00	2.743	24	0	
10/05/16	68.90	48.36	20.54	31.78	31.12	31.18	30.83	0.00	0.29	6.00	4.00	0.640	24	0	*
11/05/16	25.99	23.20	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
12/05/16	22.84	21.83	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
13/05/16	21.19	20.62	0.57	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
14/05/16	20.47	20.26	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
15/05/16	19.89	19.82	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
16/05/16	58.05	44.80	13.25	91.61	90.13	89.73	88.86	0.00	1.27	6.00	4.00	1.194	24	0	*
17/05/16	70.52	46.52	24.00	110.52	108.05	107.81	106.69	0.00	1.36	6.00	4.00	2.599	24	0	
18/05/16	70.05	46.83	23.22	109.73	107.32	107.00	105.88	0.00	1.44	6.00	4.00	2.497	24	0	
19/05/16	70.00	46.77	23.23	111.51	109.08	108.72	107.56	0.00	1.52	6.00	4.00	2.538	24	0	
20/05/16	70.11	46.63	23.48	109.54	107.11	106.79	105.67	0.00	1.44	6.00	4.00	2.519	24	0	
21/05/16	70.73	45.52	25.21	103.33	100.98	100.65	99.67	0.00	1.31	6.00	4.00	2.550	24	0	
22/05/16	70.36	45.55	24.81	108.07	105.68	105.16	104.10	0.00	1.58	6.00	4.00	2.626	24	0	
Итого:				3034.09	2967.90	2970.39	2941.15	0.00	26.75			73.188	720	0	
Средние:	61.67	41.27	20.40							6.00	4.00				

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22917ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Южный эксплуатационный район
ул.Родина, 43 А Тел:205-60-89

23 МАЙ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

[Signature] МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.