

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/16г.-22/09/16г.

Абонент: Уют Плюс  
Адрес: С. Батырбаев 71 (жилище)  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч  
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00190752 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x82С6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/08/16	71.34	50.72	20.62	87.04	85.05	85.23	84.22	0.00	0.83	6.00	4.00	1.758	24	0	
24/08/16	70.64	51.12	19.52	91.59	89.54	89.73	88.61	0.00	0.93	6.00	4.00	1.750	24	0	
25/08/16	71.28	50.61	20.67	88.76	86.76	86.90	85.87	0.00	0.89	6.00	4.00	1.797	24	0	
26/08/16	70.54	51.68	18.86	93.85	91.75	91.98	90.82	0.00	0.93	6.00	4.00	1.732	24	0	
27/08/16	70.87	51.51	19.36	93.39	91.28	91.47	90.33	0.00	0.95	6.00	4.00	1.771	24	0	
28/08/16	70.21	50.83	19.38	100.20	98.00	98.16	96.96	0.00	1.04	6.00	4.00	1.901	24	0	
29/08/16	70.44	50.99	19.45	100.23	98.01	98.19	96.94	0.00	1.07	6.00	4.00	1.912	24	0	
30/08/16	70.24	50.02	20.22	102.58	100.30	100.46	99.26	0.00	1.04	6.00	4.00	2.032	24	0	
31/08/16	70.53	50.57	19.96	103.75	101.42	101.60	100.35	0.00	1.07	6.00	4.00	2.028	24	0	
01/09/16	70.62	50.27	20.35	103.09	100.80	100.95	99.75	0.00	1.05	6.00	4.00	2.057	24	0	
02/09/16	70.64	50.68	19.96	103.84	101.53	101.69	100.45	0.00	1.08	6.00	4.00	2.029	24	0	
03/09/16	71.18	49.90	21.28	97.31	95.10	95.24	94.09	0.00	1.01	6.00	4.00	2.028	24	0	
04/09/16	69.58	48.83	20.75	106.73	104.42	104.49	103.29	0.00	1.13	6.00	4.00	2.171	24	0	
05/09/16	56.21	49.73	6.48	33.27	32.78	32.84	32.46	0.00	0.32	6.00	4.00	0.214	24	0	*
06/09/16	29.71	28.04	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
07/09/16	27.11	26.52	0.59	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
08/09/16	26.14	25.19	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.000	24	0	*
09/09/16	65.04	49.07	15.97	96.20	94.33	94.60	93.50	0.00	0.83	6.00	4.00	1.509	24	0	*
10/09/16	69.88	50.05	19.83	113.69	111.18	111.56	110.24	0.00	0.94	6.00	4.00	2.207	24	0	
11/09/16	70.55	48.12	22.43	109.56	107.11	107.24	106.06	0.00	1.05	6.00	4.00	2.404	24	0	
12/09/16	70.68	48.07	22.61	111.88	109.41	109.49	108.26	0.00	1.15	6.00	4.00	2.475	24	0	
13/09/16	70.23	49.16	21.07	112.07	109.58	109.71	108.46	0.00	1.12	6.00	4.00	2.313	24	0	
14/09/16	69.52	49.30	20.22	119.60	116.99	117.12	115.78	0.00	1.21	6.00	4.00	2.370	24	0	
15/09/16	69.94	48.40	21.54	117.06	114.48	114.50	113.21	0.00	1.27	6.00	4.00	2.470	24	0	
16/09/16	70.55	48.74	21.81	110.37	107.90	107.96	106.77	0.00	1.13	6.00	4.00	2.356	24	0	
17/09/16	69.35	48.06	21.29	120.54	117.95	117.89	116.57	0.00	1.38	6.00	4.00	2.514	24	0	
18/09/16	69.56	47.68	21.88	122.11	119.46	119.40	118.09	0.00	1.37	6.00	4.00	2.618	24	0	
19/09/16	70.02	48.19	21.83	120.40	117.76	117.72	116.40	0.00	1.36	6.00	4.00	2.573	24	0	
20/09/16	71.02	47.55	23.47	106.87	104.45	104.44	103.31	0.00	1.14	6.00	4.00	2.454	24	0	
21/09/16	69.96	47.88	22.08	115.59	113.06	113.05	111.79	0.00	1.27	6.00	4.00	2.502	24	0	
22/09/16	69.77	38.99	30.78	151.77	148.45	148.06	146.95	0.00	1.50	6.00	4.00	4.573	24	0	
Итого:				2933.35	2868.86	2871.68	2838.80	0.00	30.06			160.518	744	0	
Средние:	65.59	46.98	18.61							6.00	4.00				

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 2206ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОТЫ И И  
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
УЛ. РОДИ ИА, 43 А  
ТЕЛ: 205-60-89

23 СЕН 2016

Ведомость получил:

\_\_\_\_\_

Мухаметдинов Р.Н.