# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Сентябрь 2016 г.

Потребитель: ООО УК "Уют плюс"
Адрес: Салиха Батыева 13
Договор: 12405

Тип прибора: ТСРВ-020
Номер прибора: 1206425
Теплосистема: 1

| Дата | W1, Гкал | m1, т | t1, °C | P1, МПа | W2, Гкал | m2, т | t2, °C | P2, МПа | W3, Гкал | m3, т | t3, °C | P3, МПа | W4, Гкал | m4, т | t4, °C | P4, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.16 | 22.958 | 321.877 | 71.25 | 0.60 | 20.627 | 318.067 | 64.61 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 24.08.16 | 21.574 | 304.724 | 70.70 | 0.60 | 19.299 | 301.168 | 63.74 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 25.08.16 | 22.764 | 319.168 | 71.25 | 0.60 | 20.477 | 315.361 | 64.63 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 26.08.16 | 21.923 | 310.430 | 70.54 | 0.60 | 19.695 | 306.790 | 63.98 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 27.08.16 | 21.955 | 309.643 | 70.82 | 0.60 | 19.680 | 306.020 | 64.11 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.08.16 | 19.281 | 274.264 | 70.19 | 0.60 | 16.950 | 271.148 | 62.00 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 29.08.16 | 20.035 | 284.169 | 70.42 | 0.60 | 17.739 | 280.907 | 62.75 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 30.08.16 | 18.502 | 263.034 | 70.23 | 0.60 | 16.125 | 260.110 | 61.43 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 31.08.16 | 19.483 | 276.731 | 70.37 | 0.60 | 17.000 | 273.584 | 61.56 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 01.09.16 | 18.562 | 262.823 | 70.58 | 0.60 | 16.121 | 259.896 | 61.37 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 02.09.16 | 18.670 | 264.150 | 70.62 | 0.60 | 16.277 | 261.160 | 61.84 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 03.09.16 | 19.269 | 270.532 | 71.12 | 0.60 | 16.712 | 267.470 | 62.02 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 04.09.16 | 16.003 | 227.096 | 70.39 | 0.60 | 13.588 | 224.688 | 58.55 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 05.09.16 | 1.655 | 28.563 | 44.56 | 0.60 | 1.392 | 28.424 | 38.30 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 06.09.16 | 0.000 | 0.000 | 30.55 | 0.60 | 0.000 | 0.000 | 28.55 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 07.09.16 | 0.000 | 0.000 | 27.87 | 0.60 | 0.000 | 0.000 | 26.49 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 08.09.16 | 0.000 | 0.000 | 26.62 | 0.60 | 0.000 | 0.000 | 25.39 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 09.09.16 | 6.893 | 105.212 | 47.60 | 0.60 | 5.507 | 104.212 | 38.75 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 10.09.16 | 15.025 | 215.239 | 69.70 | 0.60 | 12.553 | 213.003 | 58.48 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 11.09.16 | 15.760 | 223.434 | 70.41 | 0.60 | 13.203 | 220.995 | 58.90 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 12.09.16 | 16.132 | 228.701 | 70.50 | 0.60 | 13.434 | 226.251 | 58.97 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 13.09.16 | 16.331 | 231.884 | 70.24 | 0.60 | 13.786 | 229.355 | 59.06 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 14.09.16 | 13.887 | 200.201 | 69.29 | 0.60 | 11.334 | 198.161 | 56.51 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 15.09.16 | 13.751 | 196.458 | 69.84 | 0.60 | 11.246 | 194.441 | 56.71 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 16.09.16 | 14.054 | 199.462 | 70.35 | 0.60 | 11.464 | 197.446 | 57.47 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 17.09.16 | 12.315 | 177.499 | 69.21 | 0.60 | 9.713 | 175.733 | 54.53 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 18.09.16 | 11.733 | 169.013 | 69.34 | 0.60 | 9.029 | 167.410 | 53.13 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 19.09.16 | 11.256 | 161.055 | 69.65 | 0.60 | 8.733 | 159.678 | 53.70 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 20.09.16 | 10.639 | 150.842 | 70.69 | 0.60 | 8.155 | 150.741 | 51.84 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 21.09.16 | 6.559 | 94.252 | 69.51 | 0.60 | 4.324 | 94.252 | 45.21 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 22.09.16 | 6.981 | 101.211 | 68.98 | 0.60 | 3.769 | 101.110 | 38.07 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Среднее: | 15.515 | 220.648 | 68.53 | | 13.156 | 218.356 | 56.89 | | 0.000 | 0.000 | 0.00 | | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| Итого: | 433.951 | 6171.666 | | | 367.931 | 6107.584 | | | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 0.000 | | |

Ответственный за учет тепловой энергии: _____/ /

Отчет принят _____ 200 г. _____/ /

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"
www.vzljot.ru

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Сентябрь 2016 г.

Потребитель: ООО УК "Уют плюс"
Адрес: Салиха Батыева 13
Договор: 12405

Тип прибора: ТСРВ-020
Номер прибора: 1206425
Теплосистема: 1

| Дата | n, ч | Wтс, Гкал | Wгв, Гкал | Mтс, т | tхв, °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.16 | 24.00 | 2.331 | 0.000 | 3.810 | 0.00 |
| 24.08.16 | 24.00 | 2.275 | 0.000 | 3.556 | 0.00 |
| 25.08.16 | 24.00 | 2.287 | 0.000 | 3.806 | 0.00 |
| 26.08.16 | 24.00 | 2.229 | 0.000 | 3.640 | 0.00 |
| 27.08.16 | 24.00 | 2.275 | 0.000 | 3.623 | 0.00 |
| 28.08.16 | 24.00 | 2.331 | 0.000 | 3.116 | 0.00 |
| 29.08.16 | 24.00 | 2.296 | 0.000 | 3.261 | 0.00 |
| 30.08.16 | 24.00 | 2.377 | 0.000 | 2.923 | 0.00 |
| 31.08.16 | 24.00 | 2.483 | 0.000 | 3.148 | 0.00 |
| 01.09.16 | 24.00 | 2.441 | 0.000 | 2.927 | 0.00 |
| 02.09.16 | 24.00 | 2.393 | 0.000 | 2.989 | 0.00 |
| 03.09.16 | 24.00 | 2.557 | 0.000 | 3.062 | 0.00 |
| 04.09.16 | 24.00 | 2.415 | 0.000 | 2.408 | 0.00 |
| 05.09.16 | 23.07 | 0.263 | 0.000 | 0.139 | 0.00 |
| 06.09.16 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| 07.09.16 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| 08.09.16 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| 09.09.16 | 24.00 | 1.386 | 0.000 | 1.000 | 0.00 |
| 10.09.16 | 24.00 | 2.472 | 0.000 | 2.236 | 0.00 |
| 11.09.16 | 24.00 | 2.557 | 0.000 | 2.439 | 0.00 |
| 12.09.16 | 24.00 | 2.698 | 0.000 | 2.450 | 0.00 |
| 13.09.16 | 24.00 | 2.545 | 0.000 | 2.530 | 0.00 |
| 14.09.16 | 24.00 | 2.553 | 0.000 | 2.040 | 0.00 |
| 15.09.16 | 24.00 | 2.506 | 0.000 | 2.016 | 0.00 |
| 16.09.16 | 24.00 | 2.590 | 0.000 | 2.015 | 0.00 |
| 17.09.16 | 24.00 | 2.602 | 0.000 | 1.766 | 0.00 |
| 18.09.16 | 24.00 | 2.704 | 0.000 | 1.603 | 0.00 |
| 19.09.16 | 23.90 | 2.522 | 0.000 | 1.393 | 0.00 |
| 20.09.16 | 24.00 | 2.483 | 0.000 | 0.100 | 0.00 |
| 21.09.16 | 24.00 | 2.234 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| 22.09.16 | 23.67 | 3.194 | 0.000 | 0.330 | 0.00 |
| Среднее: | | 2.359 | 0.000 | 2.300 | 0.000 |
| Итого: | 670.95 | 66.000 | 0.000 | 64.327 | |

| Дата и время | Wтс1итог,Гкал | Mтс1итог,т | Wгв1итог,Гкал |
|---|---|---|---|
| 22.08.2016 23:59 | | | |
| 22.09.2016 23:59 | | | |

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/
Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ГОРОД КАЗАНЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАЗАН ШӘНӘРЕ ЖАВАПЛЫЛЫГЫ ЧИКЛЕНГӘН ЖӘМГЫЯТЬ
ОГРН 1121690053803
«Управляющая компания «Уют Плюс» для документов
ИНН 1657120437

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Южный эксплуатационный район
ул. Родина, 43 А тел: 205-60-89
23 СЕН 2016
Ведомость получил:
Мухаметдинов Р.Н.

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"
www.vzljot.ru